

#150803#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Абонентский номер 7289

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
8536	19.10.2025	30.09.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	441,531	437,786	3.745

Подпись исполнителя _____



#150802#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчёта BKT-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.10.2025	-	0,155	0	6,164	0	0	6,031	0	0	24	0	16384	0	69,3	43,2	30	0,39	0,26	0,5
02.10.2025	-	0,205	0	9,193	0	0	8,989	0	0	24	0	16385	0	70,3	46,2	30	0,4	0,27	0,5
03.10.2025	-	0,24	0	11,65	0	0	11,388	0	0	24	0	16385	0	70,8	47,5	30	0,4	0,28	0,5
04.10.2025	-	0,227	0	10,388	0	0	10,154	0	0	24	0	16384	0	71	46,6	30	0,41	0,28	0,5
05.10.2025	-	0,186	0	7,149	0	0	6,992	0	0	24	0	16384	0	69,9	43,1	30	0,42	0,27	0,5
06.10.2025	-	0,183	0	6,952	0	0	6,8	0	0	24	0	16384	0	69,8	42,9	30	0,42	0,27	0,5
07.10.2025	-	0,201	0	8,227	0	0	8,045	0	0	24	0	16384	0	70,3	44,7	30	0,41	0,27	0,5
08.10.2025	-	0,196	0	7,905	0	0	7,73	0	0	24	0	16384	0	70,2	44,2	30	0,41	0,27	0,5
09.10.2025	-	0,17	0	6,359	0	0	6,221	0	0	24	0	16384	0	69,4	42,1	30	0,42	0,27	0,5
10.10.2025	-	0,177	0	6,764	0	0	6,616	0	0	24	0	16384	0	69,7	43	30	0,42	0,27	0,5
11.10.2025	-	0,171	0	6,55	0	0	6,408	0	0	24	0	16384	0	69,5	42,7	30	0,42	0,27	0,5
12.10.2025	-	0,179	0	6,842	0	0	6,693	0	0	24	0	16384	0	69,6	42,8	30	0,41	0,27	0,5
13.10.2025	-	0,208	0	8,623	0	0	8,432	0	0	24	0	16384	0	70,3	45,2	30	0,42	0,27	0,5
14.10.2025	-	0,217	0	9,385	0	0	9,176	0	0	24	0	16384	0	70,5	46,1	30	0,41	0,27	0,5
15.10.2025	-	0,205	0	8,661	0	0	8,468	0	0	24	0	16384	0	70,5	45,2	30	0,41	0,27	0,5
16.10.2025	-	0,182	0	6,989	0	0	6,836	0	0	24	0	16384	0	69,8	43	30	0,41	0,27	0,5
17.10.2025	-	0,184	0	7,208	0	0	7,05	0	0	24	0	16384	0	69,9	43,6	30	0,42	0,27	0,5
18.10.2025	-	0,228	0	10,008	0	0	9,783	0	0	24	0	16384	0	71	47,2	30	0,42	0,28	0,5
19.10.2025	-	0,233	0	10,437	0	0	10,202	0	0	24	0	16384	0	70,9	47,2	30	0,42	0,28	0,5
Итого:	-	3,747	0	155,454	0	0	152,014	0	0	456	0	-	-	70,14	44,55	30	0,41	0,27	0,5

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
30.09.2025	437,786	16867,068	0	0,022	16464,982	0	0,022	57598,6	767,08	3930,88	0
19.10.2025	441,531	17022,523	0	0,022	16616,996	0	0,022	58054,6	1247,08	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
