

#166260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	0,28	0	14,884	0	0	14,543	0	0	24	0	16384	0	71,6	50,9	30	0,41	0,28	0,5	-
21.10.2025	0,272	0	14,955	0	0	14,611	0	0	24	0	16384	0	71,8	50,6	30	0,42	0,28	0,5	-
22.10.2025	0,22	0	9,918	0	0	9,696	0	0	24	0	16384	0	70,7	46,4	30	0,42	0,28	0,5	-
23.10.2025	0,178	0	6,835	0	0	6,686	0	0	24	0	16384	0	69,7	42,9	30	0,42	0,27	0,5	-
24.10.2025	0,176	0	6,619	0	0	6,475	0	0	24	0	16384	0	69,6	42,4	30	0,42	0,27	0,5	-
25.10.2025	0,207	0	8,527	0	0	8,338	0	0	24	0	16384	0	70,4	45,3	30	0,42	0,27	0,5	-
26.10.2025	0,218	0	9,216	0	0	9,01	0	0	24	0	16384	0	70,6	45,8	30	0,42	0,28	0,5	-
27.10.2025	0,244	0	10,951	0	0	10,703	0	0	24	0	16384	0	71,1	48,2	30	0,42	0,28	0,5	-
28.10.2025	0,233	0	10,271	0	0	10,04	0	0	24	0	16384	0	70,9	47,1	30	0,42	0,28	0,5	-
29.10.2025	0,229	0	10,151	0	0	9,922	0	0	24	0	16384	0	71,1	47,3	30	0,42	0,27	0,5	-
30.10.2025	0,212	0	9,218	0	0	9,013	0	0	24	0	16384	0	70,5	46,3	30	0,42	0,27	0,5	-
31.10.2025	0,22	0	9,545	0	0	9,333	0	0	24	0	16384	0	70,5	46,5	30	0,41	0,28	0,5	-
01.11.2025	0,243	0	11,649	0	0	11,384	0	0	24	0	16384	0	71,2	48,8	30	0,42	0,28	0,5	-
02.11.2025	0,192	0	7,682	0	0	7,512	0	0	24	0	16384	0	70,4	44,6	30	0,42	0,27	0,5	-
03.11.2025	0,187	0	7,414	0	0	7,251	0	0	24	0	16384	0	70	44,1	30	0,42	0,27	0,5	-
04.11.2025	0,215	0	9,298	0	0	9,091	0	0	24	0	16384	0	70,5	46,2	30	0,42	0,28	0,5	-
05.11.2025	0,182	0	7,178	0	0	7,021	0	0	24	0	16384	0	69,8	43,9	30	0,42	0,27	0,5	-
06.11.2025	0,193	0	7,813	0	0	7,64	0	0	24	0	16384	0	70,3	44,9	30	0,42	0,27	0,5	-
07.11.2025	0,23	0	10,341	0	0	10,108	0	0	24	0	16384	0	70,9	47,8	30	0,42	0,28	0,5	-
08.11.2025	0,265	0	12,923	0	0	12,629	0	0	24	0	16384	0	71,4	50,2	30	0,41	0,28	0,5	-
09.11.2025	0,292	0	15,276	0	0	14,924	0	0	24	0	16384	0	71,8	52,2	30	0,41	0,28	0,5	-
10.11.2025	0,266	0	13,086	0	0	12,787	0	0	24	0	16384	0	71,4	50,5	30	0,42	0,28	0,5	-
11.11.2025	0,239	0	10,87	0	0	10,624	0	0	24	0	16384	0	71,2	48,4	30	0,42	0,27	0,5	-
12.11.2025	0,243	0	11,3	0	0	11,044	0	0	24	0	16384	0	71,1	48,6	30	0,42	0,28	0,5	-
13.11.2025	0,21	0	9,041	0	0	8,839	0	0	24	0	16384	0	70,6	46,1	30	0,42	0,27	0,5	-
14.11.2025	0,202	0	8,479	0	0	8,291	0	0	24	0	16384	0	70,4	45,3	30	0,42	0,27	0,5	-
15.11.2025	0,305	0	17,16	0	0	16,762	0	0	24	0	16384	0	72	53,4	30	0,42	0,28	0,5	-
16.11.2025	0,35	0	18,879	0	0	18,404	0	0	24	0	16384	0	75,4	56,3	30	0,41	0,28	0,5	-
17.11.2025	0,332	0	18,71	0	0	18,261	0	0	24	0	16384	0	73,4	55,1	30	0,42	0,28	0,5	-
18.11.2025	0,354	0	21,883	0	0	21,365	0	0	24	0	16384	0	72,8	56,2	30	0,4	0,28	0,5	-
19.11.2025	0,328	0	18,127	0	0	17,697	0	0	24	0	16384	0	73	54,3	30	0,41	0,28	0,5	-
20.11.2025	0,371	0	22,342	0	0	21,79	0	0	24	0	16384	0	74,6	57,5	30	0,41	0,28	0,5	-
Итого:	7,888	0	380,541	0	0	371,794	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,888																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
19.10.2025	441,531	17022,523	0	0,022	16616,996	0	0,022	58054,6	743,08	3930,88	0
20.11.2025	449,421	17403,062	0	0,022	16988,791	0	0,022	58822,6	1511,08	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:19:58