

#190362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,349	0	19,559	0	0	19,081	0	0	24	0	16384	0	74,2	55,8	30	0,41	0,28	0,5	2,2
22.11.2025	0,364	0	21,807	0	0	21,27	0	0	24	0	16384	0	74,5	57,1	30	0,41	0,28	0,5	1,3
23.11.2025	0,415	0	23,748	0	0	23,101	0	0	24	0	16384	0	78,9	60,7	30	0,41	0,28	0,5	-3,3
24.11.2025	0,415	0	23,097	0	0	22,457	0	0	24	0	16384	0	79,6	60,8	30	0,41	0,28	0,5	-3,9
25.11.2025	0,381	0	20,097	0	0	19,566	0	0	24	0	16384	0	77,5	58	30	0,41	0,28	0,5	-0,9
26.11.2025	0,374	0	20,203	0	0	19,677	0	0	24	0	16384	0	76,8	57,8	30	0,41	0,28	0,5	-0,4
27.11.2025	0,384	0	21,909	0	0	21,347	0	0	24	0	16384	0	76,2	58,2	30	0,41	0,28	0,5	-1,3
28.11.2025	0,375	0	21,433	0	0	20,889	0	0	24	0	16384	0	75,8	57,7	30	0,41	0,28	0,5	-0,4
29.11.2025	0,38	0	22,013	0	0	21,453	0	0	24	0	16384	0	75,8	58,2	30	0,41	0,28	0,5	-0,3
30.11.2025	0,378	0	21,637	0	0	21,084	0	0	24	0	16384	0	76	58,1	30	0,41	0,28	0,5	-0,5
01.12.2025	0,351	0	19,598	0	0	19,112	0	0	24	0	16384	0	74,7	56,2	30	0,41	0,28	0,5	-
02.12.2025	0,391	0	22,798	0	0	22,209	0	0	24	0	16384	0	76,5	58,8	30	0,4	0,29	0,5	-
03.12.2025	0,34	0	19,363	0	0	18,902	0	0	24	0	16384	0	73,1	55,2	30	0,41	0,28	0,5	-
04.12.2025	0,318	0	17,028	0	0	16,625	0	0	24	0	16384	0	72,9	53,7	30	0,41	0,28	0,5	-
05.12.2025	0,26	0	11,911	0	0	11,633	0	0	24	0	16384	0	72,3	49,7	30	0,41	0,28	0,5	-
06.12.2025	0,242	0	10,462	0	0	10,22	0	0	24	0	16384	0	72	48,2	30	0,41	0,28	0,5	-
07.12.2025	0,284	0	13,627	0	0	13,307	0	0	24	0	16384	0	72,5	51,2	30	0,41	0,28	0,5	-
08.12.2025	0,276	0	12,883	0	0	12,582	0	0	24	0	16384	0	72,3	50,2	30	0,41	0,28	0,5	-
09.12.2025	0,225	0	9,289	0	0	9,076	0	0	24	0	16384	0	71,6	46,8	30	0,42	0,27	0,5	-
10.12.2025	0,203	0	8,13	0	0	7,946	0	0	24	0	16384	0	71,2	45,5	30	0,42	0,27	0,5	-
11.12.2025	0,214	0	8,743	0	0	8,544	0	0	24	0	16384	0	71,3	46,2	30	0,42	0,27	0,5	-
12.12.2025	0,235	0	10,264	0	0	10,028	0	0	24	0	16384	0	71,8	48,2	30	0,42	0,27	0,5	-
13.12.2025	0,278	0	13,385	0	0	13,071	0	0	24	0	16384	0	72,5	51,2	30	0,41	0,28	0,5	-
14.12.2025	0,266	0	12,499	0	0	12,208	0	0	24	0	16384	0	72,3	50,4	30	0,41	0,27	0,5	-
15.12.2025	0,305	0	16,036	0	0	15,658	0	0	24	0	16384	0	72,7	53,2	30	0,41	0,28	0,5	-
16.12.2025	0,315	0	16,684	0	0	16,289	0	0	24	0	16384	0	72,9	53,4	30	0,41	0,28	0,5	-
17.12.2025	0,344	0	18,625	0	0	18,162	0	0	24	0	16384	0	74,8	55,8	30	0,41	0,28	0,5	-
18.12.2025	0,338	0	18,021	0	0	17,579	0	0	24	0	16384	0	74,3	54,9	30	0,41	0,28	0,5	-
19.12.2025	0,296	0	14,734	0	0	14,386	0	0	24	0	16384	0	72,8	52,1	30	0,42	0,28	0,5	-
20.12.2025	0,261	0	11,915	0	0	11,638	0	0	24	0	16384	0	72,2	49,7	30	0,41	0,28	0,5	-
Итого:	9,557	0	501,498	0	0	489,1	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,557																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.11.2025	449,421	17403,062	0	0,022	16988,791	0	0,022	58822,6	768	3930,88	0
20.12.2025	458,979	17904,557	0	0,022	17477,889	0	0,022	59542,6	1488	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 13:54:47