

#283011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6656  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210181  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
18.02.2026	2,714	0	127,29	125,86	123,26	123,5	-0,24	24	0	0	86	63,9	22,13	0,4	0,4	0	-
19.02.2026	2,552	0	130,36	128,98	126,48	126,69	-0,21	24	0	0	82,6	62,3	20,25	0,4	0,4	0	-
20.02.2026	2,54	0,001	132,39	131	128,5	128,66	-0,16	24	0	0	82,2	62,4	19,84	0,4	0,4	0	-
21.02.2026	2,512	0	131,1	129,71	127,29	127,42	-0,13	24	0	0	81,7	61,9	19,79	0,4	0,4	0	-
22.02.2026	2,336	0,001	137,07	135,8	133,42	133,53	-0,11	24	0	0	77,8	60,3	17,54	0,4	0,4	0	-
23.02.2026	2,269	0	136,23	135	132,63	132,84	-0,21	24	0	0	76,8	59,6	17,19	0,4	0,4	0	-
24.02.2026	2,172	0,003	127,14	125,93	123,87	123,9	-0,03	24	0	0	76,5	58,9	17,55	0,4	0,4	0	-
25.02.2026	1,557	0,016	47,3	46,14	46,1	45,66	0,44	24	0	0	77,1	43,8	33,36	0,4	0,4	0	-
26.02.2026	1,523	0,019	46,83	45,64	45,63	45,16	0,47	24	0	0	75,7	42,7	32,98	0,4	0,4	0	-
27.02.2026	1,465	0,018	48,92	47,76	47,72	47,28	0,44	24	0	0	72,7	42,3	30,37	0,4	0,4	0	-
28.02.2026	1,479	0,018	50,29	49,11	49,09	48,63	0,46	24	0	0	72,6	42,9	29,75	0,4	0,4	0	-
01.03.2026	1,443	0,018	48,86	47,71	47,67	47,23	0,44	24	0	0	72,4	42,4	29,93	0,4	0,4	0	-
02.03.2026	1,47	0,017	49,46	48,29	48,28	47,82	0,46	24	0	0	72,5	42,5	30,03	0,4	0,4	0	-
03.03.2026	1,493	0,02	51,59	50,42	50,39	49,94	0,45	24	0	0	72,4	43,1	29,32	0,4	0,4	0	-
04.03.2026	1,477	0,02	49,88	48,71	48,68	48,23	0,45	24	0	0	72,6	42,6	29,97	0,4	0,4	0	-
05.03.2026	1,467	0,017	49,47	48,34	48,29	47,86	0,43	24	0	0	72,4	42,3	30,07	0,4	0,4	0	-
06.03.2026	1,492	0,019	49,99	48,83	48,79	48,35	0,44	24	0	0	72,9	42,6	30,24	0,4	0,4	0	-
07.03.2026	1,49	0,018	50,77	49,62	49,58	49,14	0,44	24	0	0	72,6	42,9	29,71	0,4	0,4	0	-
08.03.2026	1,498	0,018	52,33	51,17	51,12	50,69	0,43	24	0	0	72,5	43,5	29,01	0,4	0,4	0	-
09.03.2026	1,491	0,015	52,75	51,59	51,55	51,11	0,44	24	0	0	72,4	43,8	28,59	0,4	0,4	0	-
10.03.2026	1,484	0,014	53,65	52,55	52,45	52,07	0,38	24	0	0	72,3	44,3	28,01	0,4	0,4	0	-
11.03.2026	1,488	0,011	54,95	53,86	53,7	53,38	0,32	24	0	0	72,3	44,9	27,45	0,4	0,4	0	-
12.03.2026	1,003	0,006	31,61	30,81	30,9	30,64	0,26	24	0	0	72	39,9	32,17	0,4	0,4	0	-
13.03.2026	0,797	0,004	20,87	20,16	20,39	20,16	0,23	24	0	0	70,7	31,9	38,81	0,4	0,4	0	-
14.03.2026	0,805	0,005	21,4	20,65	20,92	20,65	0,27	24	0	0	70,3	32,1	38,14	0,4	0,4	0	-
15.03.2026	0,795	0,005	20,74	20	20,26	20	0,26	24	0	0	70,6	31,7	38,86	0,4	0,4	0	-
16.03.2026	1,072	0,014	37,62	36,65	36,73	36,37	0,36	24	0	0	72,3	43,6	28,76	0,4	0,4	0	-
17.03.2026	1,954	0,009	116,23	115,13	113,55	113,53	0,02	24	0	0	71,8	54,6	17,22	0,4	0,4	0	-
18.03.2026	1,959	0	111,88	111	109,27	109,5	-0,23	24	0	0	72,1	54	18,05	0,4	0,4	0	-
Итого:	47,797	0	2038,97	2006,42	1986,51	1979,94	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,797																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1420,584	46891,88	41563,5	45711,56	41077,8
18.03.2026	1468,381	48930,85	43569,92	47698,07	43057,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:27:07