

#162912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 10-12, Калининград
5346
6656
ВКТ-7
00210181
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,4	15	0,43	0,4	0,4	0	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	22	2	1	15,3	14,9	0,42	0,4	0,4	0	-
03.10.2025	0,129	0,048	3,16	0,89	3,11	0,87	2,24	24	0	1	60,9	69,1	-8,19	0,4	0,4	0	-
04.10.2025	0,513	0,011	30,97	30,25	30,27	29,82	0,45	24	0	1	71,4	55,2	16,17	0,4	0,4	0	-
05.10.2025	2,439	0,069	177,91	175,39	173,79	172,58	1,21	24	0	0	72,2	58,6	13,61	0,4	0,4	0	-
06.10.2025	1,726	0,021	68,43	67,06	66,89	66,34	0,55	24	0	0	71,2	45,8	25,46	0,4	0,4	0	-
07.10.2025	1,699	0,01	67,33	66,15	65,77	65,43	0,34	24	0	0	71,8	46,2	25,6	0,4	0,4	0	-
08.10.2025	1,665	0,016	66,62	65,46	65,16	64,74	0,42	24	0	0	71,4	46,1	25,29	0,4	0,4	0	-
09.10.2025	1,648	0,008	67,6	66,53	66,07	65,81	0,26	24	0	0	71,5	46,7	24,78	0,4	0,4	0	-
10.10.2025	1,562	0,008	64,22	63,23	62,8	62,54	0,26	23	1	1	71,4	46,7	24,73	0,4	0,4	0	-
11.10.2025	1,619	0,005	67,06	66,1	65,62	65,38	0,24	24	0	0	71,3	46,8	24,48	0,4	0,4	0	-
12.10.2025	1,599	0,001	66,52	65,59	65,02	64,87	0,15	24	0	0	71,2	46,7	24,51	0,4	0,4	0	-
13.10.2025	1,542	0,008	61,65	60,74	60,31	60,07	0,24	24	0	0	71,3	45,9	25,41	0,4	0,4	0	-
14.10.2025	1,264	0,015	42,22	41,33	41,31	40,94	0,37	24	0	0	71	40,8	30,26	0,4	0,4	0	-
15.10.2025	0,994	0,005	28,94	28,2	28,22	27,96	0,26	24	0	0	70,6	35,7	34,94	0,4	0,4	0	-
16.10.2025	0,981	0,008	28,36	27,61	27,64	27,37	0,27	24	0	0	70,4	35,2	35,24	0,4	0,4	0	-
17.10.2025	0,981	0,007	28,23	27,45	27,51	27,21	0,3	24	0	0	70,4	35	35,39	0,4	0,4	0	-
18.10.2025	0,986	0,006	27,67	26,91	26,95	26,67	0,28	24	0	0	70,7	34,4	36,27	0,4	0,4	0	-
19.10.2025	0,992	0,006	27,58	26,82	26,87	26,58	0,29	24	0	0	70,7	34,2	36,52	0,4	0,4	0	-
20.10.2025	1,114	0,012	32,54	31,69	31,76	31,4	0,36	24	0	0	70,7	36	34,66	0,4	0,4	0	-
21.10.2025	1,492	0,007	51,11	50,15	49,91	49,67	0,24	24	0	0	71,6	41,8	29,76	0,4	0,4	0	-
22.10.2025	1,466	0	51,71	50,91	50,51	50,43	0,08	24	0	0	71,2	42,2	29,03	0,4	0,4	0	-
Итого:	26,411	0	1059,83	1038,46	1035,49	1026,68	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,411																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

525

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	1150,787	35633,48	30448,47	34768,15	30124,73
22.10.2025	1178,64	36745,52	31538,39	35854,65	31202,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:51:07