

#166324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 10-12, Калининград
5346
6656
ВКТ-7
00210181
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.10.2025	1,442	0	52,21	51,46	51,01	50,98	0,03	24	0	0	70,9	42,6	28,27	0,4	0,4	0	-
24.10.2025	1,445	0	51,77	51,07	50,57	50,59	-0,02	24	0	0	71,7	43,1	28,56	0,4	0,4	0	-
25.10.2025	1,433	0	51,09	50,44	49,89	49,96	-0,07	24	0	0	71,8	43	28,84	0,4	0,4	0	-
26.10.2025	1,426	0	50,74	50,13	49,54	49,65	-0,11	24	0	0	71,7	42,8	28,88	0,4	0,4	0	-
27.10.2025	1,435	0	50,5	49,87	49,3	49,39	-0,09	24	0	0	71,9	42,7	29,23	0,4	0,4	0	-
28.10.2025	1,418	0	50,68	50,07	49,48	49,59	-0,11	24	0	0	71,5	42,7	28,79	0,4	0,4	0	-
29.10.2025	1,416	0	51,04	50,48	49,84	50	-0,16	24	0	0	71,3	42,7	28,6	0,4	0,4	0	-
30.10.2025	1,42	0	51,5	50,92	50,3	50,44	-0,14	24	0	0	71,2	42,8	28,35	0,4	0,4	0	-
31.10.2025	1,424	0	51,33	50,68	50,13	50,2	-0,07	24	0	0	71,2	42,8	28,45	0,4	0,4	0	-
01.11.2025	1,439	0	51,28	50,49	50,08	50,01	0,07	24	0	0	71,4	42,7	28,69	0,4	0,4	0	-
02.11.2025	1,453	0,001	52,14	51,3	50,94	50,82	0,12	24	0	0	71,7	43,3	28,46	0,4	0,4	0	-
03.11.2025	1,445	0	52,26	51,4	51,06	50,92	0,14	24	0	0	71,8	43,5	28,24	0,4	0,4	0	-
04.11.2025	1,431	0,002	51,76	50,89	50,56	50,41	0,15	24	0	0	71,3	43	28,29	0,4	0,4	0	-
05.11.2025	1,439	0,002	52,09	51,25	50,89	50,77	0,12	24	0	0	71,6	43,4	28,21	0,4	0,4	0	-
06.11.2025	1,429	0	51,65	50,79	50,45	50,31	0,14	24	0	0	71,7	43,4	28,26	0,4	0,4	0	-
07.11.2025	1,45	0,003	51,17	50,26	49,97	49,78	0,19	24	0	0	72,1	43,2	28,84	0,4	0,4	0	-
08.11.2025	1,455	0,005	50,56	49,63	49,36	49,15	0,21	24	0	0	72,1	42,8	29,3	0,4	0,4	0	-
09.11.2025	1,443	0,002	49,89	48,96	48,69	48,48	0,21	24	0	0	72	42,6	29,42	0,4	0,4	0	-
10.11.2025	1,451	0,003	50,2	49,23	49	48,75	0,25	24	0	0	72,2	42,8	29,43	0,4	0,4	0	-
11.11.2025	1,464	0,006	50,48	49,46	49,28	48,98	0,3	24	0	0	72,6	43	29,55	0,4	0,4	0	-
12.11.2025	1,448	0,014	49,98	48,87	48,79	48,39	0,4	24	0	0	72	42,7	29,32	0,4	0,4	0	-
13.11.2025	1,445	0,01	50,37	49,3	49,17	48,82	0,35	24	0	0	71,9	42,8	29,12	0,4	0,4	0	-
14.11.2025	1,442	0,014	50,61	49,49	49,41	49,01	0,4	24	0	0	71,9	43	28,85	0,4	0,4	0	-
15.11.2025	1,43	0,007	48,66	47,64	47,46	47,16	0,3	24	0	0	72,2	42,3	29,89	0,4	0,4	0	-
16.11.2025	1,552	0,014	47,63	46,52	46,43	46,04	0,39	24	0	0	76	42,9	33,09	0,4	0,4	0	-
17.11.2025	1,499	0,011	48,48	47,41	47,28	46,93	0,35	24	0	0	74	42,6	31,43	0,4	0,4	0	-
18.11.2025	0,567	0,005	19,27	18,8	18,82	18,63	0,19	22	2	1	70,1	40,3	29,79	0,4	0,4	0	-
19.11.2025	1,929	0,026	90,56	89,01	88,36	87,91	0,45	22	2	1	73,3	51,7	21,58	0,4	0,4	0	-
20.11.2025	1,048	0,017	45,12	44,26	44,02	43,73	0,29	24	0	1	73,8	50,3	23,49	0,4	0,4	0	-
21.11.2025	2,301	0,031	117,36	115,55	114,38	113,89	0,49	24	0	0	75,5	55,6	19,89	0,4	0,4	0	-
22.11.2025	2,186	-0,001	109,61	108,59	106,82	107,07	-0,25	24	0	0	75,7	55,1	20,62	0,4	0,4	0	-
23.11.2025	2,388	-0,015	109,46	108,7	106,36	107,02	-0,66	24	0	0	80,8	58	22,78	0,4	0,4	0	-
Итого:	47,993	0	1811,45	1782,92	1767,64	1763,78	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,993																

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч764

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	1177,198	36693,31	31486,93	35803,64	31151,41
23.11.2025	1225,191	38504,76	33269,85	37571,28	32915,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:19:52