

#190423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 10-12, Калининград
5346
6656
ВКТ-7
00210181
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2025	2,392	-0,02	109,57	108,84	106,4	107,11	-0,71	24	0	0	81,4	58,5	22,85	0,4	0,4	0	-3,9
25.11.2025	2,308	-0,017	111,4	110,69	108,33	108,99	-0,66	24	0	0	79,3	57,6	21,66	0,4	0,4	0	-0,9
26.11.2025	2,279	-0,01	109,26	108,52	106,29	106,84	-0,55	24	0	0	78,8	57	21,74	0,4	0,4	0	-0,4
27.11.2025	2,239	-0,007	108,72	107,98	105,82	106,34	-0,52	24	0	0	78	56,6	21,42	0,4	0,4	0	-1,3
28.11.2025	2,236	-0,004	110,94	110,17	108,05	108,49	-0,44	24	0	0	77,4	56,5	20,94	0,4	0,4	0	-0,4
29.11.2025	2,237	-0,002	109,65	108,85	106,77	107,17	-0,4	24	0	0	77,5	56,4	21,18	0,4	0,4	0	-0,3
30.11.2025	2,228	-0,003	108,49	107,66	105,61	106,04	-0,43	24	0	0	77,6	56,2	21,32	0,4	0,4	0	-0,5
01.12.2025	2,201	-0,002	111,54	110,74	108,65	109,07	-0,42	24	0	0	76,7	56,2	20,5	0,4	0,4	0	-
02.12.2025	2,257	-0,002	108,18	107,27	105,28	105,64	-0,36	24	0	0	78,4	56,7	21,63	0,4	0,4	0	-
03.12.2025	2,072	0	109,37	108,56	106,7	107,07	-0,37	24	0	0	74,3	54,7	19,63	0,4	0,4	0	-
04.12.2025	2,022	-0,001	105,55	104,75	102,94	103,31	-0,37	24	0	0	73,8	54	19,82	0,4	0,4	0	-
05.12.2025	2,022	0	108,46	107,66	105,82	106,21	-0,39	24	0	0	73,8	54,5	19,32	0,4	0,4	0	-
06.12.2025	2,022	-0,001	112,95	112,22	110,31	110,57	-0,26	24	0	0	73,3	54,9	18,46	0,4	0,4	0	-
07.12.2025	1,855	-0,002	96,39	95,62	94,08	94,4	-0,32	24	0	0	73,2	53,2	19,91	0,4	0,4	0	-
08.12.2025	1,484	0,004	52,02	51,05	50,82	50,57	0,25	24	0	0	72,6	43,5	29,04	0,4	0,4	0	-
09.12.2025	1,501	0,01	54,14	53,09	52,94	52,61	0,33	24	0	0	72,3	44,2	28,07	0,4	0,4	0	-
10.12.2025	1,504	0,011	54,27	53,21	53,07	52,73	0,34	24	0	0	72,5	44,4	28,08	0,4	0,4	0	-
11.12.2025	1,5	0,009	53,98	52,92	52,77	52,44	0,33	24	0	0	72,6	44,5	28,18	0,4	0,4	0	-
12.12.2025	1,494	0,011	53,35	52,29	52,15	51,81	0,34	24	0	0	72,6	44,3	28,36	0,4	0,4	0	-
13.12.2025	1,48	0,01	51,9	50,84	50,71	50,36	0,35	24	0	0	72,4	43,5	28,85	0,4	0,4	0	-
14.12.2025	1,485	0,01	52,53	51,47	51,33	50,99	0,34	24	0	0	72,3	43,6	28,65	0,4	0,4	0	-
15.12.2025	1,4	0,012	48,87	47,83	47,76	47,4	0,36	24	0	0	71	42	29,03	0,4	0,4	0	-
16.12.2025	1,79	0,017	77,61	76,41	75,76	75,48	0,28	24	0	0	72,9	49,5	23,43	0,4	0,4	0	-
17.12.2025	1,966	0,003	85,48	84,38	83,28	83,3	-0,02	24	0	0	75,7	52,1	23,62	0,4	0,4	0	-
18.12.2025	1,807	0,004	72,07	71,04	70,24	70,22	0,02	24	0	0	75,9	50,2	25,73	0,4	0,4	0	-
19.12.2025	1,38	0,005	43,76	42,79	42,78	42,55	0,23	24	0	0	72,9	40,8	32,12	0,4	0,4	0	-
20.12.2025	1,391	0,013	45	43,93	44,04	43,66	0,38	24	0	0	72,1	40,9	31,21	0,4	0,4	0	-
21.12.2025	1,398	0,018	45,69	44,63	44,7	44,22	0,48	24	0	0	72,1	41,3	30,83	0,4	0,4	0	-
22.12.2025	1,393	0,016	45,17	44,08	44,19	43,72	0,47	24	0	0	72,4	41,2	31,17	0,4	0,4	0	-
23.12.2025	1,479	0,005	43,46	42,33	42,31	42,06	0,25	24	0	0	76,2	41,5	34,73	0,4	0,4	0	-
Итого:	54,822	0	2399,77	2371,82	2339,9	2341,37	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,822																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1225,191	38504,76	33269,85	37571,28	32915,19
23.12.2025	1280,013	40904,53	35641,67	39911,18	35256,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:42:45