

#194006#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 10-12, Калининград
5346
6656
ВКТ-7
00210181
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.12.2025	1,833	0,001	52,04	50,87	50,51	50,4	0,11	24	0	0	83,3	47,1	36,17	0,4	0,4	0	-6,3
25.12.2025	2,246	0,001	87,42	86,24	84,89	85,05	-0,16	24	0	0	81,4	54,8	26,56	0,4	0,4	0	-5,6
26.12.2025	1,716	0,023	83,14	81,94	81,11	80,83	0,28	24	0	0	74,4	53,5	20,96	0,4	0,4	0	4,4
27.12.2025	1,301	0,016	44,55	43,55	43,52	43,1	0,42	24	0	0	72,3	42,8	29,54	0,4	0,4	0	5,4
28.12.2025	1,919	0,01	88,02	86,76	85,86	85,77	0,09	24	0	0	73	50,6	22,36	0,4	0,4	0	3,8
29.12.2025	1,95	0,017	86,96	85,71	84,84	84,66	0,18	24	0	0	74,1	51,2	22,87	0,4	0,4	0	2,5
30.12.2025	2,135	0,016	85,89	84,54	83,51	83,35	0,16	24	0	0	79	53,5	25,47	0,4	0,4	0	-1,1
31.12.2025	2,217	0,019	84,22	82,82	81,82	81,62	0,2	24	0	0	81,6	54,6	26,97	0,4	0,4	0	-4,2
01.01.2026	2,199	0,014	84,26	82,9	81,85	81,7	0,15	24	0	0	81	54,3	26,75	0,4	0,4	0	-5,2
02.01.2026	2,098	0,012	87,51	86,2	85,12	85	0,12	24	0	0	78	53,4	24,58	0,4	0,4	0	1,2
03.01.2026	2,175	0,014	92,74	91,36	90,22	90,04	0,18	24	0	0	78,6	54,6	24,04	0,4	0,4	0	-0,6
04.01.2026	2,305	0,01	97,82	96,43	95,07	94,99	0,08	24	0	0	80,5	56,3	24,19	0,4	0,4	0	-4
05.01.2026	2,347	0,003	99,01	97,63	96,14	96,19	-0,05	24	0	0	81,3	56,9	24,43	0,4	0,4	0	-3
06.01.2026	2,406	0,002	96,97	95,57	94,02	94,08	-0,06	24	0	0	83,4	57,8	25,61	0,4	0,4	0	-5,5
07.01.2026	2,448	0,003	92,24	90,85	89,36	89,41	-0,05	24	0	0	85,4	58	27,41	0,4	0,4	0	-7,8
08.01.2026	2,478	0,002	88,17	86,79	85,29	85,39	-0,1	24	0	0	87	57,9	29,09	0,4	0,4	0	-11
09.01.2026	2,487	0,003	88,85	87,51	85,97	86,07	-0,1	24	0	0	87	58	28,99	0,4	0,4	0	-9,6
10.01.2026	2,377	0	90,68	89,41	87,93	88,08	-0,15	24	0	0	83,8	56,7	27,1	0,4	0,4	0	-5,2
11.01.2026	2,343	0,001	91,7	90,46	88,99	89,09	-0,1	24	0	0	82,9	56,5	26,38	0,4	0,4	0	-5,2
12.01.2026	2,361	-0,001	89,88	88,64	87,13	87,31	-0,18	24	0	0	83,9	56,7	27,19	0,4	0,4	0	-
13.01.2026	2,404	-0,001	86,61	85,45	83,85	84,18	-0,33	24	0	0	86	57,1	28,88	0,4	0,4	0	-
14.01.2026	2,363	-0,002	86,35	85,17	83,66	83,97	-0,31	24	0	0	84,9	56,4	28,42	0,4	0,4	0	-
15.01.2026	2,182	0,005	88,51	87,27	86,03	86,1	-0,07	24	0	0	79,8	54,3	25,44	0,4	0,4	0	-
16.01.2026	2,289	0,01	86,66	85,21	84,12	84,01	0,11	24	0	0	82,2	55	27,13	0,4	0,4	0	-
17.01.2026	2,55	0,005	101,83	100,33	98,63	98,69	-0,06	24	0	0	85,4	59,6	25,85	0,4	0,4	0	-
18.01.2026	2,921	-0,076	148,2	147,77	143,36	144,82	-1,46	24	0	0	87	66	21,01	0,4	0,4	0	-
19.01.2026	2,911	-0,13	150,36	150,77	145,37	147,7	-2,33	24	0	0	88,1	67,1	21,06	0,4	0,4	0	-
20.01.2026	2,636	-0,071	114,32	114,13	110,62	112,1	-1,48	24	0	0	87	62,4	24,64	0,4	0,4	0	-
21.01.2026	2,576	-0,034	98,92	98,37	95,65	96,67	-1,02	24	0	0	87,8	60,3	27,52	0,4	0,4	0	-
22.01.2026	2,533	-0,035	94,77	94,17	91,65	92,69	-1,04	24	0	0	87,5	59,3	28,25	0,4	0,4	0	-
23.01.2026	2,647	-0,039	106,79	106,2	103,33	104,37	-1,04	24	0	0	87,4	61,1	26,21	0,4	0,4	0	-
Итого:	71,353	0	2875,39	2841,02	2789,42	2797,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,353																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1280,013	40904,53	35641,67	39911,18	35256,56
23.01.2026	1351,366	43779,92	38482,69	42700,6	38053,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 10:04:48