

#283010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,166	-0,331	230,08	232,75	222,72	228,1	-5,38	24	0	0	86,3	66,1	20,23	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,879	-0,287	233,86	236,26	226,89	231,74	-4,85	24	0	0	83	64,6	18,43	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,87	-0,286	236,49	238,82	229,46	234,25	-4,79	24	0	0	82,9	64,7	18,17	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,819	-0,282	235,16	237,44	228,26	232,98	-4,72	24	0	0	82,1	64,1	18	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,534	-0,239	242,62	244,66	236,09	240,31	-4,22	24	0	0	78,3	62,2	16,04	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,511	-0,238	241,89	243,93	235,49	239,73	-4,24	24	0	0	77,4	61,4	15,97	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,529	-0,229	242,74	244,77	236,35	240,53	-4,18	24	0	0	77,2	61,2	15,97	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,58	-0,24	237,73	239,84	231,28	235,57	-4,29	24	0	0	78,7	62,1	16,59	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,418	-0,223	236,38	238,41	230,25	234,31	-4,06	24	0	0	76,8	60,9	15,88	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,25	-0,2	246,46	248,31	240,45	244,23	-3,78	24	0	0	74	59,6	14,42	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,286	-0,206	252,93	254,78	246,74	250,55	-3,81	24	0	0	74,1	59,9	14,21	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,272	-0,194	245,75	247,53	239,82	243,51	-3,69	24	0	0	73,8	59,2	14,53	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,246	-0,2	250,51	252,33	244,44	248,2	-3,76	24	0	0	73,9	59,7	14,16	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,34	-0,204	260,49	262,34	254,21	258,01	-3,8	24	0	0	73,8	59,8	13,99	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,287	-0,204	252,42	254,33	246,3	250,13	-3,83	24	0	0	73,9	59,7	14,23	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,279	-0,202	251,76	253,65	245,69	249,49	-3,8	24	0	0	73,8	59,6	14,23	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,278	-0,206	253,83	255,71	247,63	251,46	-3,83	24	0	0	74,2	60	14,14	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,231	-0,199	258,5	260,26	252,22	255,9	-3,68	24	0	0	74	60,3	13,65	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,178	-0,193	264,72	266,42	258,31	261,85	-3,54	24	0	0	74	60,9	13,09	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,254	-0,196	267,34	269,03	260,88	264,46	-3,58	24	0	0	73,9	60,7	13,26	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,159	-0,188	271,53	273,14	264,96	268,42	-3,46	24	0	0	73,8	61,1	12,68	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,264	-0,194	277,21	278,87	270,47	274,06	-3,59	24	0	0	74	61,1	12,85	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,214	-0,195	274,89	276,57	268,17	271,75	-3,58	24	0	0	74,3	61,6	12,77	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,146	-0,193	276,52	278,17	269,81	273,33	-3,52	24	0	0	73,9	61,5	12,42	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,121	-0,186	282,15	283,67	275,33	278,73	-3,4	24	0	0	73,7	61,7	12,05	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,216	-0,184	273,99	275,52	267,38	270,81	-3,43	24	0	0	73,7	60,9	12,78	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,224	-0,185	269,3	270,84	262,76	266,2	-3,44	24	0	0	74	61	13,03	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,984	-0,162	255,32	256,76	249,42	252,57	-3,15	24	0	0	71,9	59,2	12,67	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,154	-0,183	258,06	259,71	251,93	255,4	-3,47	24	0	0	73,2	59,9	13,31	0,6	0,4	-
Итого:	97,689	0	7380,63	7434,82	7193,71	7306,58	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,689															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2631,014	246843,07	248521,17	240941,54	244179,44
18.03.2026	2728,703	254223,7	255955,99	248135,25	251486,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:08