

#162911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346
8040
ВКТ-7
00211319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,66	-0,014	161,3	161,47	157,59	158,17	-0,58	24	0	0	71,5	67,1	4,41	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,681	-0,015	160,57	160,75	156,89	157,46	-0,57	24	0	0	71,6	67	4,54	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,697	-0,011	161,19	161,34	157,53	158,04	-0,51	24	0	0	71,7	67,1	4,59	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,701	-0,016	160,16	160,32	156,5	157,07	-0,57	24	0	0	71,4	66,8	4,69	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,722	-0,017	159,03	159,23	155,4	156	-0,6	24	0	0	71,5	66,6	4,87	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,718	-0,017	155,08	155,29	151,59	152,2	-0,61	24	0	0	71	66	4,96	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,728	-0,019	153,65	153,86	150,15	150,77	-0,62	24	0	0	71,4	66,3	5,07	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,74	-0,011	188,9	188,97	184,67	185,17	-0,5	24	0	0	70,6	66,5	4,16	0,6	0,4	-
02.10.2025	2,03	-0,157	243,03	244,83	237,52	240,5	-2,98	24	0	1	71,2	61,9	9,29	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,928	-0,17	245,86	247,42	240,09	243,36	-3,27	24	0	0	72,6	59,6	12,96	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,868	-0,171	242,83	244,47	237,19	240,49	-3,3	24	0	0	72,1	59,2	12,87	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,883	-0,159	244,63	246,02	238,89	241,96	-3,07	24	0	0	72,6	59,8	12,8	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,853	-0,147	245,69	246,91	239,94	242,79	-2,85	24	0	0	72,6	60	12,56	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,897	-0,154	246,04	247,32	240,19	243,16	-2,97	24	0	0	73,1	60,3	12,77	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,857	-0,144	245,99	247,16	240,22	243,05	-2,83	24	0	0	72,6	60	12,57	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,829	-0,145	249,35	250,48	243,46	246,25	-2,79	24	0	0	72,8	60,6	12,28	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,695	-0,133	238,54	239,54	232,92	235,49	-2,57	23	1	1	72,7	60,5	12,19	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,811	-0,138	249,69	250,71	243,81	246,48	-2,67	24	0	0	72,7	60,5	12,16	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,822	-0,132	248,17	249,15	242,36	244,95	-2,59	24	0	0	72,5	60,2	12,25	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,85	-0,137	246,45	247,44	240,67	243,31	-2,64	24	0	0	72,5	60,1	12,46	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,843	-0,142	246,25	247,3	240,45	243,17	-2,72	24	0	0	72,7	60,2	12,47	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,885	-0,128	250,05	250,9	244,15	246,66	-2,51	24	0	0	72,8	60,4	12,4	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,889	-0,129	245,83	246,7	240,04	242,57	-2,53	24	0	0	72,8	60,1	12,65	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,816	-0,129	245,76	246,67	239,99	242,52	-2,53	24	0	0	72,7	60,4	12,33	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,883	-0,143	241,9	242,96	236,17	238,93	-2,76	24	0	0	72,9	60	12,86	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,882	-0,148	241,06	242,19	235,36	238,18	-2,82	24	0	0	72,9	59,9	12,92	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,894	-0,147	235,77	236,98	230,24	233,13	-2,89	24	0	0	72,6	59,3	13,27	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,101	-0,166	253,21	254,57	247,22	250,41	-3,19	24	0	0	72,8	59,6	13,27	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,18	-0,16	264,56	265,85	258,38	261,49	-3,11	24	0	0	72,6	59,6	13	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,129	-0,154	268,38	269,57	262,1	265,1	-3	24	0	0	72,5	59,9	12,59	0,6	0,4	-
Итого:	68,472	0	6738,92	6766,37	6581,68	6648,83	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,472															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	2135,204	211417,81	212814,62	206467,47	209117,23
23.10.2025	2203,676	218156,73	219580,99	213049,15	215766,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:42:22