

#166323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

А. Невского 50-52А, Калининград

5346

8040

ВКТ-7

00211319

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,129	-0,16	267,75	269,02	261,42	264,49	-3,07	24	0	0	73	60,4	12,64	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,134	-0,158	265,63	266,89	259,36	262,45	-3,09	24	0	0	72,8	60,1	12,76	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,189	-0,159	264,63	265,87	258,39	261,48	-3,09	24	0	0	72,8	59,8	13,01	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,112	-0,159	263,46	264,64	257,22	260,21	-2,99	24	0	0	73	60,2	12,75	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,1	-0,15	264,51	265,61	258,32	261,23	-2,91	24	0	0	72,5	59,8	12,64	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,131	-0,149	267,8	268,84	261,55	264,4	-2,85	24	0	0	72,3	59,7	12,58	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,146	-0,15	269,75	270,78	263,47	266,34	-2,87	24	0	0	72,2	59,6	12,55	0,6	0,4	-
31.10.2025	3,149	-0,154	268,38	269,52	262,15	265,07	-2,92	24	0	0	72,3	59,6	12,64	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,172	-0,162	267,9	269,17	261,62	264,73	-3,11	24	0	0	72,5	59,7	12,8	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,162	-0,162	272,34	273,58	265,89	268,99	-3,1	24	0	0	72,7	60,2	12,56	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,186	-0,161	272,73	274,02	266,3	269,42	-3,12	24	0	0	72,8	60,1	12,62	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,175	-0,158	271,05	272,25	264,73	267,75	-3,02	24	0	0	72,4	59,7	12,63	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,14	-0,162	272,15	273,34	265,75	268,8	-3,05	24	0	0	72,6	60,2	12,47	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,098	-0,155	270,76	271,95	264,38	267,36	-2,98	24	0	0	72,7	60,3	12,36	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,168	-0,162	269,03	270,3	262,65	265,74	-3,09	24	0	0	73,1	60,4	12,74	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,156	-0,163	266,62	267,89	260,28	263,37	-3,09	24	0	0	73,1	60,3	12,8	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,245	-0,17	264,38	265,77	258,13	261,39	-3,26	24	0	0	73,1	59,8	13,29	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,217	-0,167	266,2	267,59	259,86	263,11	-3,25	24	0	0	73,2	60,1	13,1	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,218	-0,178	268,93	270,37	262,44	265,81	-3,37	24	0	0	73,5	60,5	13	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,17	-0,177	267,54	269,05	261,2	264,55	-3,35	24	0	0	73	60,2	12,87	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,165	-0,168	270,47	271,86	264,07	267,29	-3,22	24	0	0	73	60,3	12,68	0,6	0,4	-
14.11.2025	3,085	-0,165	270,79	272,15	264,41	267,59	-3,18	24	0	0	72,9	60,5	12,36	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,195	-0,18	261,99	263,5	255,71	259,12	-3,41	24	0	0	73,4	60,1	13,27	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,494	-0,219	258,73	260,47	251,91	255,79	-3,88	24	0	0	77,3	62,6	14,79	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,306	-0,191	262,58	264,1	256,07	259,56	-3,49	24	0	0	74,9	61,2	13,7	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,259	-0,244	103,47	107,97	101,06	106,31	-5,25	24	0	1	72,2	56,9	15,33	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,169	-0,355	256,49	260,86	250,19	256,48	-6,29	24	0	0	74,4	60,3	14,15	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,105	-0,568	117,56	127,92	114,71	125,9	-11,19	24	0	1	73,9	58,6	15,25	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,416	-0,31	258,45	261,84	251,84	257,3	-5,46	24	0	0	76,2	61,4	14,85	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,471	-0,217	251,46	253,33	244,95	248,91	-3,96	24	0	0	76,6	61,5	15,11	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,82	-0,269	249,83	251,94	242,58	247,11	-4,53	24	0	0	81,6	64,8	16,89	0,6	0,4	-
Итого:	95,682	0	7923,36	7982,39	7732,61	7848,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,682															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	2203,676	218156,73	219580,99	213049,15	215766,06
23.11.2025	2299,358	226080,09	227563,38	220781,76	223614,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:20:25