

#190422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346
8040
ВКТ-7
00211319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,85	-0,265	250,89	252,94	243,56	248,04	-4,48	24	0	0	82	65,1	16,94	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,749	-0,24	251,65	253,48	244,64	248,8	-4,16	24	0	0	79,8	63,5	16,34	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,668	-0,234	249,51	251,31	242,64	246,7	-4,06	24	0	0	79,4	63,3	16,13	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,583	-0,223	249,53	251,3	242,79	246,76	-3,97	24	0	0	78,5	62,8	15,74	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,577	-0,214	252,4	254,03	245,64	249,44	-3,8	24	0	0	78	62,6	15,49	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,601	-0,221	248,52	250,26	241,83	245,76	-3,93	24	0	0	78,3	62,4	15,86	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,577	-0,245	246,33	248,47	239,72	244,07	-4,35	24	0	1	78,2	62,2	16	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,275	-0,216	241,1	242,96	234,78	238,63	-3,85	23	1	1	77,3	62,4	14,92	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,659	-0,248	248,53	250,58	241,76	246,08	-4,32	24	0	0	78,8	62,6	16,2	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,441	-0,202	248,4	250,16	242,25	246,05	-3,8	24	0	0	74,9	59,8	15,1	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,342	-0,193	248,26	249,88	242,14	245,75	-3,61	24	0	0	74,5	59,9	14,65	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,281	-0,193	253,86	255,47	247,61	251,17	-3,56	24	0	0	74,5	60,4	14,07	0,6	0,4	-
06.12.2025	3,241	-0,18	256,37	257,89	250,14	253,54	-3,4	24	0	0	74	60,3	13,74	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,28	-0,186	250,24	251,78	244,15	247,63	-3,48	24	0	0	74	59,7	14,25	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,279	-0,179	254,94	256,46	248,76	252,22	-3,46	24	0	0	73,9	59,9	13,96	0,6	0,4	-
09.12.2025	3,141	-0,173	263,67	265,09	257,34	260,6	-3,26	24	0	0	73,7	60,7	12,92	0,6	0,4	-
10.12.2025	3,23	-0,179	264,67	266,05	258,23	261,52	-3,29	24	0	0	74,1	60,8	13,23	0,6	0,4	-
11.12.2025	3,235	-0,171	264,53	265,89	258,07	261,33	-3,26	24	0	0	74,1	60,8	13,27	0,6	0,4	-
12.12.2025	3,178	-0,168	261,22	262,53	254,85	258,04	-3,19	24	0	0	74	60,8	13,19	0,6	0,4	-
13.12.2025	3,199	-0,169	256	257,39	249,85	253,1	-3,25	24	0	0	73,7	60,1	13,55	0,6	0,4	-
14.12.2025	3,201	-0,171	259,62	261,03	253,38	256,65	-3,27	24	0	0	73,7	60,4	13,37	0,6	0,4	-
15.12.2025	3,055	-0,159	243,37	244,8	237,68	240,86	-3,18	24	0	0	72,3	58,7	13,6	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,24	-0,18	245,27	246,85	239,3	242,78	-3,48	24	0	0	74	59,6	14,38	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,416	-0,205	245,15	246,8	238,79	242,49	-3,7	24	0	0	76,7	61,5	15,21	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,411	-0,201	247,23	248,82	240,86	244,52	-3,66	24	0	0	76,6	61,5	15,06	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,251	-0,179	251,83	253,3	245,66	249,07	-3,41	24	0	0	74,3	60,2	14,04	0,6	0,4	-
20.12.2025	3,201	-0,181	259,36	260,94	253,1	256,56	-3,46	24	0	0	73,6	60,2	13,43	0,6	0,4	-
21.12.2025	3,197	-0,191	262,92	264,54	256,57	260,1	-3,53	24	0	0	73,7	60,4	13,26	0,6	0,4	-
22.12.2025	3,233	-0,182	260,48	262,01	254,13	257,59	-3,46	24	0	0	74	60,4	13,5	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,599	-0,23	251,2	253,04	244,44	248,45	-4,01	24	0	0	78,4	62,7	15,71	0,6	0,4	-
Итого:	101,19	0	7587,05	7636,05	7394,66	7504,3	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,19															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	2299,358	226080,09	227563,38	220781,76	223614,11
23.12.2025	2400,548	233667,14	235199,43	228176,42	231118,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:35:19