

#207539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,003	0,458	42,12	33,14	41,26	32,66	8,6	24	0	0	67,1	54,1	13,03	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,972	0,419	41,06	32,94	40,22	32,46	7,76	24	0	0	68,3	54,7	13,62	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,944	0,369	39,96	32,84	39,06	32,36	6,7	24	0	0	70,3	55,7	14,59	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,909	0,399	40,43	32,69	39,63	32,21	7,42	24	0	0	67	54,2	12,78	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,88	0,364	39,66	32,5	38,91	32,02	6,89	24	0	0	66,2	53	13,19	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,849	0,34	39,17	32,43	38,44	31,95	6,49	24	0	0	66	52,8	13,18	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,815	0,319	38,72	32,45	37,98	31,97	6,01	24	0	0	66	52,9	13,14	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,901	0,405	37,36	29,11	36,66	28,7	7,96	24	0	0	65,4	52,2	13,25	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,949	0,466	39,7	30,23	38,94	29,82	9,12	24	0	0	64,4	52,2	12,16	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,931	0,381	38,27	30,65	37,54	30,2	7,34	24	0	0	66,9	52,4	14,56	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,984	0,438	39,18	30,38	38,43	29,96	8,47	24	0	0	66,1	52	14,16	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,951	0,414	38,62	30,33	37,89	29,9	7,99	24	0	0	66	51,9	14,11	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,882	0,351	37,48	30,48	36,75	30,01	6,74	24	0	0	66,5	52,2	14,37	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,884	0,376	35,99	28,44	35,29	28,03	7,26	24	0	0	66,6	52,4	14,24	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,911	0,375	37,15	29,52	36,4	29,13	7,27	24	0	0	66,7	52	14,69	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,886	0,395	37,6	29,5	36,88	29,15	7,73	24	0	0	64,8	51,5	13,28	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,868	0,36	36,52	29,29	35,79	28,87	6,92	24	0	0	66,2	52	14,14	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,844	0,33	35,81	29,15	35,07	28,73	6,34	24	0	0	66,8	52,1	14,7	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,914	0,375	36,09	28,6	35,35	28,18	7,17	24	0	0	67,9	52,8	15,11	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,883	0,346	35,11	28,28	34,37	27,85	6,52	24	0	0	68,8	53,2	15,67	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,88	0,371	35,81	28,18	35,1	27,83	7,27	24	0	0	65,6	51	14,55	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,993	0,458	37,16	27,86	36,43	27,55	8,88	24	0	0	66,5	51,9	14,57	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,907	0,4	36,34	28,1	35,62	27,78	7,84	24	0	0	65,6	51,6	14,09	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,912	0,366	35,29	27,86	34,57	27,54	7,03	24	0	0	68,1	52,4	15,77	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,828	0,311	34,34	27,91	33,62	27,61	6,01	24	0	0	67,4	52,1	15,24	0,7	0,7	-
Итого:	22,68	0	944,94	752,86	926,2	742,47	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,68															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	25,209	879,19	655,96	859,02	648,1
17.02.2026	47,889	1824,13	1408,82	1785,22	1390,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:59:32