

#283009#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4760
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,895	0,371	35,2	27,68	34,48	27,34	7,14	24	0	0	67,4	52,3	15,07	0,7	0,7	-
19.02.2026	0,947	0,391	35,33	27,53	34,6	27,16	7,44	24	0	0	68,9	52,9	15,97	0,7	0,7	-
20.02.2026	0,828	0,337	34,44	27,59	33,77	27,25	6,52	24	0	0	66,2	51,6	14,57	0,7	0,7	-
21.02.2026	0,859	0,39	36,04	27,47	35,41	27,23	8,18	24	0	0	61,1	47,9	13,16	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,831	0,353	35,13	27,4	34,52	27,16	7,36	24	0	0	62	48,1	13,89	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,825	0,373	35,71	27,46	35,1	27,22	7,88	24	0	0	60,8	48	12,77	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,805	0,345	34,72	27,34	34,07	27,1	6,97	24	0	0	62,8	49,3	13,55	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,839	0,347	34,68	27,26	34	27,02	6,98	24	0	0	64,4	50,1	14,37	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,816	0,342	34,66	27,37	34,01	27,13	6,88	24	0	0	63,6	49,7	13,95	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,786	0,321	34,1	27,28	33,42	27,04	6,38	24	0	0	64,4	50,5	13,88	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,921	0,407	35,67	27,09	34,99	26,85	8,14	24	0	0	64,8	50,3	14,58	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,836	0,411	35,81	27,04	35,19	26,8	8,39	24	0	0	61,4	49,4	11,99	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,808	0,336	34,14	26,92	33,48	26,68	6,8	24	0	0	63,7	49,6	14,01	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,813	0,348	34,09	26,63	33,44	26,39	7,05	24	0	0	63,7	50	13,76	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,875	0,381	34,55	26,36	33,87	26,12	7,75	24	0	0	64,1	49,6	14,44	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,798	0,352	33,82	26,29	33,19	26,05	7,14	24	0	0	63,2	49,8	13,35	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,773	0,328	33,25	26,33	32,62	26,09	6,53	24	0	0	63,8	50,1	13,68	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,919	0,451	35,72	26,21	35,06	25,97	9,09	24	0	0	63	49,7	13,32	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,823	0,362	34,03	26,33	33,4	26,09	7,31	24	0	0	63,5	49,7	13,8	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,865	0,402	34,6	26,14	33,96	25,9	8,06	24	0	0	63,5	49,8	13,69	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,824	0,345	33,3	26,05	32,66	25,81	6,85	24	0	0	64,9	50,3	14,65	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,867	0,389	34,21	25,86	33,53	25,62	7,91	24	0	0	64,3	50,4	13,91	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,836	0,376	33,83	25,84	33,19	25,6	7,59	24	0	0	64,1	50,4	13,7	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,805	0,327	32,76	25,77	32,1	25,53	6,57	24	0	0	65,1	50,4	14,75	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,813	0,399	33,95	25,56	33,31	25,32	7,99	24	0	0	62,7	50,3	12,35	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,809	0,363	33,31	25,55	32,7	25,31	7,39	24	0	0	63,6	50,1	13,47	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,806	0,364	33,1	25,34	32,45	25,1	7,35	24	0	0	63,7	50,1	13,56	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,675	0,322	32,43	25,3	31,94	25,06	6,88	24	0	0	58,7	47,8	10,88	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,755	0,364	33,37	25,22	32,87	24,98	7,89	24	0	0	57,9	46	11,86	0,7	0,7	-
Итого:	24,052	0	995,95	770,21	977,33	762,92	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,052															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	47,889	1824,13	1408,82	1785,22	1390,57
18.03.2026	71,941	2820,08	2179,03	2762,55	2153,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:41:38