

#9861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4760
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00120013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,837	0,378	30,03	22,51	29,39	22,27	7,12	24	0	0	68,7	53,1	15,6	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,854	0,38	30,9	23,29	30,22	23,05	7,17	24	0	0	69	53,3	15,61	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,798	0,326	29,56	23,03	28,9	22,79	6,11	24	0	0	69,5	53,1	16,38	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,956	0,454	32,32	23,34	31,63	23,1	8,53	24	0	0	69	53,2	15,86	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,935	0,431	31,33	22,77	30,66	22,53	8,13	24	0	0	69,4	52,9	16,44	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,961	0,442	31,79	23	31,09	22,76	8,33	24	0	0	69,8	53,2	16,63	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,844	0,349	29,63	22,61	28,98	22,37	6,61	24	0	0	69,9	52,9	17,05	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,874	0,385	30,36	22,73	29,68	22,49	7,19	24	0	0	69,8	53,1	16,65	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,862	0,372	30,11	22,67	29,43	22,43	7	24	0	0	69,9	53,3	16,61	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,808	0,322	29,23	22,72	28,57	22,48	6,09	24	0	0	70,1	53,1	17	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,865	0,365	30,14	22,87	29,46	22,63	6,83	24	0	0	70,2	53,4	16,87	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,843	0,352	29,9	22,96	29,24	22,72	6,52	24	0	0	70,5	53,6	16,9	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,897	0,403	30,89	22,76	30,23	22,52	7,71	24	0	0	68,9	52,6	16,27	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,885	0,388	30,01	22,26	29,34	22,02	7,32	24	0	0	70	53	17,04	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,887	0,396	30,33	22,38	29,66	22,14	7,52	24	0	0	69,4	52,9	16,52	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,862	0,377	29,77	22,18	29,12	21,94	7,18	24	0	0	69,3	52,7	16,62	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,805	0,327	28,47	21,93	27,82	21,69	6,13	24	0	0	70,1	52,8	17,3	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,885	0,388	29,86	22,11	29,2	21,87	7,33	24	0	0	69,9	53	16,93	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,927	0,447	30,81	21,81	30,16	21,57	8,59	24	0	0	68,1	52,1	16	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,84	0,383	29,56	21,82	28,96	21,58	7,38	24	0	0	67,5	51,6	15,81	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,82	0,364	29,15	21,72	28,55	21,48	7,07	24	0	0	67,5	51,6	15,93	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,883	0,419	30,08	21,53	29,46	21,29	8,17	24	0	0	67,2	51,4	15,72	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,837	0,376	29,24	21,58	28,65	21,34	7,31	24	0	0	67,5	51,4	16,06	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,796	0,342	28,45	21,49	27,88	21,25	6,63	24	0	0	67,8	51,5	16,35	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,875	0,411	29,85	21,43	29,24	21,19	8,05	24	0	0	66,8	51	15,81	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,875	0,41	30,13	21,72	29,49	21,48	8,01	24	0	0	67	51,3	15,76	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,881	0,411	30,17	21,78	29,53	21,54	7,99	24	0	0	67,4	51,6	15,8	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,781	0,365	27,28	19,82	26,72	19,6	7,12	22	2	1	66,9	51,4	15,46	0,7	0,7	-
Итого:	24,173	0	839,35	622,82	821,26	616,12	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,173															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	104,38	4247,1	3236,97	4169,8	3199,88
23.03.2021	128,553	5086,45	3859,79	4991,06	3816

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 9:11:24