

#161405#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Колхозная 8, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00120013	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	-36,705	26,632	-63.337
Количество тепловой энергии, система 2	188,752	163,798	24.954

*сч 23.10.25 ксер Т*

Подпись исполнителя



#161404#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4759  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00120013  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,1	51,4	-25,24	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,7	50,8	-25,06	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,003	0,007	0,12	0	0,12	0	0,12	24	0	1	23,4	50,4	-26,9	0,7	0,7
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	50,1	-25	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,001	0,004	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	23,8	50,2	-26,39	0,7	0,7
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,9	49,8	-24,83	0,7	0,7
30.09.2025	-	0,004	0,01	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	1	22,3	51,3	-29	0,7	0,7
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	50,4	-25,32	0,7	0,7
02.10.2025	-	-1,024	0,078	53,88	52,97	53,55	52,17	1,38	24	0	1	36,1	56,9	-20,8	0,7	0,7
03.10.2025	-	-2,89	0,193	151,13	149,34	150,08	146,88	3,2	24	0	0	39	59,7	-20,72	0,7	0,7
04.10.2025	-	-2,688	0,169	151,71	150,38	150,31	147,65	2,66	24	0	0	44,4	63,6	-19,2	0,7	0,7
05.10.2025	-	-2,974	0,12	150,8	150,34	149,73	147,82	1,91	24	0	0	40,4	61,2	-20,83	0,7	0,7
06.10.2025	-	-3,015	0,099	150,67	150,5	149,63	148,04	1,59	24	0	0	39,5	60,4	-20,99	0,7	0,7
07.10.2025	-	-2,783	0,099	151,94	151,76	150,51	148,95	1,56	24	0	0	44	63,4	-19,34	0,7	0,7
08.10.2025	-	-2,96	0,081	151,19	151,28	149,94	148,61	1,33	24	0	0	41,1	61,6	-20,48	0,7	0,7
09.10.2025	-	-3,069	0,07	150,67	150,93	149,47	148,29	1,18	24	0	0	39,7	60,9	-21,21	0,7	0,7
10.10.2025	-	-3,092	0,066	150,56	150,86	149,36	148,22	1,14	24	0	0	39,7	61,1	-21,38	0,7	0,7
11.10.2025	-	-3,173	0,067	151,18	151,47	149,98	148,83	1,15	24	0	0	39,6	61,4	-21,81	0,7	0,7
12.10.2025	-	-3,166	0,058	151,77	152,22	150,63	149,58	1,05	24	0	0	39,4	61	-21,62	0,7	0,7
13.10.2025	-	-3,012	0,066	151,81	152,17	150,56	149,49	1,07	24	0	0	41,4	62,1	-20,64	0,7	0,7
14.10.2025	-	-2,972	0,061	152,2	152,59	150,88	149,84	1,04	24	0	0	42,7	63	-20,32	0,7	0,7
15.10.2025	-	-3,091	0,055	151,53	152,07	150,32	149,42	0,9	24	0	0	40,6	61,8	-21,14	0,7	0,7
16.10.2025	-	-3,119	0,049	151,35	151,95	150,15	149,31	0,84	24	0	0	40,1	61,4	-21,32	0,7	0,7
17.10.2025	-	-3,143	0,055	151,47	152,05	150,35	149,41	0,94	24	0	0	39,7	61,2	-21,47	0,7	0,7
18.10.2025	-	-2,844	0,066	151,72	152,1	150,37	149,3	1,07	24	0	0	43,9	63,5	-19,56	0,7	0,7
19.10.2025	-	-2,955	0,062	151,05	151,54	149,81	148,75	1,06	24	0	0	42,5	62,8	-20,35	0,7	0,7
20.10.2025	-	-2,858	0,061	151,26	151,66	149,99	148,96	1,03	24	0	0	42,8	62,4	-19,66	0,7	0,7
21.10.2025	-	-2,508	0,081	153,26	153,36	151,43	150,21	1,22	24	0	0	50,1	67,4	-17,29	0,7	0,7
22.10.2025	-	-2,885	0,057	151,53	152,03	150,18	149,23	0,95	24	0	0	43,6	63,4	-19,81	0,7	0,7
23.10.2025	-	-3,124	0,047	150,54	151,25	149,45	148,61	0,84	24	0	0	39,8	61,3	-21,45	0,7	0,7
Итого:	-	-63,337	1,781	3233,6	3234,82	3207,06	3177,57	29,49	720	0	-	36,88	58,86	-21,97	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	26,632	7942,8	7921,55	7854,66	7846,04
23.10.2025	-36,705	11176,4	11156,37	11061,72	11023,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



#151554#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4760  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00120013  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,799	0,354	37,77	30,79	37,05	30,33	6,72	24	0	0	65	53,1	11,95	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,769	0,329	37,28	30,78	36,56	30,32	6,24	24	0	0	65	52,9	12,1	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,792	0,341	37,22	30,41	36,5	29,96	6,54	24	0	0	64,8	52,6	12,21	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,831	0,38	37,62	30,02	36,9	29,59	7,31	24	0	0	64,4	52,2	12,13	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,873	0,426	38,16	29,52	37,44	29,13	8,31	24	0	0	63,7	51,9	11,78	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,806	0,356	37,08	29,8	36,36	29,42	6,94	24	0	0	64,1	51,9	12,25	0,7	0,7
30.09.2025	-	0,746	0,343	31,98	24,83	31,42	24,54	6,88	24	0	0	63,6	51,2	12,44	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,761	0,339	29,76	22,4	29,28	22,16	7,12	24	0	0	62,6	48,4	14,28	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,789	0,36	30,35	22,56	29,87	22,32	7,55	24	0	0	62,6	48,5	14,04	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,804	0,373	30,7	22,8	30,18	22,56	7,62	24	0	0	63,2	48,9	14,33	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,834	0,385	30,82	22,77	30,27	22,53	7,74	24	0	0	65	50,4	14,59	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,852	0,401	30,9	22,52	30,33	22,28	8,05	24	0	0	65	50,3	14,7	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,795	0,357	30,34	23,01	29,76	22,77	6,99	24	0	0	65,6	50,8	14,83	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,803	0,365	30,38	22,87	29,82	22,63	7,19	24	0	0	65,5	50,8	14,68	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,79	0,353	30,25	22,94	29,68	22,7	6,98	24	0	0	65,6	50,9	14,74	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,783	0,336	29,95	23,01	29,33	22,77	6,56	24	0	0	66,8	51,7	15,16	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,791	0,345	30,04	22,93	29,46	22,69	6,77	24	0	0	66,3	51,3	15	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,766	0,328	29,73	22,96	29,14	22,72	6,42	24	0	0	66,4	51,6	14,84	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,959	0,492	31,45	21,27	30,79	21,03	9,76	24	0	0	65,7	50,8	14,88	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,898	0,442	30,71	21,67	30,08	21,43	8,65	24	0	0	66,4	51,3	15,06	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,884	0,432	30,57	21,75	29,96	21,51	8,45	24	0	0	66,3	51,3	15,01	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,889	0,437	30,42	21,45	29,81	21,21	8,6	24	0	0	66,3	51,4	14,95	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,893	0,437	30,37	21,38	29,73	21,14	8,59	24	0	0	66,6	51,4	15,13	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,879	0,444	30,45	21,25	29,88	21,01	8,87	24	0	0	64,9	50,5	14,39	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,898	0,458	30,4	20,98	29,83	20,74	9,09	24	0	0	65,3	50,6	14,74	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,908	0,463	30,44	20,88	29,87	20,64	9,23	24	0	0	65,3	50,5	14,82	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,86	0,424	29,92	21,07	29,37	20,83	8,54	24	0	0	64,8	50,1	14,72	0,7	0,7
21.10.2025	-	0,827	0,396	29,65	21,33	29,12	21,09	8,03	24	0	0	64,3	49,5	14,75	0,7	0,7
22.10.2025	-	0,86	0,408	29,57	21,2	29,02	20,96	8,06	24	0	0	66,5	51,1	15,42	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,815	0,378	29,23	21,47	28,7	21,23	7,47	24	0	0	66,1	50,9	15,16	0,7	0,7
Итого:	-	24,954	11,682	953,51	712,62	935,51	704,24	231,27	720	0	-	65,12	50,96	14,17	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	163,798	7290,68	5876,73	7146,28	5804,78
23.10.2025	188,752	8244,19	6589,35	8081,79	6509,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения