

#162910#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,799	0,354	37,77	30,79	37,05	30,33	6,72	24	0	0	65	53,1	11,95	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,769	0,329	37,28	30,78	36,56	30,32	6,24	24	0	0	65	52,9	12,1	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,792	0,341	37,22	30,41	36,5	29,96	6,54	24	0	0	64,8	52,6	12,21	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,831	0,38	37,62	30,02	36,9	29,59	7,31	24	0	0	64,4	52,2	12,13	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,873	0,426	38,16	29,52	37,44	29,13	8,31	24	0	0	63,7	51,9	11,78	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,806	0,356	37,08	29,8	36,36	29,42	6,94	24	0	0	64,1	51,9	12,25	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,746	0,343	31,98	24,83	31,42	24,54	6,88	24	0	0	63,6	51,2	12,44	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,761	0,339	29,76	22,4	29,28	22,16	7,12	24	0	0	62,6	48,4	14,28	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,789	0,36	30,35	22,56	29,87	22,32	7,55	24	0	0	62,6	48,5	14,04	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,804	0,373	30,7	22,8	30,18	22,56	7,62	24	0	0	63,2	48,9	14,33	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,834	0,385	30,82	22,77	30,27	22,53	7,74	24	0	0	65	50,4	14,59	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,852	0,401	30,9	22,52	30,33	22,28	8,05	24	0	0	65	50,3	14,7	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,795	0,357	30,34	23,01	29,76	22,77	6,99	24	0	0	65,6	50,8	14,83	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,803	0,365	30,38	22,87	29,82	22,63	7,19	24	0	0	65,5	50,8	14,68	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,79	0,353	30,25	22,94	29,68	22,7	6,98	24	0	0	65,6	50,9	14,74	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,783	0,336	29,95	23,01	29,33	22,77	6,56	24	0	0	66,8	51,7	15,16	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,791	0,345	30,04	22,93	29,46	22,69	6,77	24	0	0	66,3	51,3	15	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,766	0,328	29,73	22,96	29,14	22,72	6,42	24	0	0	66,4	51,6	14,84	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,959	0,492	31,45	21,27	30,79	21,03	9,76	24	0	0	65,7	50,8	14,88	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,898	0,442	30,71	21,67	30,08	21,43	8,65	24	0	0	66,4	51,3	15,06	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,884	0,432	30,57	21,75	29,96	21,51	8,45	24	0	0	66,3	51,3	15,01	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,889	0,437	30,42	21,45	29,81	21,21	8,6	24	0	0	66,3	51,4	14,95	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,893	0,437	30,37	21,38	29,73	21,14	8,59	24	0	0	66,6	51,4	15,13	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,879	0,444	30,45	21,25	29,88	21,01	8,87	24	0	0	64,9	50,5	14,39	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,898	0,458	30,4	20,98	29,83	20,74	9,09	24	0	0	65,3	50,6	14,74	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,908	0,463	30,44	20,88	29,87	20,64	9,23	24	0	0	65,3	50,5	14,82	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,86	0,424	29,92	21,07	29,37	20,83	8,54	24	0	0	64,8	50,1	14,72	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,827	0,396	29,65	21,33	29,12	21,09	8,03	24	0	0	64,3	49,5	14,75	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,86	0,408	29,57	21,2	29,02	20,96	8,06	24	0	0	66,5	51,1	15,42	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,815	0,378	29,23	21,47	28,7	21,23	7,47	24	0	0	66,1	50,9	15,16	0,7	0,7	-
Итого:	24,954	0	953,51	712,62	935,51	704,24	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,954															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	163,798	7290,68	5876,73	7146,28	5804,78
23.10.2025	188,752	8244,19	6589,35	8081,79	6509,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 8:35:41