

#166322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,803	0,364	29,01	21,5	28,48	21,26	7,22	24	0	0	66,2	51	15,22	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,805	0,368	29,03	21,48	28,48	21,24	7,24	24	0	0	66,2	50,9	15,34	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,844	0,378	38,54	31,09	37,8	30,68	7,12	24	0	0	66,7	54,7	12	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,788	0,37	29,13	21,64	28,61	21,4	7,21	24	0	0	65,9	51,3	14,6	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,753	0,333	27,63	20,75	27,13	20,51	6,62	24	0	0	66,5	51,2	15,26	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,783	0,361	26,94	19,57	26,44	19,33	7,11	24	0	0	67	51,2	15,88	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,729	0,321	26,45	19,78	25,94	19,55	6,39	23	1	1	66	50,3	15,68	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,795	0,332	34,01	27,35	33,3	27,01	6,29	24	0	0	66,4	52,4	13,98	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,798	0,347	32,72	25,91	32,09	25,56	6,53	24	0	0	66,4	52,2	14,25	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,788	0,345	41,33	34,48	40,61	34	6,61	24	0	0	63,3	52,5	10,85	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,776	0,339	40,13	33,37	39,41	32,89	6,52	24	0	0	63,8	52,7	11,04	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,85	0,399	40,63	32,74	39,91	32,26	7,65	24	0	0	63,9	52,8	11,17	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,763	0,319	39,18	32,92	38,46	32,44	6,02	24	0	0	64,6	53,2	11,47	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,733	0,296	38,62	32,83	37,9	32,35	5,55	24	0	0	64,8	53,3	11,45	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,735	0,297	38,32	32,47	37,6	31,99	5,61	24	0	0	65	53,4	11,62	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,801	0,364	39,11	31,7	38,36	31,27	7,09	24	0	0	63,3	52	11,31	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,919	0,407	39,51	31,82	38,65	31,34	7,31	24	0	0	69,4	56,3	13,1	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,819	0,3	37,6	31,93	36,74	31,45	5,29	24	0	0	71	56,9	14,13	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,865	0,349	37,84	31,31	37	30,83	6,17	24	0	0	70,4	56,4	13,96	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,837	0,321	37,09	31,06	36,31	30,58	5,73	24	0	0	70,6	56,4	14,18	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,867	0,346	37,14	30,68	36,32	30,2	6,12	24	0	0	70,8	56,4	14,38	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,84	0,323	36,7	30,65	35,91	30,17	5,74	24	0	0	70,7	56,4	14,37	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,851	0,359	37,41	30,54	36,64	30,09	6,55	24	0	0	68,5	55,2	13,34	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,841	0,389	36,87	29,02	36,15	28,66	7,49	24	0	0	64,4	52	12,49	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,837	0,36	35,99	28,99	35,27	28,55	6,72	24	0	0	66,9	53,4	13,48	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,836	0,377	36,48	28,86	35,77	28,47	7,3	24	0	0	64,8	52	12,78	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,777	0,327	35,48	28,75	34,76	28,44	6,32	24	0	0	64,6	51,7	12,93	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,764	0,321	35,31	28,68	34,61	28,34	6,27	24	0	0	64	51,2	12,78	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,779	0,339	35,38	28,38	34,7	28,09	6,61	24	0	0	63,6	50,9	12,71	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,836	0,373	35,44	28,06	34,75	27,7	7,05	24	0	0	65,7	52,3	13,46	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,911	0,467	37,08	27,22	36,42	26,95	9,47	24	0	0	62	50	11,99	0,7	0,7	-
Итого:	25,123	0	1102,1	885,53	1080,52	873,6	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,123															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	188,752	8244,19	6589,35	8081,79	6509,02
23.11.2025	213,875	9346,29	7474,88	9162,31	7382,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:33:05