

# #283006#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8769  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289307  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,382	0,164	106,08	102,95	103,14	100,75	2,39	24	0	0	79,8	68,1	11,75	0,6	0,4	-
19.02.2026	1,258	0,155	106,47	103,47	103,81	101,47	2,34	24	0	0	75,7	65,1	10,61	0,6	0,4	-
20.02.2026	1,234	0,155	107,89	104,88	105,19	102,83	2,36	24	0	0	74,8	64,5	10,22	0,6	0,4	-
21.02.2026	1,187	0,145	105,91	103	103,38	101,11	2,27	24	0	0	73,1	63	10,05	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,121	0,138	108,47	105,56	105,96	103,69	2,27	24	0	0	71,3	62,1	9,22	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,078	0,122	106,26	103,45	103,88	101,77	2,11	24	0	0	69,6	60,5	9,13	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,088	0,129	104,41	101,66	102,17	99,97	2,2	24	0	0	69,4	60	9,32	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,119	0,131	102,42	99,67	100,18	98,02	2,16	24	0	0	70,1	60,3	9,84	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,117	0,136	105,21	102,39	102,9	100,61	2,29	24	0	0	70,5	61,1	9,48	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,083	0,126	104,98	102,19	102,68	100,49	2,19	24	0	0	69,8	60,6	9,22	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,057	0,137	105,71	102,9	103,38	101,14	2,24	24	0	0	70,3	61,4	8,86	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,049	0,134	105,58	102,79	103,27	101,07	2,2	24	0	0	69,5	60,7	8,83	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,046	0,132	106,24	103,42	103,99	101,73	2,26	24	0	0	68,9	60,2	8,72	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,078	0,138	109,42	106,48	106,95	104,64	2,31	24	0	0	70,3	61,6	8,7	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,116	0,156	113,91	110,78	111,33	108,82	2,51	24	0	0	71	62,4	8,59	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,11	0,158	114,12	111,01	111,55	109,02	2,53	24	0	0	71	62,5	8,5	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,107	0,166	114,18	111,04	111,63	109,04	2,59	24	0	0	71,2	62,7	8,43	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,135	0,165	115,43	112,23	112,79	110,18	2,61	24	0	0	71,6	63	8,6	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,086	0,164	115,74	112,55	113,14	110,53	2,61	24	0	0	70,7	62,6	8,11	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,062	0,167	116,11	112,92	113,53	110,88	2,65	24	0	0	70,5	62,6	7,86	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,02	0,169	117,15	113,96	114,51	111,87	2,64	24	0	0	70,8	63,4	7,43	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,037	0,174	117,96	114,73	115,26	112,56	2,7	24	0	0	71,3	63,9	7,46	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,009	0,17	116,89	113,7	114,29	111,62	2,67	24	0	0	70,3	62,9	7,32	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,02	0,168	116,49	113,31	113,88	111,24	2,64	24	0	0	70,5	63,1	7,45	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,023	0,176	117,07	113,82	114,38	111,66	2,72	24	0	0	71,3	64	7,39	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,013	0,17	116,62	113,4	114	111,32	2,68	24	0	0	70,4	63,1	7,36	0,6	0,4	-
16.03.2026	0,769	0,121	86,89	84,47	84,97	83,03	1,94	18	6	1	69,6	62	7,6	0,6	0,4	-
17.03.2026	0,808	0,123	88,99	86,54	87,05	85,03	2,02	18	6	1	69,5	61,6	7,84	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,09	0,173	122,4	119,01	119,76	116,96	2,8	24	0	0	69,2	61,6	7,64	0,6	0,4	-
Итого:	31,302	0	3175	3088,28	3102,95	3033,05	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,302															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 684

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	412,047	44845,45	44074,78	43848,78	43299,66
18.03.2026	443,349	48020,45	47163,06	46951,73	46332,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:37:47