

#9467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 25, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2022 | 2,367 | 0 | 200,682 | 0 | 0 | 197,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 45,2 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 1,68 | 0 | 139,559 | 0 | 0 | 137,595 | 0 | 0 | 17,48 | 6,52 | 0 | 32774 | 55,1 | 40,5 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 2,337 | 0 | 198,627 | 0 | 0 | 195,684 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,7 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 2,496 | 0 | 199,359 | 0 | 0 | 196,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,8 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 1,946 | 0 | 144,769 | 0 | 0 | 142,358 | 0 | 0 | 18,67 | 5,33 | 0 | 32774 | 60,3 | 44,2 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 2,186 | 0 | 132,977 | 0 | 0 | 130,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 44,1 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 2,6 | 0 | 197,607 | 0 | 0 | 194,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 47 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 2,548 | 0 | 198,297 | 0 | 0 | 195,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 2,274 | 0 | 198,672 | 0 | 0 | 195,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 45,2 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 1,857 | 0 | 174,807 | 0 | 0 | 172,524 | 0 | 0 | 22,53 | 1,47 | 0 | 32774 | 53,1 | 41,3 | 0 | 0,38 | 0,36 | 0 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 2,143 | 0 | 208,892 | 0 | 0 | 206,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 43 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 2,147 | 0 | 208,74 | 0 | 0 | 205,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 43,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 2,094 | 0 | 208,66 | 0 | 0 | 205,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 43 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 1,789 | 0 | 172,767 | 0 | 0 | 170,58 | 0 | 0 | 20,63 | 3,37 | 0 | 32774 | 52,3 | 40,8 | 0 | 0,38 | 0,35 | 0 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 1,995 | 0 | 202,224 | 0 | 0 | 199,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 2,15 | 0 | 202,722 | 0 | 0 | 200,081 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 42,3 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 2,108 | 0 | 202,807 | 0 | 0 | 200,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 42,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 2,01 | 0 | 202,794 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 41,7 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 0 |
| 14.03.2022 | 1,953 | 0 | 202,942 | 0 | 0 | 200,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 41,6 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 1,927 | 0 | 203,034 | 0 | 0 | 200,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 41,6 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 1,83 | 0 | 202,937 | 0 | 0 | 200,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 40,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 1,842 | 0 | 202,309 | 0 | 0 | 199,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 40,9 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 1,893 | 0 | 202,812 | 0 | 0 | 200,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 40,7 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 1,893 | 0 | 203,112 | 0 | 0 | 200,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 41,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 1,895 | 0 | 203,237 | 0 | 0 | 200,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 41,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 1,888 | 0 | 203,432 | 0 | 0 | 201,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 41,4 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 1,903 | 0 | 203,902 | 0 | 0 | 201,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 41,9 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 1,919 | 0 | 204,472 | 0 | 0 | 201,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 42,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| Итого: | 57,67 | 0 | 5427,151 | 0 | 0 | 5354,642 | 0 | 0 | 655,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 57,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
 Период нормальной работы системы, ч 655,31

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 23.02.2022 | 2158,94 | 177055,844 | 480 | 480 | 174554,188 | 480,674 | 480,674 | 29129,77 | 765,2 | 22340,85 | 2,8 |
| 23.03.2022 | 2216,613 | 182483 | 480 | 480 | 179908,828 | 480,674 | 480,674 | 29785,08 | 1420,52 | 22357,53 | 19,48 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 7:53:54