

#9489#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 09.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 25, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,233	0	165,51	0	0	162,992	0	0	24	0	0	0	57,4	43,7	0	0,42	0,4	0	2,5
02.03.2021	2,207	0	165,595	0	0	163,127	0	0	24	0	0	0	56,8	43,3	0	0,42	0,4	0	3,2
03.03.2021	2,358	0	165,635	0	0	162,988	0	0	24	0	0	0	59	44,5	0	0,42	0,4	0	1,3
04.03.2021	2,302	0	165,657	0	0	163,053	0	0	24	0	0	0	58,5	44,4	0	0,42	0,4	0	1,3
05.03.2021	2,434	0	165,78	0	0	163,061	0	0	24	0	0	0	59,8	44,9	0	0,43	0,4	0	-0,7
06.03.2021	2,434	0	165,69	0	0	162,978	0	0	24	0	0	0	59,7	44,8	0	0,42	0,4	0	1,4
07.03.2021	2,318	0	165,615	0	0	163,035	0	0	24	0	0	0	58,2	44	0	0,42	0,4	0	1,7
08.03.2021	2,385	0	165,665	0	0	163,026	0	0	24	0	0	0	58,9	44,2	0	0,43	0,4	0	0
09.03.2021	2,569	0	165,832	0	0	162,96	0	0	24	0	0	0	61,5	45,8	0	0,43	0,4	0	-
Итого:	21,24	0	1490,979	0	0	1467,22	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,24																		

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
28.02.2021	1723,184	137903,234	480	480	135943,844	480,674	480,674	21413,17	768	21417,45	0
09.03.2021	1744,423	139394,219	480	480	137411,062	480,674	480,674	21629,17	984	21417,45	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 11.03.2021 11:55:56