

#207523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,782	0,33	24,05	15,79	23,66	15,67	7,99	24	0	0	59,7	40,4	19,35	0,42	0,38	-9,4
25.01.2026	0,827	0,366	24,85	15,79	24,45	15,64	8,81	24	0	0	59,8	40,6	19,25	0,42	0,38	-7,3
26.01.2026	0,776	0,333	23,57	15,09	23,17	14,99	8,18	24	0	0	59,6	40,2	19,47	0,42	0,38	-4,4
27.01.2026	0,705	0,282	21,49	14,18	21,17	14,14	7,03	24	0	0	59,7	39,5	20,24	0,42	0,38	-3,8
28.01.2026	0,738	0,304	21,86	13,83	21,49	13,81	7,68	24	0	0	59,6	39,2	20,44	0,42	0,38	-6
29.01.2026	0,724	0,293	21,69	14,01	21,34	13,98	7,36	24	0	0	59,5	39	20,5	0,42	0,38	-9,7
30.01.2026	0,719	0,283	21,74	14,19	21,36	14,18	7,18	24	0	0	59,5	39	20,5	0,42	0,38	-12,4
31.01.2026	0,767	0,316	22,61	14,34	22,23	14,3	7,93	24	0	0	59,6	39,1	20,52	0,42	0,38	-13,8
01.02.2026	0,877	0,394	24,87	14,82	24,46	14,76	9,7	24	0	0	59,8	39,6	20,16	0,42	0,38	-18,9
02.02.2026	0,719	0,276	22,09	14,82	21,71	14,76	6,95	24	0	0	59,5	39	20,51	0,42	0,38	-20,1
03.02.2026	0,771	0,315	23,04	14,8	22,63	14,75	7,88	24	0	0	59,6	39,2	20,37	0,42	0,38	-18
04.02.2026	0,795	0,331	23,35	14,69	22,95	14,63	8,32	24	0	0	59,6	39	20,5	0,42	0,38	-12,3
05.02.2026	0,779	0,323	23,03	14,56	22,65	14,5	8,15	24	0	0	59,4	39	20,43	0,42	0,38	-7,6
06.02.2026	0,743	0,306	22,45	14,5	22,06	14,45	7,61	24	0	0	59,5	39,3	20,19	0,42	0,38	-3,2
07.02.2026	0,724	0,294	22,11	14,46	21,72	14,39	7,33	24	0	0	59,6	39,5	20,08	0,42	0,38	-3,3
08.02.2026	0,847	0,382	24,54	14,86	24,12	14,75	9,37	24	0	0	59,8	40,2	19,62	0,42	0,38	-4,9
09.02.2026	0,761	0,32	22,79	14,56	22,4	14,51	7,89	24	0	0	59,6	39,6	19,99	0,42	0,38	-12,1
10.02.2026	0,72	0,294	21,95	14,33	21,57	14,28	7,29	24	0	0	59,5	39,5	20,06	0,42	0,38	-12,4
11.02.2026	0,743	0,31	22,37	14,31	21,98	14,26	7,72	24	0	0	59,5	39,7	19,87	0,42	0,38	-3,8
12.02.2026	0,708	0,289	21,76	14,31	21,37	14,25	7,12	24	0	0	59,6	39,8	19,75	0,42	0,38	-0,7
13.02.2026	0,562	0,21	16,01	9,89	15,8	9,89	5,91	24	0	0	58,2	36,2	22,03	0,42	0,38	-1,2
14.02.2026	0,778	0,336	22,02	13,19	21,64	13,19	8,45	24	0	0	59,8	38,9	20,88	0,42	0,38	-6,7
15.02.2026	0,8	0,35	22,76	13,74	22,38	13,68	8,7	24	0	0	59,8	39,4	20,39	0,42	0,38	-11,2
16.02.2026	0,721	0,295	21,36	13,59	21	13,57	7,43	24	0	0	59,6	39	20,56	0,42	0,38	-
17.02.2026	0,77	0,324	22,01	13,4	21,65	13,38	8,27	24	0	0	59,4	38,7	20,78	0,42	0,38	-
Итого:	18,856	0	560,37	356,05	550,96	354,71	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,856															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	552,626	18346,47	12554,3	18037,54	12435,24
17.02.2026	571,482	18906,84	12910,35	18588,5	12789,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:50:11