

#9582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,735	0,299	21,53	13,14	21,21	13,14	8,07	24	0	0	57,4	36,9	20,56	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	0,758	0,319	21,87	13,11	21,52	13,11	8,41	24	0	0	57,8	37,2	20,67	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	0,729	0,279	21,15	13,23	20,8	13,23	7,57	24	0	0	58,5	36,9	21,52	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	0,693	0,267	20,88	13,39	20,58	13,39	7,19	24	0	0	57,5	36,6	20,87	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	0,836	0,351	22,98	13,05	22,61	13,05	9,56	24	0	0	58,1	36,7	21,38	0,42	0,38	3
01.03.2021	0,857	0,353	22,99	13,17	22,62	13,17	9,45	24	0	0	59,5	37	22,46	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	0,796	0,316	22,2	13,44	21,84	13,44	8,4	24	0	0	58,9	36,7	22,2	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	0,82	0,328	22,09	13,26	21,7	13,26	8,44	24	0	0	61,2	38,3	22,93	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	0,805	0,321	22,27	13,55	21,88	13,55	8,33	24	0	0	60,4	38	22,37	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	0,797	0,293	21,91	13,93	21,51	13,93	7,58	24	0	0	62	38,6	23,35	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	0,836	0,322	22,7	14,06	22,28	14,06	8,22	24	0	0	61,9	38,6	23,3	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	0,856	0,34	23,4	13,98	23	13,98	9,02	24	0	0	59,8	37,3	22,5	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	0,891	0,367	23,93	13,91	23,52	13,91	9,61	24	0	0	60,3	38	22,38	0,42	0,38	0
09.03.2021	0,863	0,324	22,52	14	22,1	14	8,1	24	0	0	63,9	39,4	24,48	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	0,766	0,281	20,6	13,25	20,23	13,23	7	24	0	1	63,8	39,6	24,13	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	0,836	0,322	22,67	13,95	22,27	13,95	8,32	24	0	0	61,7	38,6	23,04	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	0,775	0,297	22,42	14,29	22,06	14,29	7,77	24	0	0	59,6	37,8	21,85	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	0,869	0,386	24,49	13,67	24,1	13,67	10,43	24	0	0	57,1	37	20,1	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	0,828	0,368	24,4	13,93	24,04	13,93	10,11	24	0	0	55,5	36,4	19,14	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	0,742	0,294	22,2	14,04	21,83	14,04	7,79	24	0	0	57,9	37,1	20,76	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	0,805	0,33	22,94	13,93	22,56	13,93	8,63	24	0	0	59,3	38	21,28	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	0,831	0,342	23,32	14,04	22,93	14,04	8,89	24	0	0	59,4	37,9	21,45	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	0,799	0,319	22,73	14,12	22,34	14,11	8,23	24	0	0	59,8	38,1	21,7	0,42	0,38	1
19.03.2021	0,802	0,304	22,17	14	21,78	14	7,78	24	0	0	61,6	38,5	23,15	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	0,916	0,358	23,42	13,94	22,99	13,92	9,07	24	0	0	63,6	39,4	24,23	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	0,897	0,355	23,55	14,31	23,12	14,3	8,82	24	0	0	63,3	39,5	23,8	0,42	0,38	1,8
22.03.2021	0,857	0,306	22,45	14,46	22,02	14,45	7,57	24	0	0	65,4	40,3	25,11	0,42	0,38	-
Итого:	21,995	0	609,78	371,15	599,44	371,08	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,995															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	719,398	20808,9	12563,86	20362,43	12450,17
22.03.2021	741,393	21418,68	12935,01	20961,87	12821,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 10:32:51