

#121170#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6786
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,786	0,354	25,95	17,53	25,52	17,29	8,23	24	0	0	59,7	42,5	17,14	0,42	0,38	-
25.02.2025	0,773	0,345	25,77	17,59	25,34	17,35	7,99	24	0	0	59,6	42,5	17,11	0,42	0,38	-
26.02.2025	0,751	0,328	25,43	17,61	25	17,37	7,63	24	0	0	59,6	42,6	17,08	0,42	0,38	-
27.02.2025	0,747	0,326	24,75	16,97	24,33	16,73	7,6	24	0	0	59,7	42,2	17,46	0,42	0,38	-
28.02.2025	0,714	0,297	24,2	16,99	23,78	16,75	7,03	24	0	0	59,7	42,2	17,55	0,42	0,38	-
01.03.2025	0,729	0,311	24,52	17,03	24,11	16,79	7,32	24	0	0	59,8	42,2	17,53	0,42	0,38	-
02.03.2025	0,81	0,365	26,03	17,27	25,62	17,03	8,59	24	0	0	59,7	42,3	17,43	0,42	0,38	-
03.03.2025	0,792	0,348	25,36	16,95	24,94	16,71	8,23	24	0	0	59,8	41,9	17,88	0,42	0,38	-
04.03.2025	0,77	0,33	25,01	16,97	24,59	16,73	7,86	24	0	0	59,7	41,7	18,04	0,42	0,38	-
05.03.2025	0,761	0,324	24,78	16,86	24,37	16,62	7,75	24	0	0	59,7	41,7	18,01	0,42	0,38	-
06.03.2025	0,737	0,307	24,28	16,73	23,86	16,52	7,34	24	0	0	59,8	41,6	18,12	0,42	0,38	-
07.03.2025	0,722	0,303	23,78	16,37	23,38	16,17	7,21	24	0	0	59,7	41,6	18,1	0,42	0,38	-
08.03.2025	0,763	0,337	24,5	16,31	24,08	16,08	8	24	0	0	59,6	41,7	17,88	0,42	0,38	-
09.03.2025	0,761	0,331	24,45	16,41	24,04	16,18	7,86	24	0	0	59,8	41,8	17,93	0,42	0,38	-
10.03.2025	0,719	0,308	23,68	16,2	23,26	15,99	7,27	24	0	0	59,7	41,8	17,84	0,42	0,38	-
11.03.2025	0,711	0,301	23,67	16,41	23,27	16,17	7,1	24	0	0	59,6	41,8	17,89	0,42	0,38	-
12.03.2025	0,745	0,322	24,16	16,34	23,74	16,12	7,62	24	0	0	59,8	41,9	17,92	0,42	0,38	-
13.03.2025	0,754	0,331	24,42	16,39	24,01	16,18	7,83	24	0	0	59,5	41,7	17,76	0,42	0,38	-
14.03.2025	0,762	0,334	24,3	16,21	23,88	16	7,88	24	0	0	59,9	41,8	18,12	0,42	0,38	-
15.03.2025	0,744	0,319	24,05	16,25	23,64	16,05	7,59	24	0	0	59,8	41,7	18,1	0,42	0,38	-
16.03.2025	0,748	0,324	24,13	16,29	23,73	16,11	7,62	24	0	0	59,9	41,8	18,1	0,42	0,38	-
17.03.2025	0,732	0,308	23,6	16,05	23,21	15,86	7,35	24	0	0	59,8	41,5	18,37	0,42	0,38	-
18.03.2025	0,718	0,297	23,14	15,77	22,74	15,58	7,16	24	0	0	59,7	41,1	18,53	0,42	0,38	-
19.03.2025	0,742	0,315	23,69	15,88	23,28	15,71	7,57	24	0	0	59,7	41,3	18,45	0,42	0,38	-
20.03.2025	0,741	0,318	23,49	15,62	23,09	15,45	7,64	24	0	0	59,8	41,2	18,56	0,42	0,38	-
21.03.2025	0,722	0,305	23,19	15,7	22,82	15,52	7,3	24	0	0	59,7	41,3	18,39	0,42	0,38	-
22.03.2025	0,785	0,344	24,19	15,64	23,79	15,46	8,33	24	0	0	59,8	41,2	18,61	0,42	0,38	-
23.03.2025	0,82	0,386	25,02	15,67	24,62	15,53	9,09	24	0	1	59,9	42,1	17,84	0,42	0,38	-
Итого:	21,059	0	683,54	462,01	672,04	456,05	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,059															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	328,437	11255,87	7885,54	11064,1	7797,47
23.03.2025	349,496	11939,41	8347,55	11736,14	8253,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2025 10:44:46