

#130813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 27, Калининград  
5346  
6786  
ВКТ-7  
00207544  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,738	0,311	24,1	16,42	23,7	16,21	7,49	24	0	0	59,4	41,3	18,1	0,42	0,38	-
25.04.2025	0,746	0,308	24,03	16,32	23,63	16,12	7,51	24	0	0	59,5	40,9	18,56	0,42	0,38	-
26.04.2025	0,814	0,356	25,31	16,47	24,89	16,29	8,6	24	0	0	59,5	40,9	18,6	0,42	0,38	-
27.04.2025	0,831	0,366	25,89	16,9	25,48	16,71	8,77	24	0	0	59,5	41,1	18,33	0,42	0,38	-
28.04.2025	0,711	0,283	23,57	16,47	23,17	16,29	6,88	24	0	0	59,3	40,6	18,7	0,42	0,38	-
29.04.2025	0,743	0,308	23,82	16,09	23,43	15,93	7,5	24	0	0	59,3	40,6	18,78	0,42	0,38	-
30.04.2025	0,728	0,295	23,3	15,8	22,92	15,67	7,25	24	0	0	59,4	40,3	19,1	0,42	0,38	-
01.05.2025	0,747	0,305	23,39	15,57	22,99	15,45	7,54	24	0	0	59,4	40,1	19,3	0,42	0,38	-
02.05.2025	0,744	0,309	23,42	15,65	23,04	15,49	7,55	24	0	0	59,5	40,4	19,1	0,42	0,38	-
03.05.2025	0,702	0,315	22,5	14,35	22,14	14,28	7,86	24	0	1	57,3	39,9	17,46	0,42	0,38	-
04.05.2025	0,749	0,342	23,18	14,77	22,79	14,64	8,15	24	0	0	59,4	41,3	18,11	0,42	0,38	-
05.05.2025	0,739	0,331	23,04	14,79	22,65	14,7	7,95	24	0	0	59,2	41	18,24	0,42	0,38	-
06.05.2025	0,715	0,315	22,99	15,03	22,61	14,91	7,7	24	0	0	58,4	40,7	17,72	0,42	0,38	-
07.05.2025	0,69	0,277	22,6	15,6	22,2	15,44	6,76	24	0	0	59,5	40,7	18,76	0,42	0,38	-
08.05.2025	0,773	0,321	24,09	15,96	23,71	15,79	7,92	24	0	0	59,3	40,1	19,13	0,42	0,38	-
09.05.2025	0,762	0,313	23,95	15,98	23,55	15,84	7,71	24	0	0	59,5	40,1	19,37	0,42	0,38	-
10.05.2025	0,797	0,335	24,46	15,96	24,07	15,8	8,27	24	0	0	59,4	40	19,33	0,42	0,38	-
11.05.2025	0,795	0,333	24,76	16,33	24,34	16,16	8,18	24	0	0	59,6	40,4	19,21	0,42	0,38	-
12.05.2025	0,701	0,268	22,92	16,07	22,56	15,92	6,64	24	0	0	59,4	40,1	19,3	0,42	0,38	-
13.05.2025	0,75	0,303	23,53	15,69	23,13	15,58	7,55	24	0	0	59,3	39,9	19,43	0,42	0,38	-
14.05.2025	0,769	0,32	23,95	15,79	23,53	15,66	7,87	24	0	0	59,4	40,1	19,31	0,42	0,38	-
15.05.2025	0,779	0,321	24,05	15,84	23,65	15,71	7,94	24	0	0	59,4	40	19,48	0,42	0,38	-
16.05.2025	0,717	0,279	23,09	16,01	22,71	15,86	6,85	24	0	0	59,4	40	19,42	0,42	0,38	-
17.05.2025	0,789	0,331	24,18	15,75	23,77	15,62	8,15	24	0	0	59,6	39,9	19,65	0,42	0,38	-
18.05.2025	0,792	0,33	24,44	16,11	24,04	15,95	8,09	24	0	0	59,6	40,4	19,28	0,42	0,38	-
19.05.2025	0,727	0,285	23,24	15,92	22,85	15,77	7,08	24	0	0	59,6	40,2	19,39	0,42	0,38	-
20.05.2025	0,709	0,279	22,98	15,94	22,59	15,8	6,79	24	0	0	59,4	40,2	19,17	0,42	0,38	-
21.05.2025	0,766	0,324	23,9	15,84	23,5	15,66	7,84	24	0	0	59,5	40,5	19,03	0,42	0,38	-
22.05.2025	0,725	0,296	23,24	15,85	22,84	15,68	7,16	24	0	0	59,6	40,6	18,94	0,42	0,38	-
23.05.2025	0,729	0,3	23,43	15,87	23,04	15,72	7,32	24	0	0	59,5	40,6	18,87	0,42	0,38	-
Итого:	22,477	0	711,35	475,14	699,52	470,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,477															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	372,381	12743,92	8921,97	12527,35	8820,6
23.05.2025	394,858	13455,27	9397,11	13226,87	9291,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:15:46