

#129837#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207544

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x1313

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	59,53	41,37	18,16	24,43	24,01	16,34	16,15	7,86	4,2	3,8	0,762	0,327	24	0	
24.04.2025	59,38	41,28	18,1	24,1	23,7	16,42	16,21	7,49	4,2	3,8	0,738	0,311	24	0	
25.04.2025	59,5	40,94	18,56	24,03	23,63	16,32	16,12	7,51	4,2	3,8	0,746	0,308	24	0	
26.04.2025	59,47	40,87	18,6	25,31	24,89	16,47	16,29	8,6	4,2	3,8	0,814	0,356	24	0	
27.04.2025	59,47	41,14	18,33	25,89	25,48	16,9	16,71	8,77	4,2	3,8	0,831	0,366	24	0	
28.04.2025	59,33	40,63	18,7	23,57	23,17	16,47	16,29	6,88	4,2	3,8	0,711	0,283	24	0	
29.04.2025	59,34	40,56	18,78	23,82	23,43	16,09	15,93	7,5	4,2	3,8	0,743	0,308	24	0	
30.04.2025	59,39	40,29	19,1	23,3	22,92	15,8	15,67	7,25	4,2	3,8	0,728	0,295	24	0	
01.05.2025	59,4	40,1	19,3	23,39	22,99	15,57	15,45	7,54	4,2	3,8	0,747	0,305	24	0	
02.05.2025	59,47	40,37	19,1	23,42	23,04	15,65	15,49	7,55	4,2	3,8	0,744	0,309	24	0	
03.05.2025	57,34	39,88	17,46	22,5	22,14	14,35	14,28	7,86	4,2	3,8	0,702	0,315	24	0	*
04.05.2025	59,38	41,27	18,11	23,18	22,79	14,77	14,64	8,15	4,2	3,8	0,749	0,342	24	0	
05.05.2025	59,25	41,01	18,24	23,04	22,65	14,79	14,7	7,95	4,2	3,8	0,739	0,331	24	0	
06.05.2025	58,43	40,71	17,72	22,99	22,61	15,03	14,91	7,7	4,2	3,8	0,715	0,315	24	0	
07.05.2025	59,47	40,71	18,76	22,6	22,2	15,6	15,44	6,76	4,2	3,8	0,69	0,277	24	0	
08.05.2025	59,27	40,14	19,13	24,09	23,71	15,96	15,79	7,92	4,2	3,8	0,773	0,321	24	0	
09.05.2025	59,49	40,12	19,37	23,95	23,55	15,98	15,84	7,71	4,2	3,8	0,762	0,313	24	0	
10.05.2025	59,38	40,05	19,33	24,46	24,07	15,96	15,8	8,27	4,2	3,8	0,797	0,335	24	0	
11.05.2025	59,56	40,35	19,21	24,76	24,34	16,33	16,16	8,18	4,2	3,8	0,795	0,333	24	0	
12.05.2025	59,37	40,07	19,3	22,92	22,56	16,07	15,92	6,64	4,2	3,8	0,701	0,268	24	0	
13.05.2025	59,32	39,89	19,43	23,53	23,13	15,69	15,58	7,55	4,2	3,8	0,75	0,303	24	0	
14.05.2025	59,39	40,08	19,31	23,95	23,53	15,79	15,66	7,87	4,2	3,8	0,769	0,32	24	0	
15.05.2025	59,45	39,97	19,48	24,05	23,65	15,84	15,71	7,94	4,2	3,8	0,779	0,321	24	0	
16.05.2025	59,45	40,03	19,42	23,09	22,71	16,01	15,86	6,85	4,2	3,8	0,717	0,279	24	0	
17.05.2025	59,57	39,92	19,65	24,18	23,77	15,75	15,62	8,15	4,2	3,8	0,789	0,331	24	0	
18.05.2025	59,65	40,37	19,28	24,44	24,04	16,11	15,95	8,09	4,2	3,8	0,792	0,33	24	0	
19.05.2025	59,55	40,16	19,39	23,24	22,85	15,92	15,77	7,08	4,2	3,8	0,727	0,285	24	0	
20.05.2025	59,42	40,25	19,17	22,98	22,59	15,94	15,8	6,79	4,2	3,8	0,709	0,279	24	0	
21.05.2025	59,53	40,5	19,03	23,9	23,5	15,84	15,66	7,84	4,2	3,8	0,766	0,324	24	0	
22.05.2025	59,59	40,65	18,94	23,24	22,84	15,85	15,68	7,16	4,2	3,8	0,725	0,296	24	0	
23.05.2025	59,47	40,6	18,87	23,43	23,04	15,87	15,72	7,32	4,2	3,8	0,729	0,3	24	0	
Итого:				735,78	723,53	491,48	486,8	236,73			23,239	9,686	744	0	
Средние:	59,34	40,46	18,88						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	12719,49	12503,34	8905,63	8804,45	3698,89	371,619	160,754	12227	0
23/05/2524:00	13455,27	13226,87	9397,11	9291,25	3935,62	394,858	170,44	12971	0
Итого:	735,78	723,53	491,48	486,8	236,73	23,239	9,686	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12987ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



уверено с сайте