

#161762#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x1313

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	18,59	18,35	0,24	23,68	23,68	0	0	23,68	6	4	0,443	0,437	24	0	*
25.09.2025	18,35	18,1	0,25	24,31	24,31	0	0	24,31	6	4	0,451	0,442	24	0	*
26.09.2025	18,12	17,86	0,26	24,79	24,79	0	0	24,79	6	4	0,454	0,448	24	0	*
27.09.2025	17,91	17,52	0,39	24,15	24,15	0,02	0,02	24,13	6	4	0,437	0,432	24	0	*
28.09.2025	17,67	17,45	0,22	25,01	25,01	0	0	25,01	6	4	0,447	0,437	24	0	*
29.09.2025	17,23	16,86	0,37	24,42	24,42	0	0	24,42	6	4	0,425	0,411	24	0	*
30.09.2025	16,77	16,37	0,4	24,91	24,91	0	0	24,91	6	4	0,42	0,408	24	0	*
01.10.2025	16,56	16,25	0,31	25,2	25,2	0	0	25,2	6	4	0,42	0,408	24	0	*
02.10.2025	43	41,02	1,98	181,2	179,59	167,68	166,33	13,26	6	4	0,9	0,194	24	0	*
03.10.2025	47,57	42,98	4,59	401,08	396,79	401,89	398,33	-1,54	6	4	1,765	-0,041	24	0	
04.10.2025	46,47	41,58	4,89	349,65	346,07	350,48	347,57	-1,5	6	4	1,641	-0,04	24	0	
05.10.2025	43	38,96	4,04	347,78	344,75	348,79	346,27	-1,52	6	4	1,342	-0,036	24	0	
06.10.2025	42,28	38,26	4,02	336,94	334,12	337,89	335,56	-1,44	6	4	1,299	-0,026	24	0	
07.10.2025	44,99	40,32	4,67	194,79	192,93	195,31	193,81	-0,88	6	4	0,871	-0,021	24	0	*
08.10.2025	42,62	38	4,62	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.10.2025	41,23	37,01	4,22	147,34	146,2	147,89	146,92	-0,72	6	4	0,595	-0,014	24	0	*
10.10.2025	41,36	37,03	4,33	278,16	275,93	279,21	277,37	-1,44	6	4	1,148	-0,03	24	0	
11.10.2025	40,49	36,48	4,01	277,46	275,27	278,61	276,89	-1,62	6	4	1,048	-0,04	24	0	
12.10.2025	42,1	37,57	4,53	277,86	275,53	278,93	277,04	-1,51	6	4	1,203	-0,036	24	0	
13.10.2025	44,34	39,29	5,05	280,15	277,55	281,16	279,09	-1,54	6	4	1,347	-0,037	24	0	
14.10.2025	44,71	39,56	5,15	281,81	279,15	282,78	280,7	-1,55	6	4	1,383	-0,04	24	0	
15.10.2025	43,05	38,38	4,67	281,27	278,78	282,3	280,35	-1,57	6	4	1,249	-0,037	24	0	
16.10.2025	42,85	38,16	4,69	280,05	277,62	281,08	279,13	-1,51	6	4	1,253	-0,035	24	0	
17.10.2025	42,31	37,71	4,6	279,07	276,72	280,13	278,24	-1,52	6	4	1,22	-0,033	24	0	
18.10.2025	47,16	41,17	5,99	280,19	277,29	281,03	278,75	-1,46	6	4	1,609	-0,037	24	0	
19.10.2025	47,75	41,64	6,11	281,41	278,39	282,23	279,89	-1,5	6	4	1,643	-0,041	24	0	
20.10.2025	50,48	43,58	6,9	283,41	280,01	284,06	281,49	-1,48	6	4	1,874	-0,043	24	0	
21.10.2025	50,4	43,71	6,69	283,14	279,75	283,79	281,21	-1,46	6	4	1,815	-0,038	24	0	
22.10.2025	45,88	40,37	5,51	280,83	278,05	281,72	279,53	-1,48	6	4	1,481	-0,037	24	0	
23.10.2025	42,54	38	4,54	278,8	276,41	279,85	277,93	-1,52	6	4	1,206	-0,03	24	0	
Итого:				6078,8	6023,37	5886,8	5842,42	180,95			31,389	2,925	720	0	
Средние:	37,25	33,65	3,6						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	95397,3	94102,43	94294,87	93336,95	765,48	743,474	26,021	15923	0
23/10/2524:00	101476,16	100125,8	100181,7	99179,37	946,43	774,863	28,946	16643	0
Итого:	6078,86	6023,37	5886,83	5842,42	180,95	31,389	2,925	720	0

Период нормальной работы: 23.09.2025 - 23.10.2025  
Период отсутств. учета: \_\_\_\_\_  
Время работы прибора после сброса: 16791ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

