

#166305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,685	0,308	21,4	13,76	21,04	13,69	7,35	24	0	0	59,7	41,7	18	0,42	0,38	-
25.10.2025	0,736	0,339	22,24	13,82	21,86	13,76	8,1	24	0	0	59,8	41,7	18,12	0,42	0,38	-
26.10.2025	0,763	0,359	22,7	13,93	22,29	13,83	8,46	24	0	0	60,2	41,9	18,31	0,42	0,38	-
27.10.2025	0,622	0,258	20,3	13,91	19,97	13,84	6,13	24	0	0	59,9	41,7	18,2	0,42	0,38	-
28.10.2025	0,682	0,305	21,19	13,57	20,83	13,54	7,29	24	0	0	59,8	41,4	18,31	0,42	0,38	-
29.10.2025	0,639	0,264	20,49	13,89	20,17	13,84	6,33	24	0	0	60	41,3	18,67	0,42	0,38	-
30.10.2025	0,712	0,309	21,8	13,96	21,4	13,91	7,49	24	0	0	60	41,1	18,86	0,42	0,38	-
31.10.2025	0,677	0,288	21,2	13,85	20,84	13,81	7,03	24	0	0	59,3	40,5	18,77	0,42	0,38	-
01.11.2025	0,732	0,326	21,96	13,71	21,57	13,7	7,87	24	0	0	59,9	40,8	19,06	0,42	0,38	-
02.11.2025	0,705	0,309	21,5	13,66	21,13	13,65	7,48	24	0	0	60	40,9	19,07	0,42	0,38	-
03.11.2025	0,688	0,292	21,03	13,55	20,67	13,54	7,13	24	0	0	59,9	40,8	19,15	0,42	0,38	-
04.11.2025	0,759	0,345	22,27	13,6	21,88	13,58	8,3	24	0	0	60,2	41	19,2	0,42	0,38	-
05.11.2025	0,663	0,278	20,42	13,33	20,08	13,32	6,76	24	0	0	59,9	40,6	19,32	0,42	0,38	-
06.11.2025	0,646	0,267	20,2	13,41	19,85	13,39	6,46	24	0	0	60	40,6	19,3	0,42	0,38	-
07.11.2025	0,607	0,236	19,52	13,46	19,19	13,45	5,74	24	0	0	60	40,6	19,42	0,42	0,38	-
08.11.2025	0,697	0,299	21,28	13,66	20,9	13,64	7,26	24	0	0	60	40,8	19,26	0,42	0,38	-
09.11.2025	0,786	0,359	22,71	13,69	22,35	13,65	8,7	24	0	0	60,1	40,9	19,19	0,42	0,38	-
10.11.2025	0,669	0,27	20,65	13,68	20,31	13,66	6,65	24	0	0	60	40,2	19,78	0,42	0,38	-
11.11.2025	0,723	0,304	21,44	13,58	21,08	13,57	7,51	24	0	0	60	40	20,07	0,42	0,38	-
12.11.2025	0,658	0,263	20,4	13,64	20,09	13,62	6,47	24	0	0	59,9	39,9	20	0,42	0,38	-
13.11.2025	0,703	0,292	21,07	13,5	20,72	13,49	7,23	24	0	0	60	39,9	20,06	0,42	0,38	-
14.11.2025	0,655	0,256	20,21	13,5	19,9	13,5	6,4	24	0	0	59,9	39,8	20,08	0,42	0,38	-
15.11.2025	0,739	0,316	21,65	13,43	21,28	13,43	7,85	24	0	0	59,9	39,9	20,03	0,42	0,38	-
16.11.2025	0,745	0,32	22,11	13,86	21,71	13,84	7,87	24	0	0	59,9	40,1	19,74	0,42	0,38	-
17.11.2025	0,692	0,284	21,09	13,64	20,72	13,63	7,09	24	0	0	59,6	39,8	19,78	0,42	0,38	-
18.11.2025	0,225	0,065	9,36	7,6	9,25	7,6	1,65	24	0	1	49,6	31,3	18,29	0,42	0,38	-
19.11.2025	0,742	0,31	21,71	13,54	21,35	13,54	7,81	24	0	0	59,7	39,2	20,47	0,42	0,38	-
20.11.2025	0,306	0,106	11,99	9,05	11,84	9,03	2,81	24	0	0	49,7	32,2	17,51	0,42	0,38	-
21.11.2025	0,697	0,276	21,17	13,86	20,84	13,86	6,98	24	0	0	59,6	39,2	20,37	0,42	0,38	-
22.11.2025	0,767	0,328	22,25	13,72	21,88	13,71	8,17	24	0	0	59,9	39,6	20,25	0,42	0,38	-
23.11.2025	0,744	0,311	22,16	14,24	21,78	14,15	7,63	24	0	0	60,1	40,2	19,85	0,42	0,38	-
Итого:	20,864	0	639,47	413,6	628,77	412,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,864															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	487,244	16413,64	11332,89	16137,41	11215,4
23.11.2025	508,108	17053,11	11746,49	16766,18	11628,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:27:31