

#166304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6785
ВКТ-7
00207544
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,223	-0,03	278,33	279,37	276,02	277,48	-1,46	24	0	0	42,3	37,7	4,59	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,434	-0,031	280,22	281,12	277,58	279,02	-1,44	24	0	0	44,9	39,6	5,33	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,552	-0,035	282,11	282,93	279,22	280,64	-1,42	24	0	0	46,7	41	5,74	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,725	-0,044	282,77	283,48	279,55	281,01	-1,46	24	0	0	49,4	43	6,37	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,572	-0,037	280,93	281,72	277,97	279,42	-1,45	24	0	0	47,2	41,4	5,84	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,513	-0,036	279,54	280,34	276,69	278,12	-1,43	24	0	0	46,5	40,8	5,66	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,445	-0,034	279,24	280,07	276,49	277,92	-1,43	24	0	0	45,6	40,2	5,41	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,545	-0,029	280,56	281,33	277,7	279,14	-1,44	24	0	0	46,6	40,8	5,75	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,616	-0,036	281,9	282,64	278,88	280,27	-1,39	24	0	0	47,7	41,7	5,98	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,28	-0,028	280,94	281,91	278,46	279,84	-1,38	24	0	0	43,6	38,8	4,76	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,2	-0,029	279,6	280,59	277,26	278,69	-1,43	24	0	0	41,9	37,4	4,49	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,383	-0,033	279,17	280,06	276,54	277,97	-1,43	24	0	0	44,7	39,5	5,18	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,204	-0,027	278,61	279,6	276,3	277,68	-1,38	24	0	0	42,2	37,7	4,5	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,216	-0,026	279,63	280,62	277,33	278,74	-1,41	24	0	0	42,2	37,6	4,54	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,556	-0,034	281,69	282,47	278,8	280,2	-1,4	24	0	0	46,6	40,9	5,76	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,57	-0,031	234,79	235,28	232,05	233,2	-1,15	24	0	0	49,8	42,9	6,95	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,855	-0,044	276,82	277,47	273,48	274,95	-1,47	24	0	0	50,8	43,8	6,99	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,686	-0,041	275,33	276,09	272,26	273,76	-1,5	24	0	0	48,8	42,4	6,41	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,555	-0,04	274,6	275,47	271,73	273,25	-1,52	24	0	0	47,1	41,2	5,93	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,554	-0,038	275,64	276,5	272,79	274,32	-1,53	24	0	0	46,8	40,9	5,9	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,329	-0,032	276,27	277,23	273,73	275,21	-1,48	24	0	0	44,2	39,2	5,04	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,382	-0,035	276,17	277,18	273,67	275,18	-1,51	24	0	0	44,1	38,9	5,25	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,903	-0,045	276,59	277,27	273,19	274,72	-1,53	24	0	0	51,1	43,9	7,19	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,542	-0,049	277	277,18	272,48	273,95	-1,47	24	0	0	59,6	50	9,57	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,177	-0,044	276,22	276,66	272,29	273,75	-1,46	24	0	0	55,3	47,1	8,22	0,6	0,4	-
18.11.2025	0,9	-0,01	102,67	102,77	101,26	101,77	-0,51	24	0	1	53,9	44,8	9,03	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,234	-0,036	278,39	278,64	274,47	275,76	-1,29	24	0	0	55	46,7	8,33	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,173	-0,009	122,4	122,34	120,57	121,03	-0,46	24	0	1	56,8	47	9,83	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,466	-0,017	278,88	278,61	274,62	275,56	-0,94	24	0	0	57,4	48,3	9,12	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,453	-0,024	278,19	278	273,95	274,95	-1	24	0	0	57,2	48,1	9,1	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,963	-0,028	279,14	278,57	273,99	274,92	-0,93	24	0	0	63,8	52,9	10,97	0,6	0,4	-
Итого:	51,206	0	8264,34	8283,51	8171,32	8212,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,206															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	774,863	101476,16	100181,7	100125,8	99179,37
23.11.2025	826,069	109740,5	108465,21	108297,12	107391,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:07:42