

#63908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2023 | 0,809 | 0,363 | 23,72 | 14,58 | 23,32 | 14,45 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 40,2 | 19,37 | 0,42 | 0,38 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 0,799 | 0,342 | 23,59 | 15,2 | 23,19 | 15,06 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 41,6 | 19,87 | 0,42 | 0,38 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 0,925 | 0,43 | 25,74 | 15,34 | 25,3 | 15,17 | 10,13 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 41,9 | 19,74 | 0,42 | 0,38 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 0,828 | 0,363 | 23,98 | 15,08 | 23,54 | 14,92 | 8,62 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 41,6 | 19,93 | 0,42 | 0,38 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 0,789 | 0,336 | 23,46 | 15,29 | 23,04 | 15,11 | 7,93 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 41,9 | 19,72 | 0,42 | 0,38 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 0,818 | 0,358 | 25,07 | 16,66 | 24,64 | 16,47 | 8,17 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 42,8 | 19,02 | 0,42 | 0,38 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 0,417 | 0,196 | 11,6 | 6,85 | 11,4 | 6,76 | 4,64 | 11 | 0 | 0 | 61,9 | 42,7 | 19,25 | 0,42 | 0,38 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 0,796 | 0,332 | 23,49 | 15,16 | 23,06 | 15,07 | 7,99 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 41,4 | 20,18 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.12.2023 | 0,767 | 0,316 | 21,69 | 13,51 | 21,3 | 13,48 | 7,82 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 40 | 21,43 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.12.2023 | 0,83 | 0,359 | 22,53 | 13,28 | 22,13 | 13,26 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 39,8 | 21,53 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.12.2023 | 0,774 | 0,323 | 21,66 | 13,13 | 21,28 | 13,12 | 8,16 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 39,3 | 21,26 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.12.2023 | 0,762 | 0,314 | 22,68 | 14,73 | 22,28 | 14,59 | 7,69 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 40,4 | 20,25 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.12.2023 | 0,773 | 0,318 | 23,41 | 15,38 | 23 | 15,25 | 7,75 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 40,9 | 19,98 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.12.2023 | 0,778 | 0,323 | 23,45 | 15,27 | 23,02 | 15,15 | 7,87 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 40,8 | 19,84 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.12.2023 | 0,771 | 0,316 | 23,04 | 15,06 | 22,62 | 14,94 | 7,68 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 40,7 | 20,21 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.12.2023 | 0,843 | 0,368 | 24,28 | 15,08 | 23,88 | 14,96 | 8,92 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 40,8 | 20,02 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.12.2023 | 0,907 | 0,416 | 25,38 | 15,05 | 24,97 | 14,95 | 10,02 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 40,9 | 19,92 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.12.2023 | 0,76 | 0,315 | 22,93 | 14,91 | 22,52 | 14,83 | 7,69 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 40,7 | 19,84 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.12.2023 | 0,477 | 0,176 | 16,11 | 11,54 | 15,84 | 11,5 | 4,34 | 24 | 0 | 1 | 58,7 | 39,7 | 19,03 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.12.2023 | -0,001 | 0,001 | 2,09 | 2,54 | 2,09 | 2,54 | -0,45 | 24 | 0 | 1 | 18,2 | 19 | -0,84 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.12.2023 | 0,823 | 0,355 | 26,59 | 18,1 | 26,15 | 17,89 | 8,26 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 40,1 | 18,77 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.12.2023 | 0,797 | 0,333 | 25,46 | 17,39 | 25,03 | 17,15 | 7,88 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,1 | 18,64 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.12.2023 | 0,883 | 0,396 | 26,67 | 17,19 | 26,25 | 16,95 | 9,3 | 24 | 0 | 0 | 61 | 42,3 | 18,69 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.12.2023 | 0,917 | 0,428 | 27,31 | 17,2 | 26,87 | 16,96 | 9,91 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 42,4 | 18,46 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.12.2023 | 0,779 | 0,328 | 25,03 | 17,2 | 24,6 | 16,96 | 7,64 | 24 | 0 | 0 | 61 | 42,5 | 18,47 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.12.2023 | 0,762 | 0,32 | 24,78 | 17,12 | 24,35 | 16,88 | 7,47 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,5 | 18,27 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.12.2023 | 0,742 | 0,307 | 24,3 | 16,91 | 23,87 | 16,67 | 7,2 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,5 | 18,29 | 0,42 | 0,38 | - |
| 21.12.2023 | 0,732 | 0,303 | 24,82 | 17,6 | 24,4 | 17,36 | 7,04 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 42,8 | 17,66 | 0,42 | 0,38 | - |
| 22.12.2023 | 0,731 | 0,296 | 24,84 | 17,81 | 24,41 | 17,57 | 6,84 | 24 | 0 | 0 | 61 | 43 | 17,91 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.12.2023 | 0,79 | 0,34 | 25,48 | 17,35 | 25,07 | 17,11 | 7,96 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,7 | 18,05 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 22,578 | 0 | 685,18 | 447,51 | 673,42 | 443,08 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,578 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч707

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 23.11.2023 | 340,773 | 11187,84 | 7505,58 | 10998,22 | 7426,49 |
| 23.12.2023 | 363,351 | 11873,02 | 7953,09 | 11671,64 | 7869,57 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

09.01.2024 11:09:38