

#190407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 27, Калининград  
5346  
6786  
ВКТ-7  
00207544  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,673	0,269	21,02	14,06	20,66	14,03	6,63	24	0	0	59,9	40	19,83	0,42	0,38	-3,9
25.11.2025	0,72	0,298	21,61	13,86	21,26	13,82	7,44	24	0	0	59,8	39,8	19,96	0,42	0,38	-0,9
26.11.2025	0,747	0,318	21,86	13,69	21,51	13,67	7,84	24	0	0	59,8	39,6	20,29	0,42	0,38	-0,4
27.11.2025	0,744	0,317	21,84	13,59	21,44	13,58	7,86	24	0	0	59,9	39,7	20,22	0,42	0,38	-1,3
28.11.2025	0,621	0,232	19,83	13,72	19,52	13,72	5,8	24	0	0	59,6	39,5	20,05	0,42	0,38	-0,4
29.11.2025	0,726	0,303	21,54	13,64	21,16	13,64	7,52	24	0	0	59,9	39,8	20,12	0,42	0,38	-0,3
30.11.2025	0,749	0,322	22,27	14,02	21,87	13,97	7,9	24	0	0	60	40,2	19,8	0,42	0,38	-0,5
01.12.2025	0,679	0,276	20,92	13,81	20,58	13,78	6,8	24	0	0	59,8	39,8	19,94	0,42	0,38	-
02.12.2025	0,737	0,313	21,79	13,74	21,41	13,71	7,7	24	0	0	60	39,8	20,12	0,42	0,38	-
03.12.2025	0,71	0,294	21,36	13,68	21	13,67	7,33	24	0	0	59,7	39,7	19,99	0,42	0,38	-
04.12.2025	0,72	0,305	21,36	13,57	21,02	13,55	7,47	24	0	0	59,8	39,7	20,1	0,42	0,38	-
05.12.2025	0,735	0,31	21,54	13,34	21,15	13,34	7,81	24	0	0	59,7	39,5	20,23	0,42	0,38	-
06.12.2025	0,771	0,339	22,12	13,29	21,74	13,28	8,46	24	0	0	59,7	39,6	20,08	0,42	0,38	-
07.12.2025	0,721	0,308	21,58	13,72	21,21	13,68	7,53	24	0	0	59,7	39,9	19,77	0,42	0,38	-
08.12.2025	0,727	0,309	21,46	13,43	21,1	13,43	7,67	24	0	0	59,8	39,7	20,09	0,42	0,38	-
09.12.2025	0,658	0,262	20,45	13,55	20,09	13,52	6,57	24	0	0	59,4	39,6	19,76	0,42	0,38	-
10.12.2025	0,733	0,31	21,53	13,48	21,17	13,45	7,72	24	0	0	59,9	39,8	20,09	0,42	0,38	-
11.12.2025	0,767	0,333	21,82	13,14	21,49	13,14	8,35	24	0	0	59,7	39,3	20,37	0,42	0,38	-
12.12.2025	0,724	0,305	21,29	13,2	20,92	13,2	7,72	24	0	0	59,5	39,4	20,08	0,42	0,38	-
13.12.2025	0,735	0,313	21,53	13,29	21,19	13,29	7,9	24	0	0	59,6	39,5	20,03	0,42	0,38	-
14.12.2025	0,792	0,352	22,64	13,55	22,25	13,52	8,73	24	0	0	59,7	39,8	19,94	0,42	0,38	-
15.12.2025	0,666	0,263	20,48	13,59	20,15	13,56	6,59	24	0	0	59,6	39,4	20,25	0,42	0,38	-
16.12.2025	0,732	0,312	21,47	13,41	21,11	13,4	7,71	24	0	0	59,8	39,6	20,25	0,42	0,38	-
17.12.2025	0,691	0,282	20,51	13,15	20,19	13,15	7,04	24	0	0	59,8	39,3	20,5	0,42	0,38	-
18.12.2025	0,695	0,285	20,7	13,25	20,36	13,24	7,12	24	0	0	59,8	39,3	20,47	0,42	0,38	-
19.12.2025	0,711	0,295	20,8	13,04	20,44	13,04	7,4	24	0	0	59,9	39,3	20,54	0,42	0,38	-
20.12.2025	0,725	0,308	21,16	13,18	20,82	13,18	7,64	24	0	0	59,8	39,5	20,29	0,42	0,38	-
21.12.2025	0,798	0,354	22,39	13,23	22,01	13,23	8,78	24	0	0	59,9	39,5	20,39	0,42	0,38	-
22.12.2025	0,693	0,285	20,61	13,14	20,26	13,14	7,12	24	0	0	59,8	39,4	20,37	0,42	0,38	-
23.12.2025	0,692	0,28	20,48	13,16	20,16	13,15	7,01	24	0	0	59,9	39,2	20,68	0,42	0,38	-
Итого:	21,592	0	639,96	404,52	629,24	404,08	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,592															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	508,108	17053,11	11746,49	16766,18	11628,17
23.12.2025	529,7	17693,07	12151,01	17395,42	12032,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 8:07:44