

#119446#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2025	56,89	43,75	13,14	166,96	164,48	162,58	161,08	3,4	6	4	2,315	0,146	24	0	
24.02.2025	53,72	41,92	11,8	166,07	163,83	161,87	160,51	3,32	6	4	2,072	0,14	24	0	
25.02.2025	54,62	42,48	12,14	166,23	163,94	162	160,6	3,34	6	4	2,137	0,144	24	0	
26.02.2025	51,32	40,59	10,73	166,36	164,31	162,27	160,99	3,32	6	4	1,902	0,134	24	0	
27.02.2025	50,64	40,22	10,42	166,82	164,79	162,77	161,52	3,27	6	4	1,851	0,131	24	0	
28.02.2025	51,8	40,78	11,02	166,96	164,89	162,85	161,59	3,3	6	4	1,951	0,136	24	0	
01.03.2025	53,61	41,83	11,78	166,76	164,54	162,56	161,21	3,33	6	4	2,08	0,14	24	0	
02.03.2025	52,12	40,96	11,16	166,05	163,94	161,93	160,63	3,31	6	4	1,968	0,139	24	0	
03.03.2025	50,62	39,67	10,95	146,94	145,18	143,81	142,77	2,41	6	4	1,689	0,102	24	0	*
04.03.2025	48,9	38,98	9,92	166,1	164,25	162,15	160,99	3,26	6	4	1,76	0,128	24	0	
05.03.2025	46,18	37,44	8,74	166,06	164,38	162,22	161,13	3,25	6	4	1,563	0,122	24	0	
06.03.2025	43,54	35,73	7,81	165,69	164,2	161,96	160,99	3,21	6	4	1,4	0,115	24	0	
07.03.2025	45	36,81	8,19	165,56	163,98	161,78	160,71	3,27	6	4	1,468	0,121	24	0	
08.03.2025	45,43	37,18	8,25	165,32	163,7	161,54	160,49	3,21	6	4	1,47	0,119	24	0	
09.03.2025	44,92	36,92	8	165,23	163,61	161,48	160,43	3,18	6	4	1,431	0,119	24	0	
10.03.2025	42,55	35,47	7,08	165,28	163,88	161,63	160,62	3,26	6	4	1,277	0,116	24	0	
11.03.2025	49,34	39,4	9,94	166,68	164,78	162,72	161,55	3,23	6	4	1,766	0,128	24	0	
12.03.2025	49,51	39,65	9,86	166,68	164,75	162,7	161,53	3,22	6	4	1,758	0,128	24	0	
13.03.2025	51,04	40,48	10,56	166,72	164,67	162,68	161,42	3,25	6	4	1,875	0,128	24	0	
14.03.2025	53,66	41,97	11,69	166,52	164,29	162,35	161	3,29	6	4	2,062	0,136	24	0	
15.03.2025	53,92	42,03	11,89	166,48	164,21	162,28	160,9	3,31	6	4	2,094	0,141	24	0	
16.03.2025	54,82	42,68	12,14	167,12	164,77	162,87	161,49	3,28	6	4	2,143	0,141	24	0	
17.03.2025	55,79	43,22	12,57	167,76	165,34	163,44	161,96	3,38	6	4	2,227	0,145	24	0	
18.03.2025	53,16	41,92	11,24	171,21	168,96	166,96	165,53	3,43	6	4	2,044	0,144	24	0	
19.03.2025	50,55	40,07	10,48	164,89	162,91	160,91	159,67	3,24	6	4	1,84	0,13	24	0	
20.03.2025	47,45	38,26	9,19	163,48	161,71	159,66	158,57	3,14	6	4	1,605	0,122	24	0	
21.03.2025	45,94	37,19	8,75	163,21	161,55	159,46	158,42	3,13	6	4	1,53	0,114	24	0	
22.03.2025	46,89	37,92	8,97	163,92	162,17	160,11	159	3,17	6	4	1,575	0,124	24	0	
23.03.2025	45,12	36,39	8,73	147,92	146,49	144,57	143,69	2,8	6	4	1,384	0,102	22	2	*
Итого:				4780,9	4724,5	4666,1	4630,99	93,51			52,237	3,735	694	2	
Средние:	49,96	39,72	10,24						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2524:00	89248,61	88067,59	86961,35	86271,3	1796,29	1155,536	74,516	26809	35
23/02/2524:00	94029,59	92792,09	91627,46	90902,29	1889,8	1207,773	78,251	27503	37
Итого:	4780,98	4724,5	4666,11	4630,99	93,51	52,237	3,735	694	2

Период нормальной работы 694ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 5:38:50ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

