

#135711#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	17,43	17,52	-0,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.06.2025	17,51	17,65	-0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	22	2	*
25.06.2025	17,5	17,72	-0,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.06.2025	17,5	17,72	-0,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.06.2025	17,59	17,82	-0,23	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.06.2025	17,6	17,84	-0,24	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.06.2025	17,71	17,96	-0,25	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.06.2025	17,67	17,93	-0,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.07.2025	17,72	17,98	-0,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.07.2025	17,85	18,11	-0,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.07.2025	18,08	18,35	-0,27	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
04.07.2025	18,12	18,4	-0,28	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.07.2025	18,14	18,42	-0,28	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.07.2025	18,22	18,5	-0,28	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
07.07.2025	18,41	18,71	-0,3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.07.2025	18,46	18,76	-0,3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.07.2025	18,48	18,79	-0,31	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.07.2025	18,48	18,78	-0,3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.07.2025	18,47	18,76	-0,29	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.07.2025	18,5	18,79	-0,29	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.07.2025	18,54	18,84	-0,3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.07.2025	18,67	18,99	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.07.2025	18,79	19,1	-0,31	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.07.2025	18,88	19,2	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.07.2025	18,93	19,25	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	23	1	*
18.07.2025	18,98	19,3	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.07.2025	19,06	19,37	-0,31	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.07.2025	19,2	19,52	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.07.2025	19,36	19,68	-0,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.07.2025	19,55	19,86	-0,31	0,06	0,06	0	0	0,06	6	4	0	0	24	0	*
23.07.2025	19,52	19,9	-0,38	0,08	0,08	0	0	0,08	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				0,14	0,14	0	0	0,14			0	0	741	3	
Средние:	18,35	18,62	-0,27						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	97532,84	96260	95067,08	94318,89	1941,11	1239,835	80,667	29685	39
23/07/2524:00	97532,98	96260,14	95067,08	94318,89	1941,25	1239,835	80,667	30426	42
Итого:	0,14	0,14	0	0	0,14	0	0	741	3

Период нормальной работы 741ч

Период отсутств. счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после поверки 304ч 28м

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

