

#27743#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: УКЛРАдрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2023	59,3	43,46	15,84	25,44	25,03	14,33	14,16	10,87	4,2	3,8	0,869	0,467	24	0	
24.07.2023	59,39	43,68	15,71	23,85	23,44	14,51	14,29	9,15	4,2	3,8	0,771	0,4	24	0	
25.07.2023	59,92	44,16	15,76	24,01	23,61	15,22	14,98	8,63	4,2	3,8	0,755	0,38	24	0	
26.07.2023	60,22	44,21	16,01	24,53	24,12	15,34	15,11	9,01	4,2	3,8	0,782	0,394	24	0	
27.07.2023	60	44,14	15,86	24,11	23,7	14,42	14,21	9,49	4,2	3,8	0,799	0,414	24	0	
28.07.2023	60,02	43,79	16,23	23,74	23,32	14,31	14,1	9,22	4,2	3,8	0,782	0,398	24	0	
29.07.2023	60,46	43,76	16,7	24,93	24,52	14,21	14,01	10,51	4,2	3,8	0,87	0,457	24	0	
30.07.2023	60,04	44	16,04	24,47	24,08	14,3	14,09	9,99	4,2	3,8	0,825	0,437	24	0	
31.07.2023	60,97	44,6	16,37	24,12	23,69	14,4	14,16	9,53	4,2	3,8	0,813	0,425	24	0	
01.08.2023	58,92	43,47	15,45	26,74	26,3	13,91	13,75	12,55	4,2	3,8	0,953	0,537	24	0	
02.08.2023	25,89	23,84	2,05	11,91	11,88	10,01	9,99	1,89	4,2	3,8	0,072	0,055	24	0	
03.08.2023	20,96	22,26	-1,3	0,44	0,44	0,18	0,18	0,26	4,2	3,8	0,003	0,003	24	0	*
04.08.2023	20,38	22,6	-2,22	0,49	0,49	0,12	0,12	0,37	4,2	3,8	0,005	0,005	24	0	*
05.08.2023	20,37	22,33	-1,96	0,55	0,55	0,15	0,15	0,4	4,2	3,8	0,006	0,006	24	0	*
06.08.2023	20,86	21,68	-0,82	0,72	0,72	0,15	0,15	0,57	4,2	3,8	0,011	0,011	24	0	*
07.08.2023	20,3	20,77	-0,47	0,25	0,25	0,05	0,05	0,2	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
08.08.2023	19,49	20,34	-0,85	0,37	0,37	0,08	0,08	0,29	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
09.08.2023	19,14	20,13	-0,99	0,27	0,27	0,1	0,1	0,17	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
10.08.2023	18,85	19,7	-0,85	0,26	0,26	0,08	0,08	0,18	4,2	3,8	0	0	24	0	*
11.08.2023	20,23	20,3	-0,07	1,43	1,43	1,35	1,35	0,08	4,2	3,8	0	0	24	0	*
12.08.2023	19,04	20,16	-1,12	0,29	0,29	0,15	0,15	0,14	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
13.08.2023	18,58	19,78	-1,2	0,37	0,37	0,06	0,06	0,31	4,2	3,8	0,005	0,005	24	0	*
14.08.2023	18,93	19,31	-0,38	0,17	0,17	0,03	0,03	0,14	4,2	3,8	0	0	24	0	*
15.08.2023	18,82	19,83	-1,01	0,4	0,4	0,06	0,06	0,34	4,2	3,8	0,005	0,005	24	0	*
16.08.2023	19,33	19,57	-0,24	0,26	0,26	0,04	0,04	0,22	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
17.08.2023	19,61	20,28	-0,67	0,26	0,26	0,03	0,03	0,23	4,2	3,8	0,003	0,003	24	0	*
18.08.2023	19,53	20,4	-0,87	0,2	0,2	0,01	0,01	0,19	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
19.08.2023	20,15	20,57	-0,42	0,16	0,16	0,04	0,04	0,12	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
20.08.2023	20,2	20,37	-0,17	0,29	0,29	0,08	0,08	0,21	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
21.08.2023	20,06	19,93	0,13	0,27	0,27	0,03	0,03	0,24	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
22.08.2023	19,07	19,36	-0,29	0,32	0,32	0,01	0,01	0,31	4,2	3,8	0,006	0,006	24	0	*
23.08.2023	19,56	19,36	0,2	0,21	0,21	0,01	0,01	0,2	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
Итого:				265,83	261,67	157,77	155,66	106,01			8,349	4,422	768	0	
Средние:	32,45	27,87	4,57						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2324:00	13646,6	13413,63	8570,19	8461,04	4952,59	426,69	222,431	12875	25
23/08/2324:00	13912,43	13675,3	8727,96	8616,7	5058,6	435,039	226,853	13643	25
Итого:	265,83	261,67	157,77	155,66	106,01	8,349	4,422	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13702ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

