

#144246#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	58,73	42,17	16,56	18,31	18,01	9	9	9,01	4,2	3,8	0,678	0,38	24	0	
24.07.2025	58,73	41,82	16,91	18,11	17,84	9	9	8,84	4,2	3,8	0,669	0,371	24	0	
25.07.2025	57,76	41,81	15,95	18,45	18,19	9,37	9,37	8,82	4,2	3,8	0,661	0,371	24	0	
26.07.2025	42,66	34,75	7,91	7,86	7,78	5,83	5,83	1,95	4,2	3,8	0,133	0,071	24	0	*
27.07.2025	41,65	27,32	14,33	10,71	10,61	5,97	5,97	4,64	4,2	3,8	0,28	0,171	24	0	
28.07.2025	58,03	40,85	17,18	18,34	18,05	7,71	7,71	10,34	4,2	3,8	0,732	0,419	24	0	
29.07.2025	58,37	41,09	17,28	17,31	17,04	8,16	8,16	8,88	4,2	3,8	0,66	0,367	24	0	
30.07.2025	58,45	41,59	16,86	17,7	17,43	8,33	8,33	9,1	4,2	3,8	0,672	0,379	24	0	
31.07.2025	58,66	41,5	17,16	18,26	17,94	8,2	8,2	9,74	4,2	3,8	0,713	0,409	24	0	
01.08.2025	58,68	41,41	17,27	17,45	17,19	8,33	8,33	8,86	4,2	3,8	0,664	0,369	24	0	
02.08.2025	58,76	41,64	17,12	18,27	17,98	8,31	8,31	9,67	4,2	3,8	0,708	0,403	24	0	
03.08.2025	58,52	41,61	16,91	17,76	17,48	8,26	8,26	9,22	4,2	3,8	0,68	0,385	24	0	
04.08.2025	58,31	41,4	16,91	17,16	16,88	8,38	8,38	8,5	4,2	3,8	0,635	0,356	24	0	
05.08.2025	58,54	41,62	16,92	17,44	17,17	8,23	8,23	8,94	4,2	3,8	0,663	0,373	24	0	
06.08.2025	58,27	41,09	17,18	17,78	17,48	8,27	8,27	9,21	4,2	3,8	0,678	0,382	24	0	
07.08.2025	58,52	40,79	17,73	17,65	17,37	7,97	7,97	9,4	4,2	3,8	0,694	0,381	24	0	
08.08.2025	58,55	40,68	17,87	17,84	17,56	8,03	8,03	9,53	4,2	3,8	0,703	0,389	24	0	
09.08.2025	58,71	41,22	17,49	19,45	19,13	7,85	7,85	11,28	4,2	3,8	0,8	0,467	24	0	
10.08.2025	58,62	40,68	17,94	17,77	17,48	8,29	8,29	9,19	4,2	3,8	0,687	0,377	24	0	
11.08.2025	58,53	41,03	17,5	18,27	17,98	8,14	8,14	9,84	4,2	3,8	0,72	0,411	24	0	
12.08.2025	58,94	42,28	16,66	22,36	21,97	9,97	9,94	12,03	4,2	3,8	0,877	0,51	24	0	
13.08.2025	47,94	36,02	11,92	10,67	10,56	5,99	5,99	4,57	4,2	3,8	0,304	0,192	24	0	*
14.08.2025	23,41	26,6	-3,19	2,4	2,4	2,45	2,45	-0,05	4,2	3,8	0,002	0,007	24	0	*
15.08.2025	23,88	23,68	0,2	2,85	2,85	2,04	2,04	0,81	4,2	3,8	0,022	0,02	24	0	*
16.08.2025	24,02	21,89	2,13	3,54	3,54	3,39	3,39	0,15	4,2	3,8	0,013	0,006	24	0	
17.08.2025	23,4	20,63	2,77	5,15	5,15	4,31	4,31	0,84	4,2	3,8	0,032	0,016	24	0	
18.08.2025	21,76	20,1	1,66	5,26	5,26	3,83	3,83	1,43	4,2	3,8	0,038	0,03	24	0	*
19.08.2025	19,16	21,01	-1,85	3,03	3,03	0,96	0,96	2,07	4,2	3,8	0,037	0,043	24	0	*
20.08.2025	21,84	20,95	0,89	2,87	2,87	0,82	0,82	2,05	4,2	3,8	0,043	0,045	24	0	*
21.08.2025	24,17	20,84	3,33	2,36	2,36	0,3	0,3	2,06	4,2	3,8	0,051	0,042	24	0	*
22.08.2025	22,85	18,26	4,59	0,83	0,83	0,01	0,01	0,82	4,2	3,8	0,016	0,015	24	0	*
23.08.2025	18,82	17,22	1,6	0,95	0,95	0,04	0,04	0,91	4,2	3,8	0,021	0,02	24	0	*
Итого:				404,16	398,36	195,74	195,71	202,65			14,286	8,177	768	0	
Средние:	45,85	34,23	11,61						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	29671,92	29174,57	17201,12	17046,64	12127,93	995,196	530,014	30402	42
23/08/2524:00	30076,08	29572,93	17396,86	17242,35	12330,58	1009,482	538,191	31170	42
Итого:	404,16	398,36	195,74	195,71	202,65	14,286	8,177	768	0

Период нормальной работы: с 10:43 по 18:28
Период отсутствия: с 18:28 по 10:43
Время работы после сброса: 3122ч

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____

