

#147079#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	18,82	17,22	1,6	0,95	0,95	0,04	0,04	0,91	4,2	3,8	0,021	0,02	24	0	*
24.08.2025	23,72	16,79	6,93	0,75	0,75	0,01	0,01	0,74	4,2	3,8	0,017	0,014	24	0	*
25.08.2025	17,08	16,34	0,74	0,32	0,32	0	0	0,32	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
26.08.2025	16,86	16,11	0,75	0,3	0,3	0	0	0,3	4,2	3,8	0,003	0,001	24	0	*
27.08.2025	56,99	45,28	11,71	12,2	12,02	5,95	5,88	6,14	4,2	3,8	0,418	0,269	24	0	*
28.08.2025	58,14	44,11	14,03	26,13	25,72	15,67	15,43	10,29	4,2	3,8	0,815	0,454	24	0	
29.08.2025	58,5	43,29	15,21	23,41	23	13,59	13,46	9,54	4,2	3,8	0,764	0,416	24	0	
30.08.2025	58,56	43,18	15,38	23,33	22,94	13,41	13,3	9,64	4,2	3,8	0,77	0,421	24	0	
31.08.2025	58,82	43,39	15,43	24,21	23,82	13,42	13,31	10,51	4,2	3,8	0,825	0,459	24	0	
01.09.2025	58,74	43,33	15,41	23,3	22,92	13,32	13,24	9,68	4,2	3,8	0,774	0,421	24	0	
02.09.2025	58,58	43,03	15,55	18,51	18,21	10,96	10,91	7,3	4,2	3,8	0,598	0,315	20	4	*
03.09.2025	58,26	43,81	14,45	23,33	22,95	12,46	12,34	10,61	4,2	3,8	0,795	0,459	24	0	
04.09.2025	58,68	42,68	16	19,51	19,2	10,87	10,87	8,33	4,2	3,8	0,662	0,357	24	0	
05.09.2025	58,63	42,65	15,98	19,91	19,6	10,93	10,92	8,68	4,2	3,8	0,683	0,374	24	0	
06.09.2025	58,84	43,46	15,38	20,52	20,2	10,8	10,8	9,4	4,2	3,8	0,719	0,411	24	0	
07.09.2025	58,54	42,84	15,7	21,8	21,45	10,81	10,81	10,64	4,2	3,8	0,792	0,455	24	0	
08.09.2025	58,84	42,33	16,51	20,62	20,28	10,89	10,89	9,39	4,2	3,8	0,732	0,401	24	0	
09.09.2025	58,78	42,48	16,3	21,22	20,88	10,58	10,58	10,3	4,2	3,8	0,778	0,44	24	0	
10.09.2025	58,75	42,02	16,73	20,2	19,88	10,9	10,9	8,98	4,2	3,8	0,709	0,375	24	0	
11.09.2025	58,4	42,38	16,02	20,38	20,06	10,85	10,85	9,21	4,2	3,8	0,71	0,393	24	0	
12.09.2025	58,58	42,49	16,09	20,18	19,86	10,84	10,84	9,02	4,2	3,8	0,704	0,386	24	0	
13.09.2025	58,62	41,85	16,77	20,76	20,39	10,56	10,56	9,83	4,2	3,8	0,753	0,41	24	0	
14.09.2025	58,47	41,94	16,53	21,58	21,21	10,45	10,45	10,76	4,2	3,8	0,804	0,451	24	0	
15.09.2025	58,04	41,11	16,93	20,11	19,79	10,28	10,28	9,51	4,2	3,8	0,727	0,394	24	0	
16.09.2025	58,6	41,82	16,78	21,07	20,73	10,22	10,22	10,51	4,2	3,8	0,789	0,445	24	0	
17.09.2025	58,57	42,27	16,3	20,94	20,61	10,28	10,28	10,33	4,2	3,8	0,772	0,441	24	0	
18.09.2025	57,83	41,45	16,38	19,76	19,45	10,69	10,69	8,76	4,2	3,8	0,68	0,363	24	0	
19.09.2025	58,38	41,83	16,55	20,06	19,75	10,22	10,22	9,53	4,2	3,8	0,725	0,399	24	0	
20.09.2025	58,72	42,24	16,48	20,04	19,74	10,05	10,05	9,69	4,2	3,8	0,733	0,411	24	0	
21.09.2025	58,64	42,27	16,37	20,52	20,19	10,08	10,08	10,11	4,2	3,8	0,758	0,426	24	0	
22.09.2025	58,56	42,03	16,53	19,84	19,52	10,07	10,07	9,45	4,2	3,8	0,72	0,398	24	0	
23.09.2025	58,45	41,87	16,58	19,33	19,04	10,21	10,21	8,83	4,2	3,8	0,686	0,371	24	0	
Итого:				585,09	575,73	309,41	308,49	267,24			20,437	11,351	764	4	
Средние:	53,56	39,37	14,19						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	30075,13	29571,98	17396,82	17242,31	12329,67	1009,461	538,171	31146	42
23/09/2524:00	30660,22	30147,71	17706,23	17550,8	12596,91	1029,898	549,522	31910	46
Итого:	585,09	575,73	309,41	308,49	267,24	20,437	11,351	764	4

Период нормальной работы 7843902824ч

Период отсутств. учета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 319694ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

