

#166311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 29, Калининград
5346
6796
ВКТ-7
00206985
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,1	0,071	129,33	126,91	128,3	126,19	2,11	24	0	0	41,3	33,3	7,99	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,247	0,07	130,08	127,58	128,88	126,86	2,02	24	0	0	43,9	34,8	9,12	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,355	0,074	130,88	128,3	129,62	127,51	2,11	24	0	0	45,6	35,8	9,85	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,489	0,074	131,13	128,48	129,69	127,58	2,11	24	0	0	48,2	37,3	10,86	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,365	0,075	130,42	127,85	129,12	127,04	2,08	24	0	0	46,1	36,1	9,97	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,316	0,071	129,86	127,32	128,57	126,58	1,99	24	0	0	45,3	35,6	9,68	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,279	0,072	129,78	127,27	128,59	126,55	2,04	24	0	0	44,5	35,1	9,38	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,349	0,072	130,33	127,78	129,09	127,05	2,04	24	0	0	45,4	35,6	9,87	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,418	0,076	130,96	128,35	129,64	127,53	2,11	24	0	0	46,5	36,2	10,33	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,161	0,073	130,66	128,2	129,59	127,48	2,11	24	0	0	42,5	34,1	8,37	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,086	0,071	130,03	127,62	129,01	126,92	2,09	24	0	0	41	33,2	7,85	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,227	0,071	129,81	127,32	128,63	126,6	2,03	24	0	0	43,7	34,7	8,96	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,079	0,071	129,63	127,24	128,6	126,52	2,08	24	0	0	41,3	33,5	7,82	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,088	0,071	130,07	127,66	129,03	126,94	2,09	24	0	0	41,2	33,4	7,88	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,364	0,072	131	128,41	129,72	127,65	2,07	24	0	0	45,6	35,6	9,95	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,325	0,042	106,02	104,53	104,83	103,87	0,96	24	0	1	48,8	36,6	12,26	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,604	0,075	125,13	122,46	123,69	121,67	2,02	24	0	0	49,7	37,3	12,35	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,477	0,072	124,01	121,45	122,69	120,73	1,96	24	0	0	47,8	36,3	11,43	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,372	0,07	123,71	121,2	122,45	120,48	1,97	24	0	0	46,1	35,5	10,62	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,368	0,07	124,19	121,69	122,96	120,97	1,99	24	0	0	45,8	35,3	10,54	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,192	0,071	124,46	122,04	123,38	121,36	2,02	24	0	0	43,2	34,1	9,1	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,229	0,071	124,47	122,03	123,37	121,32	2,05	24	0	0	43,3	33,9	9,4	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,635	0,076	124,85	122,16	123,38	121,34	2,04	24	0	0	50,1	37,4	12,64	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,119	0,082	125,02	121,99	123,05	121,03	2,02	24	0	0	58,1	41,6	16,53	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,853	0,081	124,65	121,82	122,95	120,86	2,09	24	0	0	53,8	39,4	14,38	0,6	0,4	-
18.11.2025	0,73	0,015	45,54	44,99	44,93	44,7	0,23	24	0	1	52,6	36,7	15,99	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,922	0,084	125,7	122,81	124	121,88	2,12	24	0	0	53,8	39	14,85	0,6	0,4	-
20.11.2025	0,987	0,032	53,73	52,42	52,94	52,08	0,86	24	0	1	56	38	18,05	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,076	0,091	125,99	122,95	124,15	121,99	2,16	24	0	0	56	40	16	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,053	0,085	125,81	122,77	123,97	121,87	2,1	24	0	0	55,9	40	15,87	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,432	0,092	126,26	122,94	124,03	121,82	2,21	24	0	0	62,2	43,4	18,84	0,6	0,4	-
Итого:	44,297	0	3783,51	3706,54	3742,85	3682,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,297															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1266,582	100552,23	97988,06	99252,98	97222,33
23.11.2025	1310,879	104335,74	101694,6	102995,83	100905,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 11:48:36