

#166312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 29, Калининград  
5346  
6797  
ВКТ-7  
00206985  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,767	0,401	21,22	11,19	20,89	11,19	9,7	24	0	0	59	41,6	17,45	0,42	0,38	-
25.10.2025	0,8	0,424	21,85	11,27	21,46	11,27	10,19	24	0	0	59,1	41,5	17,62	0,42	0,38	-
26.10.2025	0,899	0,497	23,4	11,19	23,01	11,19	11,82	24	0	0	59,6	42,1	17,45	0,42	0,38	-
27.10.2025	0,807	0,434	21,9	11,23	21,56	11,23	10,33	24	0	0	59,3	42	17,32	0,42	0,38	-
28.10.2025	0,694	0,355	20,26	11,42	19,92	11,42	8,5	24	0	0	59	42	17	0,42	0,38	-
29.10.2025	0,735	0,381	20,75	11,27	20,4	11,27	9,13	24	0	0	59,3	42	17,32	0,42	0,38	-
30.10.2025	0,785	0,416	21,43	11,09	21,08	11,09	9,99	24	0	0	59,2	41,8	17,4	0,42	0,38	-
31.10.2025	0,725	0,376	20,6	11,18	20,26	11,18	9,08	24	0	0	58,5	41,1	17,4	0,42	0,38	-
01.11.2025	0,797	0,43	21,58	10,97	21,19	10,97	10,22	24	0	0	59,2	41,6	17,53	0,42	0,38	-
02.11.2025	0,81	0,428	21,67	10,89	21,29	10,89	10,4	24	0	0	59,2	41,4	17,8	0,42	0,38	-
03.11.2025	0,81	0,436	21,7	10,91	21,34	10,91	10,43	24	0	0	59,3	41,7	17,6	0,42	0,38	-
04.11.2025	0,826	0,444	22,14	11,13	21,75	11,13	10,62	24	0	0	59,4	41,8	17,63	0,42	0,38	-
05.11.2025	0,7	0,358	20,07	11,2	19,75	11,2	8,55	24	0	0	59,2	41,8	17,44	0,42	0,38	-
06.11.2025	0,782	0,405	21,14	11,03	20,82	11,03	9,79	24	0	0	59,4	41,4	17,94	0,42	0,38	-
07.11.2025	0,721	0,384	20,47	11,11	20,13	11,11	9,02	24	0	0	59,4	42,6	16,75	0,42	0,38	-
08.11.2025	0,798	0,423	21,78	11,26	21,4	11,26	10,14	24	0	0	59,4	42	17,4	0,42	0,38	-
09.11.2025	0,791	0,422	21,87	11,48	21,51	11,48	10,03	24	0	0	59,4	42	17,34	0,42	0,38	-
10.11.2025	0,743	0,382	20,81	11,33	20,47	11,33	9,14	24	0	0	59,3	41,9	17,46	0,42	0,38	-
11.11.2025	0,788	0,427	21,59	11,13	21,23	11,13	10,1	24	0	0	59,3	42,2	17,13	0,42	0,38	-
12.11.2025	0,81	0,444	21,96	11,11	21,61	11,11	10,5	24	0	0	59,3	42,3	16,99	0,42	0,38	-
13.11.2025	0,734	0,39	20,68	11,19	20,36	11,19	9,17	24	0	0	59,2	42,2	17,04	0,42	0,38	-
14.11.2025	0,717	0,375	20,47	11,3	20,15	11,3	8,85	24	0	0	59,2	42,2	17	0,42	0,38	-
15.11.2025	0,825	0,449	22,2	11,17	21,82	11,17	10,65	24	0	0	59,4	42,2	17,2	0,42	0,38	-
16.11.2025	0,745	0,391	21,31	11,71	20,95	11,71	9,24	24	0	0	59,1	42,2	16,93	0,42	0,38	-
17.11.2025	0,73	0,371	20,86	11,59	20,52	11,59	8,93	24	0	0	58,8	41,2	17,66	0,42	0,38	-
18.11.2025	0,301	0,161	11,15	6,74	11,02	6,74	4,28	24	0	0	47,9	34,2	13,65	0,42	0,38	-
19.11.2025	0,84	0,448	22,38	11,11	22	11,11	10,89	24	0	0	58,9	40,9	18,01	0,42	0,38	-
20.11.2025	0,348	0,172	12,22	7,47	12,07	7,47	4,6	24	0	0	49,6	33,3	16,23	0,42	0,38	-
21.11.2025	0,769	0,391	21,29	11,36	20,96	11,36	9,6	24	0	0	58,7	40,7	18	0,42	0,38	-
22.11.2025	0,842	0,449	22,53	11,35	22,14	11,35	10,79	24	0	0	59,2	41,3	17,82	0,42	0,38	-
23.11.2025	0,821	0,438	22,53	11,74	22,15	11,74	10,41	24	0	0	59,3	41,9	17,4	0,42	0,38	-
Итого:	23,26	0	645,81	340,12	635,21	340,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,26															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1053,165	31310,09	18049,93	30786,94	17893,66
23.11.2025	1076,425	31955,9	18390,05	31422,15	18233,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:08:51