

#179486#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 31, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261568	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	295,495	257,667	37.828
Количество тепловой энергии, система 2	37,659	25,815	11.844

Подпись исполнителя



25

12

25

#179485#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261568
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0,385	0,129	14,84	11,08	14,6	11,08	3,52	24	0	0	59,8	42,3	17,55	0,56	0,56
25.11.2025	-0,9	0,374	0,124	14,55	10,94	14,31	10,94	3,37	24	0	0	59,6	42,2	17,45	0,56	0,56
26.11.2025	-0,4	0,374	0,124	14,44	10,87	14,2	10,87	3,33	24	0	0	59,7	42,1	17,64	0,56	0,56
27.11.2025	-1,3	0,389	0,137	14,61	10,73	14,37	10,73	3,64	24	0	0	59,8	42,1	17,72	0,56	0,56
28.11.2025	-0,4	0,376	0,121	14,27	10,66	14,03	10,66	3,37	24	0	0	59,5	41,5	18,03	0,56	0,56
29.11.2025	-0,3	0,441	0,169	15,29	10,47	15,04	10,47	4,57	24	0	0	59,7	41,6	18,09	0,56	0,56
30.11.2025	-0,5	0,434	0,163	15,26	10,6	15,01	10,6	4,41	24	0	0	59,8	41,8	18,04	0,56	0,56
01.12.2025	-	0,384	0,13	14,34	10,5	14,1	10,5	3,6	24	0	0	59,5	41,4	18,03	0,56	0,56
02.12.2025	-	0,378	0,127	14,32	10,68	14,08	10,68	3,4	24	0	0	59,7	41,6	18,08	0,56	0,56
03.12.2025	-	0,39	0,134	14,5	10,58	14,26	10,58	3,68	24	0	0	59,6	41,6	17,96	0,56	0,56
04.12.2025	-	0,421	0,158	14,98	10,4	14,74	10,4	4,34	24	0	0	59,7	41,7	17,98	0,56	0,56
05.12.2025	-	0,413	0,153	14,64	10,27	14,4	10,27	4,13	24	0	0	59,6	41,6	18,04	0,56	0,56
06.12.2025	-	0,414	0,153	14,67	10,25	14,43	10,25	4,18	24	0	0	59,6	41,7	17,87	0,56	0,56
07.12.2025	-	0,444	0,181	15,3	10,24	15,06	10,24	4,82	24	0	0	59,6	41,8	17,82	0,56	0,56
08.12.2025	-	0,389	0,137	14,25	10,28	14,01	10,28	3,73	24	0	0	59,6	41,6	17,92	0,56	0,56
09.12.2025	-	0,369	0,128	13,94	10,23	13,7	10,23	3,47	24	0	0	59,3	41,6	17,72	0,56	0,56
10.12.2025	-	0,38	0,134	13,99	10,12	13,75	10,12	3,63	24	0	0	59,6	41,8	17,88	0,56	0,56
11.12.2025	-	0,368	0,127	13,7	9,99	13,46	9,99	3,47	24	0	0	59,5	41,4	18,06	0,56	0,56
12.12.2025	-	0,385	0,14	13,9	9,81	13,66	9,81	3,85	24	0	0	59,4	41,4	17,96	0,56	0,56
13.12.2025	-	0,392	0,145	14,01	9,86	13,77	9,86	3,91	24	0	0	59,4	41,3	18,16	0,56	0,56
14.12.2025	-	0,425	0,167	14,59	9,87	14,35	9,87	4,48	24	0	0	59,6	41,5	18,15	0,56	0,56
15.12.2025	-	0,4	0,144	14,08	9,84	13,84	9,84	4	24	0	0	59,5	41	18,53	0,56	0,56
16.12.2025	-	0,404	0,146	14,11	9,9	13,87	9,9	3,97	24	0	0	59,6	41	18,69	0,56	0,56
17.12.2025	-	0,353	0,113	13,17	9,84	12,93	9,84	3,09	24	0	0	59,5	40,8	18,69	0,56	0,56
18.12.2025	-	0,398	0,142	13,82	9,65	13,58	9,65	3,93	24	0	0	59,7	40,6	19,07	0,56	0,56
19.12.2025	-	0,386	0,135	13,58	9,61	13,34	9,61	3,73	24	0	0	59,7	40,8	18,92	0,56	0,56
20.12.2025	-	0,39	0,139	13,76	9,68	13,52	9,68	3,84	24	0	0	59,7	41,1	18,63	0,56	0,56
21.12.2025	-	0,408	0,157	14,11	9,64	13,87	9,64	4,23	24	0	0	59,8	41,4	18,4	0,56	0,56
22.12.2025	-	0,374	0,129	13,42	9,58	13,18	9,58	3,6	24	0	0	59,6	41,2	18,5	0,56	0,56
23.12.2025	-	0,406	0,149	13,81	9,39	13,57	9,39	4,18	24	0	0	59,8	40,8	18,98	0,56	0,56
Итого:	-1,5	11,844	4,235	428,25	305,56	421,03	305,56	115,47	720	0	-	59,62	41,48	18,15	0,56	0,56

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	25,815	5696,2	4226,32	1003,42	752,89
23.12.2025	37,659	6124,45	4531,88	1424,45	1058,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения