#207391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя	Артиллерийская 37, Калининград
Номер абонента	5346
Порядковый номер	9936
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261588
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,119	0	148,41	145,4	0	145,15	143,28	0	0	24	0	0	70,1	55,5	14,61	0,57	0,53	-9,4
25.01.2026	2,125	0	148,4	145,38	0	145,13	143,22	0	0	24	0	0	70,4	55,8	14,65	0,57	0,52	-7,3
26.01.2026	1,975	0	147,62	144,71	0	144,53	142,75	0	0	24	0	0	68	54,3	13,67	0,58	0,53	-4,4
27.01.2026	1,884	0	146,99	144,12	0	144,11	142,2	0	0	24	0	0	66,4	53,3	13,07	0,59	0,55	-3,8
28.01.2026	1,967	0	147,09	144,18	0	144,02	142,24	0	0	24	0	0	67,8	54,1	13,64	0,58	0,53	-6
29.01.2026	2,176	0	147,9	144,84	0	144,54	142,68	0	0	24	0	0	71,5	56,5	15,04	0,58	0,53	-9,7
30.01.2026	2,167	0	148,45	145,38	0	145,11	143,25	0	0	24	0	0	71	56	14,94	0,58	0,53	-12,4
31.01.2026	2,207	0	148,47	145,41	0	145,09	143,25	0	0	24	0	0	71,2	56	15,2	0,58	0,54	-13,8
01.02.2026	2,203	0	147,78	144,72	0	144,46	142,61	0	0	24	0	0	70,7	55,4	15,23	0,58	0,53	-18,9
02.02.2026	2,303	0	147,36	144,23	0	143,94	142,09	0	0	24	0	0	72,3	56,3	15,99	0,58	0,54	-20,1
03.02.2026	2,34	0	147,39	144,25	0	143,84	142,09	0	0	24	0	0	73,5	57,2	16,28	0,58	0,53	-18
04.02.2026	2,341	0	147,96	144,82	0	144,37	142,63	0	0	24	0	0	73,8	57,6	16,21	0,58	0,54	-12,3
05.02.2026	2,188	0	148,33	145,29	0	144,97	143,16	0	0	24	0	0	71,5	56,4	15,08	0,6	0,56	-7,6
06.02.2026	1,922	0	148,01	145,11	0	145	143,18	0	0	24	0	0	66,8	53,5	13,26	0,6	0,55	-3,2
07.02.2026	1,844	0	147,21	144,4	0	144,38	142,55	0	0	24	0	0	65,3	52,5	12,76	0,6	0,56	-3,3
08.02.2026	1,928	0	146,75	143,89	0	143,77	141,96	0	0	24	0	0	66,8	53,4	13,41	0,58	0,54	-4,9
09.02.2026	2,111	0	147,01	144,02	0	143,77	141,96	0	0	24	0	0	70,1	55,4	14,68	0,57	0,53	-12,1
10.02.2026	2,151	0	147,68	144,65	0	144,36	142,49	0	0	24	0	0	70,6	55,8	14,9	0,59	0,55	-12,4
11.02.2026	1,833	0	147,9	145,05	0	145,05	143,16	0	0	24	0	0	65,1	52,4	12,65	0,61	0,56	-3,8
12.02.2026	1,605	0	148,84	146,14	0	146,35	144,45	0	0	24	0	0	60,5	49,5	10,98	0,62	0,63	-0,7
13.02.2026	1,25	0	104,07	102,16	0	102,23	101	0	0	24	0	0	62,1	49,9	12,22	0,57	0,55	-1,2
14.02.2026	2,068	0	147,53	144,57	0	144,35	142,52	0	0	24	0	0	69,4	55,1	14,33	0,59	0,55	-6,7
15.02.2026	2,16	0	147,57	144,52	0	144,24	142,41	0	0	24	0	0	71,2	56,2	14,98	0,58	0,53	-11,2
16.02.2026	2,256	0	148,02	144,91	0	144,52	142,74	0	0	24	0	0	72,9	57,3	15,6	0,57	0,53	-
17.02.2026	2,241	0	148,32	145,23	0	144,84	143,04	0	0	24	0	0	72,6	57,2	15,47	0,58	0,54	-
Итого:	51,364	0	3651,06	3577,38	0	3572,12	3526,91	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,364																	

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	346,091	40946,71	40281,69	0	40384,19	39887,01	0
17.02.2026	397,455	44597,77	43859,07	0	43956,31	43413,92	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:54:58