

#282855#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,101	0	152,33	149,26	0	149,01	147,14	0	0	24	0	0	69,9	55,8	14,1	0,59	0,54	-
19.02.2026	1,801	0	147,61	144,8	0	144,84	142,98	0	0	24	0	0	64,3	51,8	12,46	0,59	0,55	-
20.02.2026	1,763	0	147,28	144,49	0	144,55	142,69	0	0	24	0	0	63,5	51,4	12,19	0,59	0,54	-
21.02.2026	1,769	0	147,28	144,48	0	144,49	142,71	0	0	24	0	0	64,2	52	12,28	0,6	0,56	-
22.02.2026	1,391	0	147,13	144,55	0	145	143,11	0	0	24	0	0	56,1	46,5	9,61	0,6	0,56	-
23.02.2026	1,404	0	147,44	144,88	0	145,28	143,44	0	0	24	0	0	56,4	46,8	9,67	0,6	0,53	-
24.02.2026	1,139	0	116,19	114,19	0	114,49	113,07	0	0	24	0	0	56	46	9,91	0,6	0,52	-
25.02.2026	1,474	0	147,24	144,64	0	144,99	143,1	0	0	24	0	0	57,2	47	10,16	0,58	0,54	-
26.02.2026	1,446	0	146,94	144,32	0	144,67	142,78	0	0	24	0	0	57,3	47,3	10,01	0,6	0,56	-
27.02.2026	1,133	0	146,54	144,12	0	144,77	142,88	0	0	24	0	0	50,8	43	7,84	0,6	0,55	-
28.02.2026	0,899	0	146,45	144,16	0	145,01	143,13	0	0	24	0	0	45,5	39,3	6,2	0,6	0,55	-
01.03.2026	1,167	0	147,02	144,61	0	145,21	143,36	0	0	24	0	0	51,5	43,4	8,05	0,6	0,56	-
02.03.2026	1,226	0	147,12	144,66	0	145,16	143,34	0	0	24	0	0	53	44,5	8,46	0,6	0,56	-
03.03.2026	1,048	0	146,72	144,34	0	145,08	143,12	0	0	24	0	0	49	41,8	7,24	0,6	0,55	-
04.03.2026	1,293	0	146,87	144,39	0	144,87	143,02	0	0	24	0	0	54,2	45,2	8,93	0,61	0,56	-
05.03.2026	1,222	0	146,61	144,14	0	144,67	142,78	0	0	24	0	0	53,1	44,6	8,48	0,64	0,58	-
06.03.2026	1,209	0	168,99	166,27	0	166,87	164,71	0	0	24	0	0	51,5	44,3	7,25	0,66	0,59	-
07.03.2026	1,09	0	175,93	173,19	0	173,9	171,68	0	0	24	0	0	49,2	42,9	6,28	0,66	0,6	-
08.03.2026	0,985	0	174,94	172,27	0	173,12	170,88	0	0	24	0	0	47	41,4	5,69	0,65	0,59	-
09.03.2026	0,902	0	174,81	172,18	0	173,06	170,82	0	0	24	0	0	45,7	40,5	5,22	0,65	0,58	-
10.03.2026	0,837	0	174,37	171,78	0	172,73	170,48	0	0	24	0	0	44,3	39,5	4,84	0,65	0,59	-
11.03.2026	0,727	0	173,8	171,31	0	172,38	170,18	0	0	24	0	0	42	37,8	4,22	0,65	0,59	-
12.03.2026	0,897	0	175,42	172,83	0	173,72	171,54	0	0	24	0	0	45,2	40,1	5,16	0,65	0,59	-
13.03.2026	0,828	0	176,13	173,53	0	174,53	172,27	0	0	24	0	0	44,1	39,4	4,75	0,65	0,59	-
14.03.2026	0,691	0	175,51	173,02	0	174,12	171,93	0	0	24	0	0	41,1	37,2	3,98	0,65	0,59	-
15.03.2026	0,915	0	175,38	172,79	0	173,65	171,47	0	0	24	0	0	45,4	40,2	5,28	0,65	0,59	-
16.03.2026	1,119	0	174,79	172,09	0	172,73	170,51	0	0	24	0	0	50,1	43,7	6,45	0,65	0,59	-
17.03.2026	0,995	0	173,76	171,14	0	171,91	169,72	0	0	24	0	0	47,2	41,5	5,78	0,68	0,62	-
18.03.2026	1,146	0	175,38	172,62	0	173,33	171,09	0	0	24	0	0	49,9	43,3	6,64	0,65	0,59	-
Итого:	34,617	0	4595,98	4521,05	0	4538,14	4479,93	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,617																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	397,455	44597,77	43859,07	0	43956,31	43413,92	0
18.03.2026	432,072	49193,75	48380,12	0	48494,45	47893,85	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:25:25