

#161371#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	219,237	201,662	17.575
Количество тепловой энергии, система 2	120,987	109,193	11.794

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПС Калининградтеплосет
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 10 25

#149327#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0	0	0,23	0,27	0	0,23	0,27	0	0	24	0	0	22	16,8	5,22	0,52	0,46
02.10.2025	-	0,563	0	125,35	123,8	0	124,2	122,88	0	0	24	0	0	44,1	39,6	4,56	0,61	0,53
03.10.2025	-	1,007	0	198,53	195,75	0	196,5	194,14	0	0	24	0	0	46,8	41,6	5,13	0,6	0,54
04.10.2025	-	0,941	0	179,4	176,84	0	177,58	175,43	0	0	24	0	0	45,8	40,5	5,29	0,6	0,54
05.10.2025	-	0,773	0	178,65	176,15	0	177,17	174,95	0	0	24	0	0	42,1	37,7	4,38	0,6	0,54
06.10.2025	-	0,777	0	174,75	172,36	0	173,27	171,24	0	0	24	0	0	42	37,5	4,48	0,59	0,54
07.10.2025	-	0,786	0	160,14	157,92	0	158,72	156,82	0	0	24	0	0	43,2	38,3	4,95	0,59	0,54
08.10.2025	-	0,72	0	148,63	146,52	0	147,43	145,58	0	0	24	0	0	41,9	37	4,89	0,59	0,54
09.10.2025	-	0,667	0	148,11	146,03	0	146,91	145,07	0	0	24	0	0	40,8	36,2	4,54	0,59	0,54
10.10.2025	-	0,671	0	147,78	145,7	0	146,64	144,8	0	0	24	0	0	40,9	36,3	4,6	0,58	0,54
11.10.2025	-	0,612	0	147,45	145,4	0	146,4	144,53	0	0	24	0	0	39,7	35,6	4,17	0,58	0,54
12.10.2025	-	0,713	0	147,51	145,41	0	146,27	144,43	0	0	24	0	0	41,8	37	4,89	0,58	0,54
13.10.2025	-	0,799	0	148,53	146,39	0	147,17	145,34	0	0	24	0	0	43,8	38,4	5,42	0,58	0,54
14.10.2025	-	0,806	0	149,26	147,1	0	147,89	146,08	0	0	24	0	0	44	38,5	5,46	0,59	0,54
15.10.2025	-	0,727	0	149,03	146,93	0	147,79	145,95	0	0	24	0	0	42,2	37,3	4,94	0,58	0,54
16.10.2025	-	0,733	0	148,44	146,33	0	147,2	145,37	0	0	24	0	0	42,2	37,2	4,98	0,58	0,54
17.10.2025	-	0,72	0	148	145,92	0	146,78	144,96	0	0	24	0	0	41,6	36,7	4,88	0,59	0,55
18.10.2025	-	0,94	0	148,32	146,12	0	146,81	145,01	0	0	24	0	0	46,5	40,1	6,41	0,59	0,55
19.10.2025	-	0,957	0	149	146,78	0	147,45	145,65	0	0	24	0	0	47,1	40,6	6,5	0,6	0,55
20.10.2025	-	1,081	0	149,85	147,57	0	148,09	146,3	0	0	24	0	0	49,9	42,6	7,31	0,59	0,55
21.10.2025	-	1,028	0	149,76	147,48	0	148,06	146,22	0	0	24	0	0	49	42,1	6,94	0,58	0,54
22.10.2025	-	0,851	0	148,8	146,63	0	147,36	145,57	0	0	24	0	0	45	39,2	5,79	0,58	0,54
23.10.2025	-	0,703	0	148	145,91	0	146,8	145,02	0	0	24	0	0	41,7	36,9	4,79	0,58	0,54
Итого:	-	17,575	0	3393,52	3345,31	0	3362,72	3321,61	0	0	552	0	-	42,79	37,55	5,24	0,59	0,54

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2025	201,662	24218,76	23831,48	0	23885,98	23596	0
23.10.2025	219,237	27612,28	27176,79	0	27248,7	26917,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#161370#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,545	0,228	34,39	29,34	33,8	28,93	4,87	24	0	0	61,2	51,9	9,33	0,57	0,56
02.10.2025	-	0,548	0,229	34,39	29,39	33,84	28,96	4,88	24	0	0	61,5	52,1	9,45	0,57	0,56
03.10.2025	-	0,537	0,223	34,15	29,32	33,54	28,84	4,7	24	0	0	62	52,6	9,33	0,57	0,56
04.10.2025	-	0,529	0,215	33,95	29,33	33,37	28,85	4,52	24	0	0	62,2	52,8	9,42	0,57	0,56
05.10.2025	-	0,515	0,209	33,86	29,32	33,26	28,87	4,39	24	0	0	61,8	52,6	9,17	0,57	0,56
06.10.2025	-	0,534	0,225	33,95	29,1	33,36	28,63	4,73	24	0	0	62	52,8	9,25	0,57	0,56
07.10.2025	-	0,538	0,236	34,15	29,1	33,53	28,62	4,91	24	0	0	62	52,9	9,17	0,57	0,56
08.10.2025	-	0,525	0,22	33,78	29,07	33,19	28,59	4,6	24	0	0	62	52,8	9,14	0,57	0,56
09.10.2025	-	0,495	0,198	33,2	28,94	32,64	28,48	4,16	24	0	0	61,8	52,7	9,13	0,57	0,56
10.10.2025	-	0,529	0,224	33,73	28,84	33,14	28,38	4,76	24	0	0	61,8	52,7	9,12	0,57	0,56
11.10.2025	-	0,543	0,242	34,01	28,88	33,45	28,4	5,05	24	0	0	61,9	52,8	9,06	0,57	0,56
12.10.2025	-	0,536	0,228	34,09	29,14	33,5	28,69	4,81	24	0	0	61,8	52,7	9,08	0,57	0,56
13.10.2025	-	0,492	0,192	33,16	28,98	32,6	28,5	4,1	24	0	0	61,8	52,7	9,14	0,57	0,56
14.10.2025	-	0,546	0,241	34,18	28,96	33,56	28,48	5,08	24	0	0	61,9	52,8	9,18	0,57	0,56
15.10.2025	-	0,51	0,212	33,62	29,17	33,04	28,69	4,35	24	0	0	61,9	52,7	9,12	0,41	0,4
16.10.2025	-	0,319	0,149	23,42	20,29	23,02	20,02	3	24	0	0	61,9	54,5	7,32	0,57	0,56
17.10.2025	-	0,461	0,253	32,96	27,75	32,38	27,32	5,06	24	0	0	61,7	55,2	6,46	0,57	0,56
18.10.2025	-	0,447	0,215	33,29	28,82	32,72	28,34	4,38	24	0	0	61,8	54,7	7,07	0,57	0,56
19.10.2025	-	0,527	0,273	35,18	29,47	34,56	28,99	5,57	24	0	0	61,9	54,6	7,37	0,57	0,56
20.10.2025	-	0,535	0,255	34,47	29,09	33,87	28,61	5,26	24	0	0	61,8	53,6	8,25	0,57	0,56
21.10.2025	-	0,513	0,229	33,2	28,31	32,62	27,86	4,76	24	0	0	61,9	53,2	8,67	0,57	0,56
22.10.2025	-	0,526	0,236	33,33	28,21	32,75	27,8	4,95	24	0	0	61,9	53,1	8,83	0,57	0,56
23.10.2025	-	0,544	0,236	33,74	28,62	33,17	28,2	4,97	24	0	0	62	52,7	9,28	0,57	0,56
Итого:	-	11,794	5,168	768,2	657,44	754,91	647,05	107,86	552	0	-	61,85	53,1	8,75	0,56	0,55

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	109,193	234946,27	233487,91	2317,43	2312,84
23.10.2025	120,987	235714,47	234145,35	3072,34	2959,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения