

#165460#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 37, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	249,051	219,237	29.814
Количество тепловой энергии, система 2	137,176	120,987	16.189

Подпись исполнителя



26

11

25

#164672#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,708	0	147,86	145,79	0	146,66	144,83	0	0	24	0	0	41,7	36,9	4,83	0,58	0,54
25.10.2025	-	0,832	0	148,73	146,55	0	147,35	145,52	0	0	24	0	0	44,4	38,7	5,67	0,59	0,54
26.10.2025	-	0,911	0	149,5	147,29	0	148,01	146,17	0	0	24	0	0	46,3	40,1	6,17	0,58	0,54
27.10.2025	-	1,018	0	149,68	147,42	0	148	146,22	0	0	24	0	0	48,8	41,9	6,9	0,58	0,54
28.10.2025	-	0,925	0	148,86	146,66	0	147,34	145,53	0	0	24	0	0	46,6	40,3	6,28	0,58	0,54
29.10.2025	-	0,887	0	148,3	146,12	0	146,82	145,03	0	0	24	0	0	45,8	39,8	6,04	0,59	0,54
30.10.2025	-	0,855	0	148,18	146,03	0	146,79	144,94	0	0	24	0	0	44,9	39,1	5,83	0,59	0,54
31.10.2025	-	0,899	0	148,81	146,62	0	147,34	145,6	0	0	24	0	0	45,6	39,5	6,09	0,59	0,55
01.11.2025	-	0,94	0	149,44	147,22	0	147,88	146,08	0	0	24	0	0	46,8	40,5	6,37	0,59	0,54
02.11.2025	-	0,75	0	149,14	147	0	147,85	145,96	0	0	24	0	0	42,7	37,6	5,1	0,59	0,54
03.11.2025	-	0,716	0	148,51	146,41	0	147,29	145,49	0	0	24	0	0	41,6	36,7	4,86	0,59	0,54
04.11.2025	-	0,821	0	148,22	146,06	0	146,87	145,04	0	0	24	0	0	44	38,5	5,58	0,59	0,54
05.11.2025	-	0,711	0	148,05	145,95	0	146,85	144,99	0	0	24	0	0	41,6	36,8	4,84	0,59	0,55
06.11.2025	-	0,722	0	148,64	146,52	0	147,44	145,61	0	0	24	0	0	41,8	36,9	4,88	0,59	0,55
07.11.2025	-	0,917	0	149,4	147,21	0	147,91	146,09	0	0	24	0	0	46,3	40,1	6,21	0,59	0,55
08.11.2025	-	0,819	0	110,88	108,54	0	109,62	107,66	0	0	24	0	0	49,5	42,1	7,41	0,59	0,54
09.11.2025	-	1,051	0	146,36	144,08	0	144,61	142,88	0	0	24	0	0	50,2	42,9	7,3	0,59	0,55
10.11.2025	-	0,962	0	145,7	143,47	0	144,12	142,27	0	0	24	0	0	48,2	41,5	6,69	0,59	0,55
11.11.2025	-	0,896	0	145,38	143,2	0	143,89	142,13	0	0	24	0	0	46,4	40,2	6,22	0,59	0,54
12.11.2025	-	0,923	0	146	143,79	0	144,52	142,71	0	0	24	0	0	46,3	39,9	6,41	0,59	0,55
13.11.2025	-	0,773	0	146,31	144,17	0	145,05	143,18	0	0	24	0	0	43,2	37,8	5,34	0,59	0,55
14.11.2025	-	0,831	0	146,35	144,18	0	144,98	143,15	0	0	24	0	0	44,1	38,3	5,75	0,59	0,55
15.11.2025	-	1,133	0	146,22	143,9	0	144,45	142,62	0	0	24	0	0	51,1	43,2	7,85	0,59	0,55
16.11.2025	-	1,467	0	146,19	143,69	0	143,83	142,09	0	0	24	0	0	58,8	48,6	10,2	0,59	0,55
17.11.2025	-	1,261	0	145,95	143,55	0	143,91	142,11	0	0	24	0	0	54,4	45,6	8,82	0,56	0,54
18.11.2025	-	0,497	0	54,64	53,75	0	53,92	53,28	0	0	24	0	0	53,2	44,2	9,03	0,59	0,59
19.11.2025	-	1,341	0	146,93	144,48	0	144,91	143,07	0	0	24	0	0	54,6	45,3	9,26	0,56	0,6
20.11.2025	-	0,641	0	64,36	63,28	0	63,4	62,67	0	0	24	0	0	55,9	45,9	10	0,59	0,7
21.11.2025	-	1,442	0	146,6	144,11	0	144,4	142,67	0	0	24	0	0	56,8	46,7	10,05	0,58	0,61
22.11.2025	-	1,441	0	146,37	143,88	0	144,16	142,38	0	0	24	0	0	57	46,9	10,02	0,58	0,57
23.11.2025	-	1,724	0	146,66	143,99	0	143,99	142,23	0	0	24	0	0	63,4	51,4	12	0,58	0,55
Итого:	-	29,814	0	4362,22	4294,91	0	4314,16	4260,2	0	0	744	0	-	48,45	41,42	7,03	0,59	0,56

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	219,237	27612,28	27176,79	0	27248,7	26917,61	0
23.11.2025	249,051	31974,5	31471,7	0	31562,86	31177,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#165459#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261588
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,534	0,229	34,09	29,07	33,49	28,64	4,85	24	0	0	61,8	52,8	9,08	0,57	0,56
25.10.2025	-	0,536	0,226	34,62	29,73	34,02	29,26	4,76	24	0	0	61,8	52,8	9,03	0,57	0,56
26.10.2025	-	0,601	0,286	35,89	29,81	35,25	29,33	5,92	24	0	0	62,2	53,2	9	0,57	0,56
27.10.2025	-	0,544	0,233	34,6	29,59	33,99	29,11	4,88	24	0	0	62,1	53	9,18	0,57	0,56
28.10.2025	-	0,548	0,237	34,51	29,36	33,89	28,88	5,01	24	0	0	62	52,8	9,18	0,57	0,56
29.10.2025	-	0,551	0,243	34,33	29,18	33,73	28,7	5,03	24	0	0	62,2	52,9	9,27	0,57	0,56
30.10.2025	-	0,525	0,22	33,86	29,15	33,26	28,67	4,59	24	0	0	62	52,9	9,16	0,57	0,56
31.10.2025	-	0,555	0,246	34,41	29,06	33,84	28,63	5,21	24	0	0	61,6	52,4	9,11	0,57	0,56
01.11.2025	-	0,53	0,223	33,73	28,99	33,15	28,52	4,63	24	0	0	62	52,7	9,3	0,57	0,56
02.11.2025	-	0,502	0,198	33,12	28,85	32,55	28,39	4,16	24	0	0	62	52,8	9,26	0,57	0,56
03.11.2025	-	0,496	0,195	33,15	28,88	32,58	28,45	4,13	24	0	0	62	52,8	9,18	0,57	0,56
04.11.2025	-	0,582	0,269	34,82	29,05	34,21	28,6	5,61	24	0	0	62,2	53	9,17	0,57	0,56
05.11.2025	-	0,544	0,237	33,59	28,5	33,03	28,09	4,94	24	0	0	62,1	52,8	9,29	0,57	0,56
06.11.2025	-	0,515	0,213	33,08	28,49	32,53	28,06	4,47	24	0	0	62,1	52,8	9,28	0,57	0,56
07.11.2025	-	0,542	0,236	33,64	28,52	33,04	28,08	4,96	24	0	0	62,2	52,9	9,28	0,57	0,56
08.11.2025	-	0,549	0,238	34,25	29,06	33,62	28,62	5	24	0	0	62,2	52,9	9,25	0,57	0,56
09.11.2025	-	0,558	0,245	34,57	29,27	33,95	28,8	5,15	24	0	0	62,1	52,9	9,16	0,57	0,56
10.11.2025	-	0,541	0,232	33,91	28,94	33,32	28,48	4,84	24	0	0	62,2	52,8	9,32	0,57	0,56
11.11.2025	-	0,534	0,229	33,57	28,72	32,99	28,25	4,74	24	0	0	62,1	52,8	9,31	0,57	0,56
12.11.2025	-	0,524	0,219	33,42	28,75	32,86	28,3	4,56	24	0	0	62,1	52,8	9,3	0,57	0,56
13.11.2025	-	0,564	0,252	34,06	28,63	33,47	28,2	5,27	24	0	0	62,1	52,8	9,32	0,57	0,56
14.11.2025	-	0,534	0,228	33,55	28,6	32,98	28,17	4,81	24	0	0	62	52,8	9,21	0,57	0,56
15.11.2025	-	0,523	0,222	33,72	28,9	33,12	28,48	4,64	24	0	0	62	52,8	9,2	0,57	0,56
16.11.2025	-	0,576	0,262	34,87	29,17	34,23	28,71	5,52	24	0	0	62	52,9	9,11	0,57	0,56
17.11.2025	-	0,504	0,204	33,38	28,96	32,82	28,53	4,29	24	0	0	61,7	52,6	9,16	0,47	0,46
18.11.2025	-	0,18	0,067	15,74	14,57	15,55	14,42	1,13	24	0	0	53	44,7	8,31	0,57	0,56
19.11.2025	-	0,567	0,248	34,73	29,45	34,16	29	5,16	24	0	0	61,8	52,4	9,44	0,47	0,46
20.11.2025	-	0,233	0,088	17,7	16,58	17,45	16,39	1,06	24	0	0	55,2	44,5	10,65	0,57	0,56
21.11.2025	-	0,551	0,226	34,75	29,76	34,14	29,32	4,82	24	0	0	61,7	52,2	9,46	0,57	0,56
22.11.2025	-	0,547	0,228	34,77	29,78	34,13	29,32	4,81	24	0	0	62	52,7	9,34	0,57	0,56
23.11.2025	-	0,599	0,274	36,07	30,16	35,42	29,68	5,74	24	0	0	62,1	53	9,15	0,57	0,56
Итого:	-	16,189	6,953	1024,5	875,53	1006,77	862,08	144,69	744	0	-	61,5	52,26	9,24	0,56	0,55

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	120,987	235714,47	234145,35	3072,34	2959,89
23.11.2025	137,176	236738,97	235020,88	4079,11	3821,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения