

#166166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 37, Калининград  
5346  
9936  
ВКТ-7  
00261588  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,708	0	147,86	145,79	0	146,66	144,83	0	0	24	0	0	41,7	36,9	4,83	0,58	0,54	-
25.10.2025	0,832	0	148,73	146,55	0	147,35	145,52	0	0	24	0	0	44,4	38,7	5,67	0,59	0,54	-
26.10.2025	0,911	0	149,5	147,29	0	148,01	146,17	0	0	24	0	0	46,3	40,1	6,17	0,58	0,54	-
27.10.2025	1,018	0	149,68	147,42	0	148	146,22	0	0	24	0	0	48,8	41,9	6,9	0,58	0,54	-
28.10.2025	0,925	0	148,86	146,66	0	147,34	145,53	0	0	24	0	0	46,6	40,3	6,28	0,58	0,54	-
29.10.2025	0,887	0	148,3	146,12	0	146,82	145,03	0	0	24	0	0	45,8	39,8	6,04	0,59	0,54	-
30.10.2025	0,855	0	148,18	146,03	0	146,79	144,94	0	0	24	0	0	44,9	39,1	5,83	0,59	0,54	-
31.10.2025	0,899	0	148,81	146,62	0	147,34	145,6	0	0	24	0	0	45,6	39,5	6,09	0,59	0,55	-
01.11.2025	0,94	0	149,44	147,22	0	147,88	146,08	0	0	24	0	0	46,8	40,5	6,37	0,59	0,54	-
02.11.2025	0,75	0	149,14	147	0	147,85	145,96	0	0	24	0	0	42,7	37,6	5,1	0,59	0,54	-
03.11.2025	0,716	0	148,51	146,41	0	147,29	145,49	0	0	24	0	0	41,6	36,7	4,86	0,59	0,54	-
04.11.2025	0,821	0	148,22	146,06	0	146,87	145,04	0	0	24	0	0	44	38,5	5,58	0,59	0,54	-
05.11.2025	0,711	0	148,05	145,95	0	146,85	144,99	0	0	24	0	0	41,6	36,8	4,84	0,59	0,55	-
06.11.2025	0,722	0	148,64	146,52	0	147,44	145,61	0	0	24	0	0	41,8	36,9	4,88	0,59	0,55	-
07.11.2025	0,917	0	149,4	147,21	0	147,91	146,09	0	0	24	0	0	46,3	40,1	6,21	0,59	0,55	-
08.11.2025	0,819	0	110,88	108,54	0	109,62	107,66	0	0	24	0	0	49,5	42,1	7,41	0,59	0,54	-
09.11.2025	1,051	0	146,36	144,08	0	144,61	142,88	0	0	24	0	0	50,2	42,9	7,3	0,59	0,55	-
10.11.2025	0,962	0	145,7	143,47	0	144,12	142,27	0	0	24	0	0	48,2	41,5	6,69	0,59	0,55	-
11.11.2025	0,896	0	145,38	143,2	0	143,89	142,13	0	0	24	0	0	46,4	40,2	6,22	0,59	0,54	-
12.11.2025	0,923	0	146	143,79	0	144,52	142,71	0	0	24	0	0	46,3	39,9	6,41	0,59	0,55	-
13.11.2025	0,773	0	146,31	144,17	0	145,05	143,18	0	0	24	0	0	43,2	37,8	5,34	0,59	0,55	-
14.11.2025	0,831	0	146,35	144,18	0	144,98	143,15	0	0	24	0	0	44,1	38,3	5,75	0,59	0,55	-
15.11.2025	1,133	0	146,22	143,9	0	144,45	142,62	0	0	24	0	0	51,1	43,2	7,85	0,59	0,55	-
16.11.2025	1,467	0	146,19	143,69	0	143,83	142,09	0	0	24	0	0	58,8	48,6	10,2	0,59	0,55	-
17.11.2025	1,261	0	145,95	143,55	0	143,91	142,11	0	0	24	0	0	54,4	45,6	8,82	0,56	0,54	-
18.11.2025	0,497	0	54,64	53,75	0	53,92	53,28	0	0	24	0	0	53,2	44,2	9,03	0,59	0,59	-
19.11.2025	1,341	0	146,93	144,48	0	144,91	143,07	0	0	24	0	0	54,6	45,3	9,26	0,56	0,6	-
20.11.2025	0,641	0	64,36	63,28	0	63,4	62,67	0	0	24	0	0	55,9	45,9	10	0,59	0,7	-
21.11.2025	1,442	0	146,6	144,11	0	144,4	142,67	0	0	24	0	0	56,8	46,7	10,05	0,58	0,61	-
22.11.2025	1,441	0	146,37	143,88	0	144,16	142,38	0	0	24	0	0	57	46,9	10,02	0,58	0,57	-
23.11.2025	1,724	0	146,66	143,99	0	143,99	142,23	0	0	24	0	0	63,4	51,4	12	0,58	0,55	-
Итого:	29,814	0	4362,22	4294,91	0	4314,16	4260,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,814																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	219,237	27612,28	27176,79	0	27248,7	26917,61	0
23.11.2025	249,051	31974,5	31471,7	0	31562,86	31177,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:46:08