

#179478#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 37, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261588	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	287,493	249,051	38.442
Количество тепловой энергии, система 2	153,719	137,176	16.543

Подпись исполнителя



#179477#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261588  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	0,575	0,254	35,29	29,82	34,64	29,34	5,3	24	0	0	62,2	52,9	9,26	0,57	0,56
25.11.2025	-0,9	0,54	0,228	34,44	29,55	33,85	29,09	4,76	24	0	0	61,9	52,6	9,29	0,57	0,56
26.11.2025	-0,4	0,58	0,266	35,05	29,42	34,46	28,94	5,52	24	0	0	62,1	52,8	9,31	0,57	0,56
27.11.2025	-1,3	0,578	0,261	34,91	29,3	34,3	28,82	5,48	24	0	0	62,1	52,8	9,28	0,57	0,56
28.11.2025	-0,4	0,56	0,244	34,56	29,3	33,94	28,84	5,1	24	0	0	62	52,6	9,3	0,57	0,56
29.11.2025	-0,3	0,539	0,223	34,26	29,39	33,65	28,92	4,73	24	0	0	62	52,7	9,36	0,57	0,56
30.11.2025	-0,5	0,603	0,278	35,49	29,49	34,86	29,03	5,83	24	0	0	62,2	52,9	9,29	0,57	0,56
01.12.2025	-	0,571	0,254	34,58	29,11	34	28,66	5,34	24	0	0	62	52,6	9,36	0,57	0,56
02.12.2025	-	0,542	0,227	34,14	29,24	33,52	28,76	4,76	24	0	0	62,1	52,8	9,33	0,57	0,56
03.12.2025	-	0,513	0,205	33,47	29,04	32,91	28,62	4,29	24	0	0	61,9	52,5	9,37	0,57	0,56
04.12.2025	-	0,525	0,213	33,45	28,77	32,87	28,35	4,52	24	0	0	62	52,5	9,42	0,57	0,56
05.12.2025	-	0,545	0,24	33,75	28,55	33,16	28,13	5,03	24	0	0	61,9	52,6	9,32	0,57	0,56
06.12.2025	-	0,526	0,219	33,49	28,7	32,88	28,29	4,59	24	0	0	61,9	52,6	9,38	0,57	0,56
07.12.2025	-	0,556	0,243	34,25	28,92	33,65	28,52	5,13	24	0	0	61,9	52,6	9,27	0,57	0,56
08.12.2025	-	0,525	0,22	33,37	28,67	32,82	28,24	4,58	24	0	0	62	52,6	9,39	0,57	0,56
09.12.2025	-	0,552	0,243	33,84	28,48	33,26	28,11	5,15	24	0	0	61,7	52,5	9,2	0,57	0,56
10.12.2025	-	0,544	0,238	33,76	28,59	33,16	28,17	4,99	24	0	0	62,1	52,8	9,23	0,57	0,56
11.12.2025	-	0,533	0,229	33,42	28,47	32,85	28,07	4,78	24	0	0	61,9	52,6	9,32	0,57	0,56
12.12.2025	-	0,539	0,235	33,53	28,41	32,96	28	4,96	24	0	0	61,7	52,5	9,24	0,57	0,56
13.12.2025	-	0,517	0,214	33,38	28,64	32,78	28,22	4,56	24	0	0	61,8	52,6	9,24	0,57	0,56
14.12.2025	-	0,588	0,276	34,83	28,86	34,22	28,46	5,76	24	0	0	61,9	52,7	9,17	0,57	0,56
15.12.2025	-	0,538	0,231	33,76	28,73	33,16	28,31	4,85	24	0	0	61,9	52,6	9,27	0,57	0,56
16.12.2025	-	0,534	0,227	33,58	28,68	33,02	28,26	4,76	24	0	0	62	52,7	9,33	0,57	0,56
17.12.2025	-	0,525	0,218	33,32	28,59	32,73	28,17	4,56	24	0	0	62,1	52,7	9,37	0,57	0,56
18.12.2025	-	0,594	0,279	34,49	28,46	33,88	28,04	5,84	24	0	0	62,1	52,7	9,37	0,57	0,55
19.12.2025	-	0,54	0,23	33,41	28,37	32,8	27,96	4,84	24	0	0	62,1	52,7	9,4	0,57	0,56
20.12.2025	-	0,559	0,249	33,81	28,46	33,24	28,05	5,19	24	0	0	62,1	52,8	9,34	0,57	0,56
21.12.2025	-	0,537	0,235	33,7	28,65	33,1	28,23	4,87	24	0	0	62	52,8	9,24	0,57	0,56
22.12.2025	-	0,593	0,284	34,52	28,42	33,92	27,98	5,94	24	0	0	62	52,9	9,14	0,57	0,56
23.12.2025	-	0,572	0,262	34,11	28,52	33,52	28,1	5,42	24	0	0	62,2	52,8	9,36	0,57	0,56
Итого:	-1,5	16,543	7,225	1021,96	865,6	1004,11	852,68	151,43	720	0	-	61,99	52,68	9,31	0,57	0,56

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	137,176	236738,97	235020,88	4079,11	3821,97
23.12.2025	153,719	237760,93	235886,48	5083,22	4674,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения