

#78623#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/03/24г.-25/03/24г.  
Абонент: артиллерийская, 39  
Адрес: УКЛР  
Договор N:15025211 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч  
N сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.28 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025211, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хF4B6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	60,86	47,58	13,28	5,8	5,28	38,089	31,331	37,444	31,004	6,44	5	1,02	0,772	24	0	
23.03.24 23	60,91	47,7	13,21	5,8	5,29	38,761	31,496	38,103	31,166	6,937	5	1,02	0,801	24	0	
24.03.24 23	60,99	47,77	13,22	5,76	5,28	39,853	31,57	39,175	31,239	7,936	5	1,02	0,858	24	0	
25.03.24 23	61,01	47,83	13,17	5,74	5,29	39,365	31,51	38,695	31,178	7,517	5	1,02	0,833	24	0	
Итого/Среди	60,94	47,72	13,22	5,78	5,29	156,067	125,907	153,417	124,587	28,83	5	1,02	3,264	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	55448,709	46227,925	51308,108	42478,355	8829,753	954,5	30179	714
25.03.24 23	55604,776	46353,833	51461,525	42602,942	8858,583	957,763	30275	714
Итого	156,067	125,907	153,417	124,587	28,83	3,264	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/03/24г.-23/04/24г.  
Абонент: артиллерийская 39  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Договор N:15025211 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч  
N сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.28 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025211, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хF4B6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.24 23	60,93	47,72	13,2	5,75	5,29	38,231	31,47	37,581	31,14	6,441	5	1,02	0,772	24	0	
27.03.24 23	60,99	47,76	13,23	5,75	5,28	38,385	31,646	37,733	31,313	6,419	5	1,02	0,774	24	0	
28.03.24 23	60,92	47,71	13,22	5,76	5,29	38,349	31,331	37,698	31,004	6,694	5	1,02	0,785	24	0	
29.03.24 23	60,39	47,45	12,94	5,97	5,3	38,435	31,115	37,794	30,791	7,003	5	1,02	0,787	24	0	
30.03.24 23	61,01	48,17	12,84	5,97	5,3	38,47	31,575	37,816	31,237	6,579	5	1,02	0,771	24	0	
31.03.24 23	61,17	48,49	12,67	6,07	5,3	39,382	31,413	38,708	31,071	7,637	5	1,02	0,824	24	0	
01.04.24 23	60,91	48,4	12,51	6,02	5,3	38,048	31,079	37,401	30,744	6,658	5	1,02	0,758	24	0	
02.04.24 23	61,01	48,2	12,81	5,82	5,29	38,21	31,186	37,559	30,85	6,708	5	1,02	0,772	24	0	
03.04.24 23	61,03	47,89	13,14	5,82	5,28	38,719	31,514	38,059	31,18	6,879	5	1,02	0,796	24	0	
04.04.24 23	60,85	47,77	13,08	5,75	5,28	38,551	31,26	37,899	30,934	6,965	5	1,02	0,794	24	0	
05.04.24 23	61,06	47,89	13,18	5,73	5,3	38,627	31	37,969	30,672	7,296	5	1,02	0,814	24	0	
06.04.24 23	60,96	48,02	12,94	5,67	5,3	38,998	31,601	38,336	31,265	7,071	5	1,02	0,801	24	0	
07.04.24 23	61,41	48,61	12,8	5,57	5,29	40,214	31,819	39,519	31,473	8,047	5	1,02	0,858	24	0	
08.04.24 23	61,32	48,4	12,92	5,75	5,3	37,87	31,309	37,221	30,971	6,25	5	1,02	0,753	24	0	
09.04.24 23	61,4	48,93	12,47	5,85	5,31	38,855	31,358	38,184	31,01	7,174	5	1,02	0,792	24	0	

10.04.24 23	61,34	48,43	12,91	5,85	5,29	38,036	31,199	37,383	30,862	6,521	5	1,02	0,767	24	0
11.04.24 23	61,47	48,3	13,18	6,01	5,29	38,528	31,411	37,862	31,074	6,788	5	1,02	0,794	24	0
12.04.24 23	61,33	47,92	13,41	5,86	5,28	38,362	31,247	37,701	30,916	6,785	5	1,02	0,798	24	0
13.04.24 23	61,01	47,77	13,24	5,85	5,28	39,498	31,33	38,826	31,001	7,825	5	1,02	0,85	24	0
14.04.24 23	61,25	47,89	13,36	5,84	5,28	40,986	32,132	40,282	31,792	8,491	5	1,02	0,903	24	0
15.04.24 23	61,77	47,89	13,88	5,96	5,28	39,213	31,741	38,531	31,406	7,125	5	1,02	0,841	24	0
16.04.24 23	60,7	47,27	13,43	5,76	5,27	40,318	31,93	39,636	31,601	8,035	5	1,02	0,873	24	0
17.04.24 23	60,88	47,11	13,77	5,78	5,27	39,256	31,952	38,59	31,626	6,964	5	1,02	0,826	24	0
18.04.24 23	61,02	47,29	13,73	5,84	5,27	40,667	31,914	39,973	31,585	8,389	5	1,02	0,905	24	0
19.04.24 23	60,71	47,03	13,68	5,89	5,28	39,274	31,724	38,612	31,4	7,212	5	1,02	0,832	24	0
20.04.24 23	60,78	47,49	13,29	5,93	5,28	40,603	32,169	39,915	31,833	8,082	5	1,02	0,875	24	0
21.04.24 23	60,73	47,51	13,22	5,85	5,28	40,568	32,127	39,884	31,791	8,093	5	1,02	0,872	24	0
22.04.24 23	60,94	47,57	13,36	5,92	5,28	39,618	31,927	38,944	31,594	7,349	5	1,02	0,834	24	0
23.04.24 23	60,79	47,42	13,37	6,03	5,28	39,016	31,686	38,357	31,358	6,999	5	1,02	0,811	24	0
Итого/Средн	61,04	47,87	13,17	5,85	5,29	1133,285	915,166	1113,973	905,495	208,478	5	1,02	23,632	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	сб	Сов	ВНР	ВОС
	мЗ	мЗ	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.03.24 23	55604,776	46353,833	51461,525	42602,942	8858,583	957,763	30275	714
23.04.24 23	56738,061	47268,999	52575,498	43508,437	9067,061	981,395	30971	714
Итого	1133,285	915,166	1113,973	905,495	208,478	23,632	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплосос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

