

#143195#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 25.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 39, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 15025211	Показания прибора, ГДж 25.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1342,585	1342,585	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1268,005	1261,727	6.278	1.499

Подпись исполнителя



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МТК Калининградская
Федерация
отчет принял
18 08 2025

#143194#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 25.07.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7321
 Тип теплосчёта TB7
 Заводской номер 15025211
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 18.08.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	3,236	0	42,158	34,286	0	41,468	33,909	0	24	73	0	0	59,6	49	0,4	0,52
25.07.2025	-	3,041	0	42,139	34,906	0	41,46	34,522	0	24	73	0	0	59,1	48,9	0,38	0,52
Итого:	-	6,277	0	84,297	69,192	0	82,928	68,431	0	48	146	0	0	59,35	48,95	0,39	0,52

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1261,727	18713,404	15725,224	0	15908,748	13042,318	0	8911	557
25.07.2025	1268,005	18797,7	15794,416	0	15991,676	13110,748	0	8959	557

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
