

#207468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6838
ВКТ-7
00209551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,45	0,084	116,56	112,74	112,99	111,16	1,83	24	0	0	84,4	54,7	29,7	0,6	0,2	-9,4
25.01.2026	3,471	0,092	131,13	127,16	127,24	125,27	1,97	24	0	0	82,5	56	26,47	0,6	0,2	-7,3
26.01.2026	3,402	0,094	137,5	133,54	133,55	131,56	1,99	24	0	0	81	56,3	24,69	0,6	0,2	-4,4
27.01.2026	3,293	0,091	133,27	129,42	129,49	127,53	1,96	24	0	0	80,7	56,1	24,63	0,6	0,2	-3,8
28.01.2026	3,351	0,086	121	117,18	117,35	115,47	1,88	24	0	0	83,3	55,5	27,73	0,6	0,2	-6
29.01.2026	3,448	0,088	115,31	111,45	111,69	109,83	1,86	24	0	0	85,5	55,5	30,02	0,6	0,2	-9,7
30.01.2026	3,468	0,08	109,85	106,03	106,29	104,53	1,76	24	0	0	86,5	54,7	31,77	0,6	0,2	-12,4
31.01.2026	3,479	0,078	107,72	103,93	104,23	102,49	1,74	24	0	0	86,9	54,4	32,51	0,6	0,2	-13,8
01.02.2026	3,546	0,078	102,69	98,88	99,27	97,55	1,72	24	0	0	88,4	53,5	34,85	0,6	0,2	-18,9
02.02.2026	3,721	0,083	108,71	104,71	105	103,25	1,75	24	0	0	89,4	54,9	34,55	0,6	0,2	-20,1
03.02.2026	3,835	0,09	116,45	112,31	112,5	110,63	1,87	24	0	0	89,6	56,4	33,18	0,6	0,2	-18
04.02.2026	3,836	0,089	121,86	117,69	117,77	115,9	1,87	24	0	0	88,9	57,2	31,72	0,6	0,2	-12,3
05.02.2026	3,749	0,093	136,63	132,42	132,32	130,36	1,96	24	0	0	85,4	57,9	27,49	0,6	0,2	-7,6
06.02.2026	3,477	0,093	137,18	133,15	133,15	131,17	1,98	24	0	0	82,2	56,9	25,3	0,6	0,2	-3,2
07.02.2026	3,45	0,093	138,97	134,97	134,92	132,92	2	24	0	0	81,8	57	24,77	0,6	0,2	-3,3
08.02.2026	3,28	0,084	113,57	109,86	110,11	108,32	1,79	24	0	0	83,8	54,8	28,97	0,6	0,2	-4,9
09.02.2026	3,456	0,085	112,13	108,27	108,53	106,72	1,81	24	0	0	86,6	55,6	31	0,6	0,2	-12,1
10.02.2026	3,422	0,088	119,78	115,9	116,11	114,24	1,87	24	0	0	84,2	55,6	28,63	0,6	0,2	-12,4
11.02.2026	3,303	0,097	143,05	139,13	139,12	137,06	2,06	24	0	0	79,4	56,4	22,99	0,6	0,2	-3,8
12.02.2026	3,253	0,101	148,7	144,79	144,69	142,61	2,08	24	0	0	78,4	56,7	21,71	0,6	0,2	-0,7
13.02.2026	3,229	0,091	129,79	126,05	126,12	124,21	1,91	24	0	0	80,7	55,9	24,8	0,6	0,2	-1,2
14.02.2026	3,435	0,091	121,32	117,45	117,59	115,7	1,89	24	0	0	84,8	56,4	28,36	0,6	0,2	-6,7
15.02.2026	3,584	0,084	115,88	111,95	112,04	110,23	1,81	24	0	0	88,1	57	31,11	0,6	0,2	-11,2
16.02.2026	3,727	0,084	118,86	114,83	114,8	113,04	1,76	24	0	0	89,5	57,9	31,62	0,6	0,2	-17,4
17.02.2026	3,571	0,085	121,19	117,29	117,34	115,53	1,81	24	0	0	86,4	56,8	29,6	0,6	0,2	-11,6
Итого:	87,236	0	3079,1	2981,1	2984,21	2937,28	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,236															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1850,452	99429,85	97292,47	97150,84	95995,44
17.02.2026	1937,688	102508,95	100273,57	100135,05	98932,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 7:36:23