

#207467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 41, Калининград
5346
6839
ВКТ-7
00209551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,732	0,104	20,8	15,26	20,49	15,26	5,23	24	0	0	59,3	28,6	30,72	0,6	0,2	-9,4
25.01.2026	0,825	0,208	21,84	11,56	21,48	11,56	9,92	24	0	0	59,3	31	28,21	0,6	0,2	-7,3
26.01.2026	0,745	0,193	20,87	12,25	20,55	12,25	8,3	24	0	0	59,3	32,6	26,66	0,6	0,2	-4,4
27.01.2026	0,745	0,189	19,75	10,58	19,46	10,58	8,88	24	0	0	59,6	31,4	28,1	0,6	0,2	-3,8
28.01.2026	0,733	0,191	19,49	10,5	19,21	10,5	8,71	24	0	0	59,4	31,2	28,1	0,6	0,2	-6
29.01.2026	0,732	0,174	19,52	10,77	19,25	10,77	8,48	24	0	0	59,1	30,5	28,63	0,6	0,2	-9,7
30.01.2026	0,749	0,165	19,67	10,93	19,4	10,92	8,48	24	0	0	59,1	29,5	29,56	0,6	0,2	-12,4
31.01.2026	0,757	0,163	19,99	11,54	19,69	11,54	8,15	24	0	0	59,2	29,1	30,15	0,6	0,2	-13,8
01.02.2026	0,569	-0,015	20,81	20,93	20,5	20,86	-0,36	24	0	0	59,3	31,2	28,13	0,6	0,2	-18,9
02.02.2026	0,725	0,111	19,95	14,1	19,66	14,1	5,56	24	0	0	59,3	27,8	31,54	0,6	0,2	-20,1
03.02.2026	0,706	0,084	20,08	15,6	19,8	15,6	4,2	24	0	0	59,2	27,5	31,67	0,6	0,2	-18
04.02.2026	0,611	0,019	19,89	18,72	19,61	18,68	0,93	24	0	0	59	28,8	30,26	0,6	0,2	-12,3
05.02.2026	0,707	0,137	19,6	12,74	19,32	12,74	6,58	24	0	0	59	29,3	29,76	0,6	0,2	-7,6
06.02.2026	0,743	0,182	19,38	10,3	19,13	10,3	8,83	24	0	0	59,3	30,2	29,13	0,6	0,2	-3,2
07.02.2026	0,745	0,177	19,51	10,39	19,23	10,39	8,84	24	0	0	59,5	30,8	28,79	0,6	0,2	-3,3
08.02.2026	0,779	0,202	20,19	10,59	19,91	10,59	9,32	24	0	0	59,5	30,4	29,16	0,6	0,2	-4,9
09.02.2026	0,731	0,181	19,46	10,7	19,19	10,7	8,49	24	0	0	59,4	30,8	28,62	0,6	0,2	-12,1
10.02.2026	0,717	0,181	19,47	11,07	19,2	11,06	8,14	24	0	0	59,5	31,7	27,81	0,6	0,2	-12,4
11.02.2026	0,724	0,188	19,33	10,51	19,04	10,51	8,53	24	0	0	59,4	31,6	27,82	0,6	0,2	-3,8
12.02.2026	0,539	0,126	16,21	10,25	15,99	10,25	5,74	24	0	0	58,8	34,8	24,01	0,6	0,2	-0,7
13.02.2026	0,557	0,109	16,95	11,61	16,73	11,6	5,13	24	0	0	59,2	33,4	25,8	0,6	0,2	-1,2
14.02.2026	0,74	0,19	19,29	10,05	19,03	10,05	8,98	24	0	0	59,6	31	28,56	0,6	0,2	-6,7
15.02.2026	0,768	0,212	20,04	10,18	19,75	10,18	9,57	24	0	0	59,5	31,4	28,07	0,6	0,2	-11,2
16.02.2026	0,739	0,178	19,38	10,44	19,11	10,44	8,67	24	0	0	59,2	30,1	29,06	0,6	0,2	-17,4
17.02.2026	0,717	0,161	19,09	10,94	18,83	10,94	7,89	24	0	0	59,2	30	29,25	0,6	0,2	-11,6
Итого:	17,835	0	490,56	302,51	483,56	302,37	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,835															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	950,181	27466,69	15992,56	26997,78	15946,04
17.02.2026	968,016	27957,25	16295,07	27481,34	16248,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 9:42:38