

#8032#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Артиллерийская 41, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6838  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209551  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,257	-0,058	114,83	115,57	112,22	114,2	-1,98	24	0	0	71,2	50,4	20,77	0,6	0,2	8,2
25.02.2021	2,092	-0,058	114,69	115,55	112,23	114,2	-1,97	24	0	0	69,1	49,8	19,3	0,6	0,2	10,7
26.02.2021	2,006	-0,043	104,9	105,56	102,66	104,36	-1,7	24	0	0	68,5	48,4	20,15	0,6	0,2	4,9
27.02.2021	2,034	-0,032	98,55	99	96,45	97,94	-1,49	24	0	0	69	47,4	21,63	0,6	0,2	3,2
28.02.2021	2,145	-0,032	97,99	98,32	95,81	97,24	-1,43	24	0	0	70,5	47,6	22,9	0,6	0,2	3
01.03.2021	2,227	-0,027	97,91	98,12	95,66	97,04	-1,38	24	0	0	71,5	47,8	23,76	0,6	0,2	2,5
02.03.2021	2,194	-0,027	98,21	98,46	95,99	97,43	-1,44	24	0	0	70,6	47,3	23,38	0,6	0,2	3,2
03.03.2021	2,27	-0,027	96,79	96,9	94,46	95,78	-1,32	23	1	1	73,6	49	24,53	0,6	0,2	1,3
04.03.2021	2,281	-0,029	97,32	97,41	94,98	96,31	-1,33	24	0	0	73	48,5	24,52	0,6	0,2	1,3
05.03.2021	2,389	-0,023	94,36	94,25	91,98	93,21	-1,23	24	0	0	75,6	49,1	26,45	0,6	0,2	-0,7
06.03.2021	2,391	-0,027	96,7	96,64	94,28	95,55	-1,27	24	0	0	75,1	49,3	25,81	0,6	0,2	1,4
07.03.2021	2,289	-0,025	95,84	95,85	93,57	94,79	-1,22	24	0	0	73	48,1	24,89	0,6	0,2	1,7
08.03.2021	2,346	-0,024	92,01	91,87	89,72	90,88	-1,16	24	0	0	74,7	48,2	26,57	0,6	0,2	0
09.03.2021	2,555	-0,028	96,48	96,21	93,9	95,05	-1,15	24	0	0	78	50,3	27,64	0,6	0,2	-1,7
10.03.2021	2,169	-0,026	84,8	84,63	82,58	83,62	-1,04	21	3	1	77	50,2	26,76	0,6	0,2	-0,7
11.03.2021	2,378	-0,021	92,54	92,36	90,21	91,32	-1,11	24	0	0	75,4	48,5	26,81	0,6	0,2	-0,8
12.03.2021	2,259	-0,027	101,97	102,19	99,65	101,03	-1,38	24	0	0	71,6	48,4	23,14	0,6	0,2	4,6
13.03.2021	2,08	-0,024	98,91	99,2	96,82	98,13	-1,31	24	0	0	69	47	21,93	0,6	0,2	4,9
14.03.2021	1,999	-0,026	94,64	94,91	92,64	93,97	-1,33	24	0	0	68,2	46,1	22,06	0,6	0,2	3,7
15.03.2021	2,026	-0,025	93,4	93,67	91,41	92,73	-1,32	24	0	0	68,8	46,2	22,64	0,6	0,2	3,2
16.03.2021	2,014	-0,021	92,31	92,53	90,32	91,59	-1,27	24	0	0	69	46,3	22,78	0,6	0,2	2,5
17.03.2021	2,032	-0,018	89,29	89,43	87,34	88,52	-1,18	24	0	0	69,5	45,8	23,71	0,6	0,2	1,6
18.03.2021	2,063	-0,013	88,3	88,36	86,33	87,43	-1,1	24	0	0	70,4	46,1	24,31	0,6	0,2	1
19.03.2021	2,192	-0,017	87,56	87,46	85,47	86,55	-1,08	24	0	0	72,9	46,9	26,07	0,6	0,2	-1,1
20.03.2021	2,351	-0,016	89,41	89,18	87,18	88,19	-1,01	24	0	0	75,2	47,8	27,37	0,6	0,2	-1,1
21.03.2021	2,321	-0,019	94,13	93,91	91,86	92,9	-1,04	24	0	0	73,5	47,9	25,65	0,6	0,2	1,8
22.03.2021	2,47	-0,029	101,43	101,42	98,9	100,24	-1,34	24	0	0	75,3	49,8	25,44	0,6	0,2	-
Итого:	59,83	0	2605,27	2608,96	2544,62	2580,2	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,83															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 644

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1407,085	64110,04	62126,04	62688,71	61424,87
22.03.2021	1466,915	66715,31	64735	65233,33	64005,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 10:36:05